P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.90	2.17	86.82	7.94	16.16	10.75	1.12	77258.16
1	2.28	8.18	113.61	9.34	15.05	11.97	1.29	81758.87
2	1.54	8.00	83.82	7.97	17.96	10.20	0.90	86287.07
3	1.86	3.35	71.21	8.04	17.14	10.59	0.92	79019.62
4	2.68	6.76	67.52	7.90	16.46	10.56	1.16	79984.90
5	4.14	4.25	77.74	8.63	15.96	11.46	0.99	83122.53
6	1.94	4.18	79.95	8.08	16.22	10.92	0.89	81145.22
7	2.01	2.32	75.43	8.03	16.17	10.87	0.97	73768.07
8	1.84	1.36	90.43	7.77	16.50	10.50	1.05	73184.08
9	2.00	2.76	71.98	8.29	14.22	11.35	1.08	69498.56
10	3.72	3.05	67.27	8.20	14.64	11.07	1.28	78401.26
11	4.35	2.46	70.55	8.14	13.54	11.09	0.97	73158.94
12	2.65	28.05	68.46	8.04	14.60	11.01	0.98	73689.39
13	2.34	25.78	72.23	8.21	14.24	11.15	0.93	72454.61
14	2.09	5.21	68.57	8.06	15.11	10.96	0.99	70759.57
15	3.47	22.87	68.97	8.04	15.19	10.83	0.95	74786.56
16	4.95	4.42	71.94	8.09	14.35	10.89	1.03	71418.67
17	6.14	6.82	75.58	8.19	14.24	10.91	1.07	71642.42
18	6.13	8.15	76.06	8.34	16.06	11.02	1.02	73856.59
19	2.71	2.98	74.04	8.75	17.48	11.06	1.27	80696.74
20	3.61	3.56	86.29	8.79	15.01	11.84	0.99	84083.04
21	4.12	2.28	86.85	8.62	15.03	11.70	0.97	86855.94
22	4.58	2.72	95.36	8.92	14.52	11.98	0.90	82814.60
23	4.92	3.09	102.41	8.81	14.83	11.88	0.96	86898.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.25	6.87	79.30	8.30	15.45	11.11	1.03	77772.65
最 大 值	6.14	28.05	113.61	9.34	17.96	11.98	2.87	86898.26
發生時間	17	12	1	1	2	22		23
最 小 值	1.54	1.36	67.27	7.77	13.54	10.20	0.80	69498.56
發生時間	2	8	10	8	11	2		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.01 %	-0.00 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.66	1.23	77.52	4.82	14.79	11.82	0.53	75107.61
1	1.55	1.04	116.87	5.30	14.22	12.71	0.53	68547.01
2	1.39	2.69	82.36	4.75	15.54	11.64	0.53	75994.05
3	1.32	21.33	55.81	4.77	16.93	11.66	0.54	74191.32
4	1.22	16.53	58.36	4.82	15.54	11.68	0.52	75537.40
5	1.34	16.54	64.98	4.84	14.96	11.72	0.51	76016.89
6	1.41	4.95	65.59	4.97	14.15	12.00	0.49	73972.01
7	1.48	18.75	60.06	4.90	13.51	11.89	0.51	74832.74
8	1.67	25.04	69.68	4.84	14.71	11.78	0.52	75642.43
9	1.71	26.39	69.86	5.11	12.98	12.16	0.50	73553.48
10	2.52	32.01	70.78	4.88	12.68	11.77	0.51	76761.88
11	3.20	8.63	69.61	4.74	12.98	11.69	0.53	75874.34
12	2.61	23.68	68.66	4.79	13.54	11.72	0.50	76173.13
13	3.22	27.13	60.42	4.94	12.29	11.86	0.50	74652.28
14	2.79	4.96	67.77	4.74	14.39	11.64	0.51	76278.31
15	3.77	31.35	66.73	4.90	12.67	11.82	0.52	76803.97
16	9.43	26.44	75.30	5.72	11.81	12.18	0.53	74921.28
17	5.72	2.01	82.44	4.97	13.86	11.90	0.51	75147.54
18	2.89	2.40	74.78	4.84	15.63	11.78	0.48	74946.87
19	2.44	25.92	69.38	5.06	14.40	12.00	0.48	73853.54
20	2.82	16.90	69.02	4.79	14.90	11.54	0.47	77463.19
21	2.81	6.06	85.67	4.88	13.24	11.95	0.48	75521.73
22	2.24	1.74	81.18	5.00	15.12	12.11	0.47	72660.63
23	1.87	17.13	76.42	5.03	13.92	12.09	0.46	73403.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.63	15.04	72.47	4.93	14.11	11.88	0.50	74910.70
最 大 值	9.43	32.01	116.87	5.72	16.93	12.71	0.59	77463.19
發生時間	16	10	1	16	3	1		20
最 小 值	1.22	1.04	55.81	4.74	11.81	11.54	0.45	68547.01
發生時間	4	1	3	11	16	20		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.26 %	0.06 %	-0.02 %	0.07 %		-0.12	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.11	1.96	100.06	9.44	12.64	13.05	1.54	82919.92
1	2.02	1.15	83.76	8.62	12.74	12.38	1.53	89559.44
2	2.07	1.38	74.76	8.37	13.34	12.43	1.52	88405.01
3	2.03	5.87	68.57	8.25	13.54	12.36	1.51	88347.77
4	1.96	2.40	72.96	8.12	13.47	12.25	1.49	89700.65
5	2.04	1.99	69.93	7.91	13.34	11.93	1.46	91811.01
6	2.12	12.29	60.08	7.69	13.38	11.83	1.46	94144.60
7	2.03	39.79	55.96	7.36	13.63	11.63	1.48	95440.96
8	1.65	15.23	57.41	7.55	13.95	11.91	1.53	91309.10
9	1.80	50.28	56.29	7.65	13.02	11.89	1.50	92755.33
10	2.21	13.08	57.83	7.79	12.67	11.92	1.51	92248.97
11	2.22	5.05	72.16	7.75	13.39	11.85	1.51	92606.87
12	2.13	2.64	71.67	7.65	13.47	11.74	1.52	93995.30
13	2.37	20.86	65.05	7.56	12.92	11.56	1.52	97094.54
14	2.35	23.90	55.94	7.77	12.02	11.82	1.50	95285.62
15	3.68	46.10	60.46	7.72	12.29	11.56	1.49	97300.66
16	7.66	34.40	54.77	7.70	11.71	11.53	1.49	94998.17
17	9.90	33.39	55.84	7.71	11.64	11.49	1.48	95314.27
18	6.19	25.22	56.46	7.45	13.41	11.61	1.49	95565.34
19	3.43	9.45	60.93	7.77	13.10	11.99	1.48	90913.65
20	2.23	7.05	69.38	7.84	13.58	12.12	1.48	90923.71
21	2.25	3.27	78.91	8.41	13.22	12.42	1.48	87859.93
22	2.25	23.79	70.74	8.43	12.61	12.41	1.48	88311.16
23	2.19	12.87	102.66	9.92	12.42	13.31	1.48	79384.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.95	16.39	68.02	8.02	12.98	12.04	1.50	91508.18
最 大 值	9.90	50.28	102.66	9.92	13.95	13.31	1.55	97300.66
發生時間	17	9	23	23	8	23		15
最 小 值	1.65	1.15	54.77	7.36	11.64	11.49	1.45	79384.30
發生時間	8	1	16	7	17	17		23
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.16 %	-0.19 %	0.17 %	0.15 %		0.24	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %