P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.00	6.23	76.48	1.51	14.50	11.77	1.23	65163.44
1	16.64	3.85	83.66	1.09	15.77	11.79	1.24	64625.53
2	15.72	3.58	90.66	0.87	16.56	11.53	1.23	65564.65
3	16.40	4.36	101.07	1.84	14.06	12.08	1.23	63516.28
4	17.24	2.72	101.77	1.19	15.34	11.38	1.23	67962.53
5	16.84	5.82	101.30	1.53	14.69	12.03	1.23	63829.82
6	14.02	4.63	85.93	1.35	15.58	11.29	1.26	68406.85
7	16.53	3.47	86.31	1.55	15.62	11.57	1.27	65829.23
8	11.57	4.72	92.91	1.54	14.45	12.54	1.28	60379.51
9	17.63	6.60	82.68	1.27	15.25	11.77	1.28	65557.88
10	14.31	5.80	98.33	1.77	13.99	12.94	1.30	57763.76
11	15.78	8.43	105.80	2.31	14.88	12.42	1.31	60748.62
12	19.12	8.78	79.09	4.98	15.35	11.09	1.28	69796.94
13	36.52	4.52	91.47	11.24	13.86	12.07	1.28	65248.08
14	21.79	7.59	85.45	6.32	13.46	12.20	1.30	65310.64
15	15.91	4.71	96.59	2.25	14.28	11.55	1.29	68099.08
16	15.19	5.64	74.87	1.30	15.41	11.22	1.28	69051.62
17	15.61	9.96	72.12	2.25	13.38	11.69	1.29	67232.70
18	15.68	10.05	66.41	1.74	14.23	11.52	1.29	67417.36
19	15.91	7.35	73.51	1.81	14.09	11.92	1.30	64792.22
20	14.98	10.08	71.47	1.77	14.20	11.90	1.30	65015.09
21	15.78	8.97	71.61	1.94	13.92	12.07	1.30	63736.62
22	17.39	7.22	73.19	1.47	15.00	11.71	1.31	65453.59
23	14.57	5.20	81.26	1.60	14.63	11.72	1.29	65436.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.96	6.26	85.16	2.35	14.69	11.82	1.27	65247.45
最 大 值	36.52	10.08	105.80	11.24	16.56	12.94	1.40	69796.94
發生時間	13	20	11	13	2	10		12
最 小 值	11.57	2.72	66.41	0.87	13.38	11.09	1.19	57763.76
發生時間	8	4	18	2	17	12		10
零點偏移	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.14 %	-0.11 %	0.09 %	0.04 %		-0.00	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.82	2.79	65.00	0.14	16.71	10.67	1.47	62860.15
1	16.76	38.79	62.22	0.25	17.81	10.69	1.48	62023.88
2	15.50	6.71	66.47	0.24	18.34	10.02	1.49	61664.81
3	15.86	6.90	82.03	0.74	14.68	10.93	1.48	61932.52
4	17.89	21.33	61.86	1.51	14.23	10.91	1.46	60932.06
5	14.94	23.05	67.31	2.37	16.99	10.47	1.47	63018.11
6	16.65	16.46	62.07	0.35	16.30	10.69	1.46	61919.67
7	14.56	8.74	69.80	0.46	16.56	10.78	1.47	60919.55
8	16.06	2.16	69.34	0.40	16.28	10.61	1.47	65239.88
9	16.34	15.85	66.09	0.66	15.55	10.74	1.47	62945.38
10	19.33	39.78	71.89	1.44	14.57	10.91	1.46	61671.45
11	14.67	3.54	72.57	0.75	15.36	10.91	1.46	61848.23
12	15.16	4.48	54.12	0.59	15.35	10.69	1.48	61124.73
13	15.70	4.70	55.17	1.24	16.09	10.67	1.49	60527.25
14	14.17	15.91	54.38	1.39	15.86	10.88	1.48	59046.93
15	15.15	11.03	60.34	0.51	17.48	10.55	1.48	60296.08
16	14.89	6.53	54.79	0.15	17.75	10.37	1.47	60138.01
17	14.31	3.66	61.88	0.18	17.36	10.46	1.47	63741.96
18	15.55	3.87	65.27	0.13	16.92	10.97	1.48	60369.98
19	15.27	3.47	63.98	0.36	16.43	10.62	1.49	63687.44
20	15.80	3.31	64.41	0.57	15.98	10.79	1.50	61762.17
21	15.42	12.09	71.62	0.38	16.34	10.88	1.49	60523.78
22	14.68	2.61	70.89	0.19	17.13	10.62	1.49	61144.83
23	15.41	2.36	66.62	0.29	17.63	10.15	1.47	63764.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.66	10.84	65.01	0.64	16.40	10.67	1.48	61795.98
最 大 值	19.33	39.78	82.03	2.37	18.34	10.97	1.51	65239.88
發生時間	10	10	3	5	2	18		8
最 小 值	14.17	2.16	54.12	0.13	14.23	10.02	1.46	59046.93
發生時間	14	8	12	18	4	2		14
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.30 %	0.02 %	0.07 %	0.05 %		0.35	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.65	9.84	48.77	2.56	15.02	10.65	1.47	71551.46
1	18.15	11.78	54.68	1.92	17.22	10.47	1.48	75612.82
2	15.63	13.90	52.88	2.42	15.16	11.32	1.49	71215.43
3	17.21	15.87	55.62	3.32	13.79	10.89	1.49	73246.38
4	16.83	19.14	58.10	3.41	13.76	10.82	1.49	72502.74
5	15.39	7.65	54.84	3.21	13.46	11.23	1.50	69642.17
6	16.82	8.60	54.09	2.81	14.97	10.60	1.52	72704.63
7	15.25	2.35	64.90	2.69	15.99	10.44	1.53	76297.19
8	16.35	4.44	51.87	2.81	14.81	10.82	1.50	70418.94
9	14.99	3.88	53.93	2.61	13.75	10.99	1.49	70910.50
10	15.08	4.33	63.54	2.03	15.75	11.04	1.49	71102.88
11	14.44	5.20	64.91	2.22	14.81	11.34	1.48	69171.16
12	14.88	3.67	56.13	2.21	14.93	10.85	1.47	73402.16
13	16.20	7.15	61.96	3.89	13.53	11.42	1.48	70556.15
14	15.41	26.98	58.10	6.70	13.12	11.11	1.48	71107.42
15	15.23	9.96	59.06	3.25	13.83	10.99	1.49	73484.34
16	14.30	5.98	58.84	2.92	13.73	11.05	1.49	72662.88
17	15.26	3.14	62.32	2.49	15.70	10.62	1.48	76494.50
18	14.66	2.36	68.32	2.47	14.66	11.01	1.48	74485.21
19	15.05	2.56	63.28	2.39	14.81	11.02	1.49	72994.81
20	14.84	8.58	62.42	2.89	14.29	11.22	1.50	71659.87
21	15.67	4.65	62.72	2.68	14.86	10.95	1.49	73312.89
22	14.89	4.07	67.11	2.53	15.17	10.82	1.51	75284.51
23	17.25	5.84	54.03	2.88	14.94	10.60	1.53	76210.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.68	8.00	58.85	2.89	14.67	10.93	1.49	72751.33
最 大 值	18.15	26.98	68.32	6.70	17.22	11.42	1.54	76494.50
發生時間	1	14	18	14	1	13		17
最 小 值	14.30	2.35	48.77	1.92	13.12	10.44	1.45	69171.16
發生時間	16	7	0	1	14	7		11
零點偏移	-0.02 %	-0.03 %	-0.05 %	-0.10 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.41 %	0.13 %	0.08 %	0.00 %		0.34	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %