P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.21	5.13	77.19	2.24	12.92	14.87	1.34	61609.63
1	2.12	3.35	67.26	1.25	13.57	14.19	1.31	67517.21
2	2.02	4.33	69.88	1.59	13.19	14.06	1.31	69473.76
3	2.52	3.57	66.05	1.33	13.43	13.89	1.29	72298.09
4	2.45	3.04	61.38	1.08	13.64	13.55	1.29	75220.17
5	2.33	17.25	62.92	0.78	14.14	13.56	1.26	74576.57
6	2.12	4.06	54.82	1.28	13.61	13.23	1.25	77225.39
7	2.37	4.43	51.81	1.20	13.83	13.55	1.23	76632.05
8	2.53	5.71	50.48	1.69	13.00	13.55	1.26	76142.81
9	3.12	3.16	66.23	1.82	12.91	13.88	1.23	72847.92
10	3.16	2.28	72.54	1.79	12.64	13.47	1.25	77222.80
11	5.22	8.51	59.98	2.58	11.88	13.74	1.26	74281.65
12	6.91	5.09	57.26	2.84	11.70	13.94	1.27	73128.65
13	6.45	5.14	54.07	2.31	12.32	13.51	1.24	77192.38
14	4.19	4.37	60.69	2.07	12.45	13.69	1.25	74891.11
15	3.71	2.65	68.98	1.55	13.16	13.69	1.24	75705.02
16	3.07	4.95	67.92	1.44	13.32	13.45	1.28	77179.09
17	3.45	6.06	62.92	2.46	11.98	13.92	1.27	72949.87
18	3.48	6.95	62.01	2.07	12.41	13.81	1.22	73808.45
19	3.37	4.65	67.04	1.89	12.85	13.98	1.18	72216.96
20	3.03	3.07	87.03	2.32	12.61	14.61	1.21	66215.68
21	2.81	4.74	66.84	2.24	12.10	14.07	1.22	71929.64
22	3.14	4.54	80.54	1.81	13.02	13.84	1.19	74128.91
23	3.40	2.59	76.19	1.47	13.42	13.75	1.21	74098.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.30	4.98	65.50	1.80	12.92	13.82	1.25	73270.49
最 大 值	6.91	17.25	87.03	2.84	14.14	14.87	1.48	77225.39
發生時間	12	5	20	12	5	0		6
最 小 值	2.02	2.28	50.48	0.78	11.70	13.23	1.08	61609.63
發生時間	2	10	8	5	12	6		0
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.16 %	-0.16 %		0.07	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.22	28.94	104.79	0.19	17.74	11.82	1.38	59112.05
1	3.21	2.80	81.01	0.14	21.06	9.72	1.32	71160.37
2	10.89	2.34	83.11	0.09	20.04	9.82	1.33	70627.98
3	10.08	2.84	80.18	0.09	20.11	9.73	1.35	70657.18
4	5.93	3.37	97.26	0.11	18.62	11.32	1.38	61569.84
5	5.10	8.95	83.62	0.14	20.79	9.74	1.35	70970.06
6	11.26	30.99	90.78	0.11	21.32	9.72	1.32	71529.66
7	6.70	1.96	92.92	0.14	20.60	10.45	1.28	67546.73
8	7.03	2.06	96.69	0.16	22.09	9.34	1.26	73086.20
9	10.04	1.98	91.44	0.12	20.57	9.71	1.28	71970.23
10	12.91	2.88	83.07	0.11	20.16	10.02	1.28	70160.43
11	20.07	19.59	82.31	0.52	18.65	9.82	1.27	70971.21
12	14.47	16.11	84.90	0.16	19.46	9.45	1.26	71471.50
13	10.76	3.24	84.69	0.10	18.41	10.08	1.28	67451.90
14	7.22	7.77	87.47	0.22	18.37	9.82	1.27	68854.18
15	10.79	17.76	97.45	0.10	18.46	10.51	1.27	65887.18
16	10.61	8.10	80.30	0.17	19.06	9.69	1.26	70077.64
17	10.03	3.48	78.70	0.10	19.58	9.79	1.28	69651.43
18	9.50	3.03	86.90	0.12	19.67	10.06	1.29	68182.57
19	14.09	3.15	87.69	0.08	18.86	10.47	1.29	66918.86
20	12.74	4.61	93.09	0.10	18.07	10.85	1.30	64921.02
21	19.86	11.40	108.49	0.14	19.31	10.42	1.31	67290.86
22	15.56	1.88	122.08	0.15	20.80	9.90	1.31	70214.87
23	10.85	1.51	114.88	0.17	21.32	9.79	1.30	70736.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.54	7.95	91.41	0.15	19.71	10.08	1.30	68792.53
最 大 值	20.07	30.99	122.08	0.52	22.09	11.82	1.49	73086.20
發生時間	11	6	22	11	8	0		8
最 小 值	3.21	1.51	78.70	0.08	17.74	9.34	1.25	59112.05
發生時間	1	23	17	19	0	8		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.06 %	0.27 %	0.05 %	0.06 %		0.12	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.74	24.99	79.60	1.58	14.39	11.56	1.44	82964.20
1	3.96	3.25	79.24	1.06	16.50	11.01	1.44	87440.76
2	3.29	3.85	84.79	1.30	15.51	10.92	1.44	89564.65
3	4.22	2.74	81.92	1.18	15.88	10.97	1.44	88216.55
4	3.55	3.76	84.97	1.29	15.87	11.27	1.43	86293.10
5	6.15	2.81	77.35	1.24	15.73	10.98	1.42	86753.18
6	4.43	2.07	71.56	1.14	15.73	10.46	1.40	86501.88
7	4.97	2.80	89.94	1.23	16.00	11.24	1.43	84903.00
8	3.06	1.76	103.87	1.17	16.91	10.87	1.44	86745.32
9	2.72	1.63	101.09	1.09	17.58	10.64	1.48	87610.79
10	3.22	2.60	72.89	1.15	15.39	10.86	1.47	87662.07
11	7.62	2.98	79.61	1.89	14.12	11.18	1.47	84775.42
12	4.54	5.46	81.88	1.92	14.12	11.33	1.51	85109.31
13	4.53	1.89	91.02	1.32	16.50	11.06	1.50	85598.68
14	3.24	2.09	100.99	1.15	16.88	10.68	1.51	89930.86
15	5.96	2.87	76.84	1.53	14.62	11.24	1.47	85728.83
16	4.47	4.57	76.64	1.92	13.80	11.42	1.48	83994.47
17	6.93	3.78	75.63	1.73	14.67	11.14	1.45	86758.37
18	5.94	3.74	88.28	1.66	14.78	11.32	1.44	85881.26
19	10.07	5.44	91.29	1.99	14.57	11.94	1.44	79746.32
20	10.71	14.05	82.27	2.08	13.82	11.50	1.42	85772.99
21	9.60	1.97	101.20	1.44	15.84	11.06	1.42	87294.62
22	14.33	3.01	85.52	1.43	16.22	10.75	1.44	89749.29
23	8.77	2.66	93.22	1.27	16.47	11.15	1.44	85238.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.79	4.45	85.48	1.45	15.50	11.11	1.45	86259.77
最 大 值	14.33	24.99	103.87	2.08	17.58	11.94	1.54	89930.86
發生時間	22	0	8	20	9	19		14
最 小 值	2.72	1.63	71.56	1.06	13.80	10.46	1.38	79746.32
發生時間	9	9	6	1	16	6		19
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.00 %	0.05 %		0.39	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %