

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月15日

報表日期: 111年09月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	11.34	4.00	39.21	0.12	18.95	11.85	1.38	66210.12
1	11.38	4.14	44.46	0.15	19.77	11.92	1.38	65792.28
2	9.66	4.38	60.53	0.19	18.69	12.69	1.40	59876.44
3	10.65	3.51	59.40	0.17	19.58	11.92	1.41	66217.56
4	12.33	3.11	47.53	0.12	19.19	11.43	1.41	70693.53
5	11.69	3.14	34.92	0.13	18.84	11.82	1.41	66370.27
6	11.25	2.20	41.54	0.14	19.41	11.53	1.40	69671.30
7	11.14	3.47	43.88	0.13	18.04	12.28	1.42	64536.03
8	11.99	1.84	38.76	0.13	18.53	12.06	1.42	66443.78
9	11.06	2.34	41.02	0.15	19.11	12.06	1.42	66059.09
10	12.61	2.21	32.86	0.13	18.28	11.71	1.41	64185.40
11	11.45	4.79	37.86	0.12	17.42	12.05	1.41	64803.04
12	11.02	4.36	38.86	0.12	17.94	11.91	1.43	64770.86
13	9.53	1.57	41.18	0.15	18.02	12.21	1.42	63307.08
14	12.19	1.40	39.48	0.20	18.92	11.71	1.42	66443.54
15	11.76	3.75	36.01	0.12	19.01	11.04	1.41	72365.82
16	11.95	4.54	38.80	0.21	17.26	12.02	1.40	66531.71
17	11.89	3.61	36.65	0.10	17.56	11.89	1.42	66948.15
18	10.83	3.14	41.47	0.16	18.59	11.92	1.44	65015.24
19	12.29	2.93	47.48	0.15	18.63	11.69	1.42	68354.84
20	12.58	3.33	44.82	0.14	18.73	11.64	1.41	69199.93
21	11.78	3.23	43.22	0.19	16.93	11.53	1.40	70015.21
22	10.49	0.92	52.54	0.14	17.52	12.11	1.40	65595.22
23	12.50	4.16	47.86	0.12	17.48	11.79	1.38	67792.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.47	3.17	42.93	0.15	18.43	11.87	1.41	66549.94
最 大 值	12.61	4.79	60.53	0.21	19.77	12.69	1.46	72365.82
發生時間	10	11	2	16	1	2		15
最 小 值	9.53	0.92	32.86	0.10	16.93	11.04	1.37	59876.44
發生時間	13	22	10	17	21	15		2
零點偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.01 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.90 %	3.65 %	0.08 %	1.05 %		0.01	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月15日

報表日期: 111年09月15日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.10	2.89	49.98	0.15	18.18	10.81	1.52	86894.46
1	11.31	1.15	67.54	0.12	20.92	10.43	1.51	87789.00
2	11.55	5.24	48.69	0.16	19.99	10.36	1.50	89148.63
3	12.61	5.17	41.49	0.16	18.98	10.40	1.49	90099.38
4	10.76	2.95	47.28	0.18	19.08	10.74	1.49	87615.57
5	12.70	1.71	53.06	0.17	19.16	10.63	1.50	88207.48
6	11.54	1.66	58.59	0.18	19.74	10.57	1.47	95108.14
7	11.73	2.53	54.04	0.17	18.90	10.73	1.46	86642.55
8	12.44	1.19	48.84	0.16	18.57	10.67	1.50	87935.83
9	10.35	1.43	50.69	0.14	17.34	11.73	1.52	82923.17
10	2.99	1.37	51.98	0.17	17.43	11.33	1.54	84153.27
11	13.52	3.16	51.58	2.05	17.08	11.59	1.52	82668.75
12	11.60	3.27	49.79	0.15	17.76	11.10	1.51	86581.74
13	11.51	2.36	53.94	0.13	17.85	11.14	1.51	85427.46
14	11.84	4.88	50.82	0.13	18.44	10.76	1.52	88090.68
15	13.02	1.97	49.74	0.17	18.45	10.81	1.51	88997.34
16	11.50	1.73	48.42	0.16	18.40	11.02	1.50	87285.20
17	11.25	1.64	51.88	0.14	17.41	11.40	1.50	84169.29
18	10.38	5.30	63.46	0.17	16.63	12.51	1.50	75327.98
19	10.06	3.09	54.74	0.19	17.95	11.53	1.50	83061.13
20	11.33	3.02	52.09	0.16	17.83	11.19	1.50	85507.62
21	11.59	2.54	62.27	0.14	16.80	11.55	1.51	83158.11
22	11.01	0.77	60.74	0.17	17.80	11.18	1.51	85581.48
23	12.54	4.95	47.62	0.13	17.04	11.16	1.50	85975.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.30	2.75	52.89	0.24	18.24	11.06	1.50	86181.26
最 大 值	13.52	5.30	67.54	2.05	20.92	12.51	1.55	95108.14
發生時間	11	18	1	11	1	18		6
最 小 值	2.99	0.77	41.49	0.12	16.63	10.36	1.46	75327.98
發生時間	10	22	3	1	18	2		18
零點偏移(率)	-0.36 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.05 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.43 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.03	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.78	3.46	61.48	0.50	19.14	10.58	1.42	80934.31
1	10.85	2.17	66.01	0.43	19.66	10.82	1.43	75440.46
2	12.33	5.13	56.21	0.74	18.59	10.57	1.43	78582.33
3	12.96	3.11	42.41	0.78	18.12	10.23	1.43	77306.77
4	11.55	2.56	49.68	0.87	18.41	10.51	1.43	75466.62
5	11.55	2.01	51.44	0.80	18.51	10.60	1.43	75026.33
6	12.83	1.77	58.75	0.94	18.19	10.64	1.43	75768.91
7	12.40	2.62	44.05	0.63	17.84	10.73	1.39	72859.69
8	11.62	1.80	53.12	0.65	17.28	11.11	1.41	72702.08
9	12.21	2.12	54.11	0.73	16.49	11.24	1.40	76156.62
10	11.98	2.18	53.69	0.87	16.19	11.18	1.43	74308.44
11	11.46	6.60	40.78	0.95	15.62	11.23	1.42	72778.03
12	10.53	8.30	39.87	0.59	16.03	11.20	1.40	73002.43
13	11.63	3.90	42.77	0.63	16.52	11.22	1.41	72171.63
14	11.20	1.41	58.83	0.99	16.02	11.61	1.43	68510.49
15	9.46	0.64	48.66	0.76	15.61	12.05	1.42	66813.01
16	11.48	0.73	32.32	1.22	15.05	12.07	1.38	70029.47
17	11.44	1.05	35.97	1.00	15.35	12.28	1.41	71681.24
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	11.68	2.86	49.45	0.78	17.15	11.10	1.42	73863.27
最 大 值	12.96	8.30	66.01	1.22	19.66	12.28	1.43	80934.31
發生時間	3	12	1	16	1	17		0
最 小 值	9.46	0.64	32.32	0.43	15.05	10.23	1.38	66813.01
發生時間	15	15	16	1	16	3		15
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.63 %	-0.28 %	-0.39 %	0.01 %		0.11	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								