P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月12日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 9.56 | 5.44 | 58.35 | 1.58 | 13.39 | 13.57 | 1.39 | 74770.66 |
| 1 | 11.07 | 13.53 | 55.17 | 1.41 | 13.53 | 13.34 | 1.36 | 76509.40 |
| 2 | 8.29 | 5.95 | 58.10 | 1.55 | 13.63 | 13.78 | 1.37 | 72047.72 |
| 3 | 12.69 | 26.83 | 58.76 | 3.30 | 11.79 | 13.96 | 1.37 | 72477.65 |
| 4 | 12.28 | 12.85 | 55.86 | 2.76 | 12.30 | 13.76 | 1.37 | 73477.42 |
| 5 | 6.98 | 6.61 | 60.71 | 1.99 | 12.99 | 13.91 | 1.35 | 71840.75 |
| 6 | 4.85 | 4.45 | 59.75 | 1.70 | 13.43 | 13.49 | 1.37 | 75399.30 |
| 7 | 9.28 | 7.70 | 54.77 | 2.15 | 13.27 | 13.44 | 1.39 | 76214.65 |
| 8 | 10.25 | 22.52 | 55.32 | 1.94 | 13.61 | 13.34 | 1.38 | 75841.71 |
| 9 | 13.30 | 11.03 | 52.21 | 2.48 | 13.00 | 13.52 | 1.39 | 74780.92 |
| 10 | 7.91 | 2.98 | 73.30 | 1.41 | 13.86 | 13.80 | 1.42 | 72424.63 |
| 11 | 12.55 | 7.15 | 71.15 | 2.10 | 13.18 | 13.36 | 1.42 | 75915.71 |
| 12 | 19.17 | 5.33 | 62.58 | 3.60 | 12.84 | 13.74 | 1.44 | 72157.20 |
| 13 | 15.22 | 25.02 | 57.66 | 2.61 | 12.70 | 13.34 | 1.43 | 76803.13 |
| 14 | 16.89 | 25.14 | 53.39 | 2.99 | 12.54 | 13.60 | 1.43 | 73756.38 |
| 15 | 18.15 | 7.05 | 56.12 | 3.00 | 12.35 | 13.46 | 1.44 | 76529.11 |
| 16 | 10.39 | 4.74 | 57.65 | 2.07 | 13.11 | 13.38 | 1.42 | 76688.42 |
| 17 | 20.58 | 20.11 | 58.55 | 5.49 | 12.56 | 13.68 | 1.42 | 74152.39 |
| 18 | 16.18 | 3.06 | 68.92 | 2.27 | 14.31 | 13.45 | 1.40 | 75227.59 |
| 19 | 16.86 | 31.67 | 55.95 | 2.66 | 12.87 | 13.39 | 1.42 | 77705.94 |
| 20 | 18.44 | 3.60 | 63.60 | 2.17 | 13.34 | 13.54 | 1.43 | 75896.20 |
| 21 | 25.48 | 21.81 | 54.87 | 2.62 | 13.48 | 13.51 | 1.40 | 77532.58 |
| 22 | 16.33 | 3.00 | 80.96 | 1.47 | 14.09 | 13.67 | 1.36 | 74059.46 |
| 23 | 8.20 | 2.47 | 86.65 | 0.78 | 14.71 | 13.47 | 1.38 | 75328.01 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 13.37 | 11.67 | 61.26 | 2.34 | 13.20 | 13.56 | 1.40 | 74897.37 |
| 最 大 值 | 25.48 | 31.67 | 86.65 | 5.49 | 14.71 | 13.96 | 1.58 | 77705.94 |
| 發生時間 | 21 | 19 | 23 | 17 | 23 | 3 | | 19 |
| 最 小 值 | 4.85 | 2.47 | 52.21 | 0.78 | 11.79 | 13.34 | 1.29 | 71840.75 |
| 發生時間 | 6 | 23 | 9 | 23 | 3 | 1 | | 5 |
| 零點偏移 | -0.01 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.03 % | | -0.05 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.38 % | -0.06 % | 0.02 % | -0.15 % | | 0.14 | -0.00 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月12日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.02 | 4.18 | 113.94 | 0.06 | 16.99 | 11.23 | 1.46 | 63145.23 |
| 1 | 1.57 | 5.20 | 101.87 | 0.16 | 15.62 | 11.86 | 1.45 | 60307.41 |
| 2 | 2.45 | 7.70 | 88.62 | 0.19 | 16.33 | 11.10 | 1.44 | 63801.82 |
| 3 | 4.71 | 5.53 | 92.18 | 0.49 | 15.29 | 11.29 | 1.42 | 64100.00 |
| 4 | 4.20 | 7.41 | 87.38 | 0.33 | 15.75 | 10.97 | 1.41 | 65894.75 |
| 5 | 3.65 | 11.27 | 89.66 | 0.30 | 15.73 | 10.76 | 1.40 | 65375.94 |
| 6 | 4.35 | 3.90 | 96.76 | 0.39 | 15.47 | 11.20 | 1.40 | 63554.27 |
| 7 | 8.48 | 19.57 | 97.26 | 0.84 | 15.27 | 11.22 | 1.39 | 63913.47 |
| 8 | 15.87 | 3.56 | 100.97 | 1.69 | 16.17 | 10.61 | 1.40 | 68728.97 |
| 9 | 8.27 | 2.52 | 108.98 | 0.30 | 16.54 | 10.64 | 1.44 | 67808.19 |
| 10 | 14.24 | 10.23 | 98.29 | 0.74 | 15.79 | 10.98 | 1.41 | 65840.09 |
| 11 | 17.07 | 10.39 | 98.58 | 1.93 | 14.65 | 11.19 | 1.42 | 63453.73 |
| 12 | 13.24 | 13.13 | 92.76 | 1.80 | 13.54 | 11.32 | 1.44 | 63361.57 |
| 13 | 12.82 | 4.03 | 94.55 | 1.00 | 15.00 | 11.11 | 1.44 | 64842.52 |
| 14 | 16.76 | 11.24 | 93.41 | 1.58 | 15.71 | 10.49 | 1.41 | 67989.52 |
| 15 | 13.95 | 3.76 | 97.70 | 1.29 | 14.82 | 11.07 | 1.38 | 65439.77 |
| 16 | 10.74 | 5.18 | 65.49 | 0.70 | 16.12 | 10.81 | 1.39 | 66223.98 |
| 17 | 7.61 | 6.43 | 81.57 | 0.52 | 16.35 | 10.95 | 1.42 | 66530.03 |
| 18 | 10.89 | 8.39 | 75.53 | 0.63 | 16.58 | 10.79 | 1.37 | 67420.99 |
| 19 | 10.82 | 17.47 | 83.52 | 0.48 | 16.74 | 10.89 | 1.38 | 63043.83 |
| 20 | 26.96 | 38.22 | 81.97 | 2.22 | 15.04 | 10.98 | 1.40 | 62620.80 |
| 21 | 25.55 | 12.75 | 80.15 | 1.38 | 15.68 | 10.94 | 1.40 | 63926.56 |
| 22 | 15.17 | 8.24 | 97.62 | 0.28 | 16.59 | 11.53 | 1.41 | 61694.46 |
| 23 | 16.54 | 12.25 | 90.28 | 0.51 | 16.19 | 11.52 | 1.41 | 62810.93 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 11.16 | 9.69 | 92.04 | 0.83 | 15.75 | 11.06 | 1.41 | 64659.53 |
| 最 大 值 | 26.96 | 38.22 | 113.94 | 2.22 | 16.99 | 11.86 | 1.47 | 68728.97 |
| 發生時間 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | | 8 |
| 最 小 值 | 1.57 | 2.52 | 65.49 | 0.06 | 13.54 | 10.49 | 1.36 | 60307.41 |
| 發生時間 | 1 | 9 | 16 | 0 | 12 | 14 | | 1 |
| 零點偏移 | -0.10 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.01 % | | -0.00 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.15 % | -0.04 % | 0.15 % | -0.02 % | | 0.04 | -0.00 | -0.07 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月12日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 5.43 | 5.02 | 80.89 | 1.37 | 14.87 | 11.42 | 1.41 | 81607.87 |
| 1 | 7.19 | 7.06 | 76.86 | 1.97 | 13.68 | 11.42 | 1.42 | 77844.87 |
| 2 | 8.40 | 3.83 | 73.27 | 1.40 | 16.36 | 10.70 | 1.43 | 82579.17 |
| 3 | 11.03 | 4.15 | 78.13 | 1.54 | 15.84 | 11.11 | 1.39 | 80377.72 |
| 4 | 7.60 | 5.17 | 77.13 | 1.47 | 15.13 | 11.04 | 1.39 | 86502.54 |
| 5 | 7.79 | 4.30 | 85.95 | 1.57 | 15.15 | 10.99 | 1.43 | 85134.83 |
| 6 | 5.97 | 3.18 | 97.21 | 1.50 | 15.23 | 11.33 | 1.44 | 81835.94 |
| 7 | 11.06 | 5.14 | 80.68 | 1.44 | 16.85 | 10.63 | 1.44 | 87214.09 |
| 8 | 6.64 | 4.50 | 67.70 | 1.66 | 14.29 | 11.16 | 1.42 | 80396.23 |
| 9 | 9.09 | 2.96 | 80.92 | 1.44 | 15.41 | 11.08 | 1.43 | 82138.17 |
| 10 | 8.36 | 2.22 | 90.53 | 1.40 | 15.90 | 10.75 | 1.42 | 83506.51 |
| 11 | 6.43 | 1.60 | 108.44 | 1.38 | 15.26 | 11.19 | 1.45 | 78668.87 |
| 12 | 8.07 | 2.75 | 87.73 | 1.53 | 14.91 | 11.10 | 1.44 | 82984.73 |
| 13 | 6.05 | 2.47 | 78.14 | 1.32 | 15.37 | 10.73 | 1.43 | 86183.86 |
| 14 | 21.16 | 46.73 | 64.54 | 3.20 | 13.07 | 10.86 | 1.39 | 78515.61 |
| 15 | 21.09 | 24.29 | 58.85 | 2.90 | 14.41 | 10.64 | 1.39 | 77854.06 |
| 16 | 6.13 | 13.78 | 55.27 | 1.38 | 14.92 | 10.62 | 1.37 | 79379.49 |
| 17 | 6.88 | 3.13 | 65.49 | 1.04 | 16.49 | 10.64 | 1.39 | 83773.44 |
| 18 | 7.22 | 2.62 | 65.90 | 0.98 | 16.51 | 10.78 | 1.36 | 83258.19 |
| 19 | 12.00 | 14.24 | 57.63 | 1.60 | 14.49 | 10.99 | 1.34 | 83253.50 |
| 20 | 24.46 | 21.41 | 75.75 | 1.96 | 15.18 | 11.46 | 1.35 | 77138.12 |
| 21 | 10.65 | 2.59 | 77.55 | 1.09 | 17.10 | 10.58 | 1.34 | 88713.86 |
| 22 | 12.82 | 2.93 | 69.46 | 1.14 | 16.85 | 10.61 | 1.34 | 90149.83 |
| 23 | 13.45 | 4.36 | 61.70 | 1.23 | 15.84 | 10.79 | 1.34 | 87071.79 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 10.21 | 7.93 | 75.66 | 1.56 | 15.38 | 10.94 | 1.40 | 82753.47 |
| 最 大 值 | 24.46 | 46.73 | 108.44 | 3.20 | 17.10 | 11.46 | 1.48 | 90149.83 |
| 發生時間 | 20 | 14 | 11 | 14 | 21 | 20 | | 22 |
| 最 小 值 | 5.43 | 1.60 | 55.27 | 0.98 | 13.07 | 10.58 | 1.34 | 77138.12 |
| 發生時間 | 0 | 11 | 16 | 18 | 14 | 21 | | 20 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.05 % | -0.00 % | | -0.01 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.21 % | -0.10 % | -0.21 % | | 0.27 | -0.00 | -0.07 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |