P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.59	9.25	76.16	0.13	21.03	9.68	1.44	76086.87
1	13.61	11.72	104.78	0.07	20.56	11.11	1.54	66863.93
2	14.47	7.69	86.43	0.13	22.28	10.10	1.49	73150.26
3	15.49	13.80	67.64	0.26	18.77	10.13	1.45	73190.60
4	15.72	9.82	67.40	0.36	19.11	10.22	1.46	72801.18
5	16.41	4.58	78.45	0.26	20.34	10.33	1.45	72744.48
6	14.71	3.96	70.99	0.28	20.61	9.75	1.45	75747.76
7	15.74	3.10	85.87	0.30	20.28	10.05	1.45	73940.45
8	14.84	2.74	89.34	0.13	19.74	10.39	1.44	71493.96
9	15.91	3.18	90.02	0.14	20.58	10.31	1.45	72153.41
10	15.98	9.51	114.12	0.14	18.52	11.67	1.48	64094.77
11	13.52	2.39	102.33	0.05	19.78	10.87	1.45	69039.88
12	16.76	3.40	75.78	0.19	19.75	9.99	1.47	74415.13
13	14.25	5.89	73.44	0.34	18.37	10.19	1.47	73243.02
14	19.06	3.66	89.81	0.55	17.82	10.26	1.46	72706.83
15	14.30	4.45	108.35	0.57	17.71	11.51	1.46	63838.21
16	15.63	6.78	95.19	0.69	18.16	11.72	1.45	62850.60
17	16.00	4.28	107.43	0.55	19.02	11.41	1.41	65621.63
18	17.02	3.37	89.31	0.14	18.12	10.46	1.42	72187.30
19	15.17	6.56	81.27	0.17	18.26	10.68	1.45	70926.89
20	15.78	4.84	82.95	0.17	18.54	10.53	1.46	71752.08
21	14.31	3.51	80.79	0.16	18.75	10.54	1.44	71471.23
22	16.75	3.08	85.76	0.18	18.80	10.42	1.41	71527.14
23	14.79	3.78	89.91	0.05	19.26	10.85	1.41	69149.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.49	5.64	87.23	0.25	19.34	10.55	1.45	70874.86
最 大 值	19.06	13.80	114.12	0.69	22.28	11.72	1.88	76086.87
發生時間	14	3	10	16	2	16		0
最 小 值	13.52	2.39	67.40	0.05	17.71	9.68	1.40	62850.60
發生時間	11	11	4	11	15	0		16
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.07 %	0.19 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.55	1.46	95.66	0.15	18.95	10.71	1.40	62906.10
1	14.34	3.31	108.88	0.17	19.48	11.45	1.41	57589.20
2	13.70	3.86	109.14	0.18	20.31	11.22	1.42	59094.33
3	15.25	1.70	82.21	0.18	20.16	10.04	1.39	65883.16
4	14.98	1.88	83.18	0.22	19.68	10.18	1.37	64616.03
5	15.51	1.33	80.16	0.25	19.76	10.22	1.39	64697.69
6	14.24	0.91	91.32	0.40	20.36	9.77	1.40	67028.93
7	14.71	1.15	87.06	0.20	19.86	10.24	1.37	64949.65
8	14.43	1.52	93.14	0.42	19.62	10.42	1.38	65057.22
9	13.52	1.52	108.85	0.15	19.53	11.04	1.42	59089.79
10	17.29	3.72	93.68	0.17	19.17	10.48	1.42	62486.84
11	13.36	13.23	90.89	0.21	18.21	10.91	1.41	60216.00
12	16.32	4.23	79.69	0.27	18.23	10.68	1.40	62222.60
13	14.35	16.43	84.77	0.67	16.41	11.06	1.40	61491.36
14	16.59	3.86	88.09	1.15	16.52	10.96	1.40	61523.92
15	16.84	10.70	83.97	0.46	17.45	10.78	1.40	59861.44
16	16.15	14.26	83.86	0.32	17.33	10.73	1.41	62002.34
17	14.51	3.33	92.96	0.54	17.34	10.75	1.41	62883.25
18	15.33	2.69	94.98	0.31	18.78	10.56	1.41	62571.57
19	15.33	5.16	96.25	0.29	18.44	10.59	1.41	63969.75
20	13.86	1.26	99.76	0.13	19.40	10.55	1.40	63520.04
21	14.45	2.15	90.83	0.35	18.66	10.80	1.40	63145.69
22	17.01	2.07	98.30	0.24	18.51	10.63	1.42	64308.65
23	13.72	6.41	111.18	0.26	19.19	10.86	1.40	62546.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.01	4.51	92.87	0.32	18.81	10.65	1.40	62652.58
最 大 值	17.29	16.43	111.18	1.15	20.36	11.45	1.50	67028.93
發生時間	10	13	23	14	6	1		6
最 小 值	13.36	0.91	79.69	0.13	16.41	9.77	1.36	57589.20
發生時間	11	6	12	20	13	6		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.00 %	0.06 %		-0.00	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.96	6.82	69.07	0.93	22.05	8.94	1.29	94608.70
1	14.09	3.99	54.61	1.41	22.70	8.70	1.30	94362.49
2	14.95	1.63	52.64	1.46	22.43	8.62	1.30	94797.31
3	14.98	10.79	50.51	1.35	20.68	9.11	1.29	93987.32
4	16.21	23.77	50.03	2.08	19.64	9.23	1.29	90521.17
5	13.70	12.11	56.47	1.82	19.29	9.77	1.29	85933.62
6	15.09	22.80	62.43	2.35	19.24	10.15	1.30	85561.29
7	14.99	4.91	67.39	1.96	18.68	10.34	1.31	85001.87
8	12.19	22.70	62.93	1.97	19.81	9.99	1.30	83692.36
9	13.03	16.08	60.13	1.81	18.42	10.28	1.29	82930.61
10	16.04	56.87	68.65	2.91	16.09	11.12	1.32	80289.73
11	15.45	52.11	68.29	2.11	16.91	10.39	1.32	82924.29
12	14.62	33.23	61.80	1.70	17.18	10.05	1.29	83319.98
13	15.24	58.12	57.43	5.40	16.67	9.96	1.29	80097.66
14	14.39	45.30	66.42	2.73	16.69	10.54	1.29	79795.76
15	16.38	16.67	69.18	2.52	18.18	10.16	1.29	80337.04
16	14.43	6.74	70.55	1.64	19.47	9.91	1.30	85246.44
17	16.24	47.58	50.89	2.98	19.91	9.06	1.26	85253.44
18	15.90	32.43	56.44	2.95	18.77	9.77	1.27	82052.70
19	14.80	38.86	56.38	3.08	19.47	9.22	1.28	82875.38
20	16.89	27.39	61.31	2.87	18.49	9.71	1.29	81346.34
21	14.94	11.85	60.56	2.33	19.50	9.46	1.28	82714.34
22	13.80	17.68	72.47	1.81	19.54	10.24	1.29	70759.12
23	14.16	6.85	74.02	2.26	19.12	9.59	1.29	84729.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.89	24.05	61.69	2.27	19.12	9.76	1.29	84714.10
最 大 值	16.89	58.12	74.02	5.40	22.70	11.12	1.39	94797.31
發生時間	20	13	23	13	1	10		2
最 小 值	12.19	1.63	50.03	0.93	16.09	8.62	1.24	70759.12
發生時間	8	2	4	0	10	2		22
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	0.11 %	0.06 %		0.20	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %