

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年03月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.15	10.53	55.47	2.04	13.17	13.77	1.48	68346.11
1	4.47	4.15	53.79	0.85	14.79	13.70	1.43	63768.41
2	5.95	53.17	50.30	1.30	14.70	13.17	1.47	75816.45
3	6.61	48.91	48.31	1.15	14.86	13.12	1.41	77300.20
4	8.14	20.52	45.56	0.96	15.41	12.88	1.47	79940.80
5	8.79	22.94	50.83	1.25	15.13	13.02	1.47	77813.88
6	4.65	2.54	71.05	0.51	15.17	13.47	1.50	73723.85
7	3.95	7.87	62.55	0.42	15.62	13.14	1.52	74694.93
8	4.30	78.34	46.69	1.49	14.40	12.98	1.49	77494.60
9	4.72	6.23	60.80	1.43	13.78	13.80	1.42	70231.84
10	4.70	2.56	64.32	0.67	15.09	13.20	1.46	74950.06
11	10.80	29.01	46.19	2.60	13.26	13.42	1.48	74108.20
12	11.66	68.09	48.65	5.48	12.62	13.40	1.53	74128.70
13	11.33	14.31	50.80	2.64	12.72	13.46	1.48	74222.98
14	33.51	22.15	56.62	5.49	11.62	13.53	1.56	73626.46
15	12.04	3.45	58.00	1.71	13.72	13.42	1.48	71869.64
16	5.86	2.34	79.27	1.29	13.51	13.30	1.49	75133.38
17	5.22	34.15	49.58	1.56	13.56	13.20	1.49	75781.54
18	4.82	11.97	44.74	0.92	14.15	13.14	1.43	75600.84
19	4.81	7.98	46.56	1.29	13.92	13.32	1.46	74437.74
20	6.34	3.96	51.90	1.22	14.15	13.39	1.47	73666.18
21	5.89	9.95	56.98	1.19	14.04	13.74	1.42	70798.64
22	4.56	4.67	67.39	1.33	13.77	13.97	1.42	68425.88
23	4.34	3.15	60.73	1.13	14.05	13.62	1.41	71817.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.73	19.71	55.30	1.66	14.05	13.38	1.47	73654.12
最大值	33.51	78.34	79.27	5.49	15.62	13.97	1.76	79940.80
發生時間	14	8	16	14	7	22		4
最小值	3.95	2.34	44.74	0.42	11.62	12.88	1.34	63768.41
發生時間	7	16	18	7	14	4		1
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.15	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.23 %	0.00 %	0.07 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年03月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.39	8.62	101.17	0.17	16.31	11.63	1.50	61118.19
1	6.06	3.72	98.88	0.24	18.16	10.93	1.50	65386.11
2	7.06	4.8	97.92	0.28	17.07	11.04	1.50	65451.69
3	5.04	7.04	99.45	0.38	16.37	11.15	1.50	64894.77
4	5.46	11.58	93.87	0.21	17.02	11.02	1.50	64260.76
5	6.67	9.91	100.60	0.21	17.30	11.18	1.50	64530.47
6	7.49	2.57	119.30	0.11	20.15	10.02	1.50	70200.39
7	4.78	2.39	108.81	0.10	18.99	10.09	1.50	69059.69
8	10.06	6.01	118.08	0.14	19.36	9.84	1.48	71028.05
9	10.27	17.71	96.03	0.37	16.92	10.75	1.45	66693.96
10	10.59	無效	91.05	2.19	13.16	11.47	1.49	62696.53
11	11.10	5.41	90.37	1.92	14.72	11.15	1.44	63551.76
12	11.20	10.5	87.42	1.30	14.74	11.18	1.44	64122.11
13	10.34	15.38	92.46	1.12	15.92	11.08	1.46	65109.99
14	9.73	2.68	103.74	0.78	16.25	10.64	1.45	67535.78
15	8.56	3.05	97.59	0.71	15.57	11.14	1.44	64016.86
16	8.06	1.85	121.09	0.40	17.02	10.78	1.44	67098.63
17	9.81	17.76	96.78	1.04	15.36	11.34	1.46	62675.21
18	12.47	3.06	103.92	0.83	16.60	10.79	1.48	65288.02
19	15.93	13.79	105.33	1.09	16.11	10.89	1.49	65741.01
20	11.31	2.5	102.40	0.47	17.13	10.88	1.48	65248.75
21	6.37	7.85	84.24	0.28	17.06	10.68	1.44	64267.46
22	6.48	6.21	99.83	0.29	16.99	11.00	1.43	62787.94
23	11.63	5.1	95.67	0.47	17.36	10.58	1.43	63759.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	8.74	7.37	100.25	0.63	16.74	10.89	1.47	65271.82
最大值	15.93	17.76	121.09	2.19	20.15	11.63	1.51	71028.05
發生時間	19	17	16	10	6	0		8
最小值	3.39	1.85	84.24	0.10	13.16	9.84	1.42	61118.19
發生時間	0	16	21	7	10	8		0
零點偏移	-0.13 %	-0.01%	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	-0.31%	0.09 %	0.07 %		-0.05	-0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年03月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.11	2.34	68.36	0.95	16.85	10.52	1.45	81600.30
1	8.11	2.25	69.96	0.89	17.59	10.66	1.45	80940.96
2	6.57	2.24	83.84	0.93	17.21	10.70	1.46	80661.82
3	4.52	1.53	81.15	0.79	18.17	10.53	1.48	83041.35
4	6.38	3.50	64.38	1.01	17.67	10.15	1.46	88458.93
5	6.57	2.31	71.57	0.82	17.20	11.06	1.46	78876.69
6	4.58	1.90	81.79	0.75	17.62	11.02	1.48	79271.70
7	3.61	1.84	87.98	0.77	17.98	11.30	1.48	77699.22
8	2.75	1.22	86.07	0.73	18.19	11.18	1.50	75870.74
9	5.32	1.81	67.71	0.73	17.95	10.43	1.48	86520.92
10	15.41	19.50	64.72	1.68	15.37	10.55	1.48	84218.68
11	7.37	5.97	61.39	1.07	15.66	10.63	1.48	77491.06
12	11.14	28.88	62.89	3.90	14.59	10.63	1.48	75063.02
13	16.19	17.32	55.61	1.50	15.07	10.37	1.48	71912.28
14	39.64	87.17	63.42	4.16	14.05	10.27	1.48	74890.17
15	22.73	7.38	47.49	1.76	15.48	9.60	1.48	78373.96
16	14.13	27.34	52.44	1.39	15.35	10.18	1.48	78541.19
17	7.83	16.93	54.96	0.81	15.93	10.23	1.48	77528.80
18	7.14	3.05	51.52	0.56	16.98	9.93	1.47	81709.16
19	7.41	2.50	57.09	0.67	17.04	10.30	1.45	79628.80
20	5.53	2.40	62.29	0.77	16.33	10.40	1.46	79530.71
21	6.99	2.27	68.22	0.91	16.36	10.46	1.46	80094.77
22	5.98	2.40	71.20	0.83	16.60	10.59	1.44	80605.94
23	8.89	2.48	70.06	0.83	16.89	10.67	1.45	80181.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.70	10.27	66.92	1.22	16.59	10.52	1.47	79696.34
最大值	39.64	87.17	87.98	4.16	18.19	11.30	1.52	88458.93
發生時間	14	14	7	14	8	7		4
最小值	2.75	1.22	47.49	0.56	14.05	9.60	1.44	71912.28
發生時間	8	8	15	18	14	15		13
零點偏移	-0.16 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.09 %	0.16 %		-0.05	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行