P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月23日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 8.46 | 2.23 | 86.56 | 9.18 | 15.18 | 11.52 | 0.92 | 90261.21 |
| 1 | 6.06 | 24.76 | 75.41 | 8.53 | 17.27 | 10.37 | 0.98 | 無效 |
| 2 | 2.10 | 1.08 | 101.74 | 8.58 | 17.43 | 10.51 | 1.08 | 91304.74 |
| 3 | 5.25 | 2.58 | 81.95 | 9.42 | 16.82 | 11.23 | 1.06 | 90073.38 |
| 4 | 6.44 | 1.81 | 79.08 | 9.27 | 15.14 | 11.14 | 0.96 | 92502.80 |
| 5 | 9.63 | 3.82 | 76.92 | 9.37 | 15.06 | 11.03 | 0.96 | 89378.44 |
| 6 | 3.20 | 1.64 | 94.51 | 8.97 | 15.49 | 11.22 | 1.01 | 89932.61 |
| 7 | 14.04 | 1.65 | 94.16 | 9.45 | 15.44 | 11.27 | 1.03 | 92268.35 |
| 8 | 6.42 | 1.72 | 82.19 | 9.15 | 15.51 | 11.13 | 1.05 | 92807.98 |
| 9 | 9.33 | 2.11 | 83.34 | 9.33 | 15.36 | 11.32 | 1.05 | 90663.24 |
| 10 | 5.95 | 1.78 | 87.49 | 9.06 | 14.61 | 11.20 | 1.03 | 92862.56 |
| 11 | 13.72 | 2.49 | 81.52 | 9.74 | 13.74 | 11.58 | 1.01 | 90873.17 |
| 12 | 3.42 | 1.61 | 96.78 | 9.09 | 14.94 | 11.51 | 0.99 | 90371.57 |
| 13 | 2.91 | 2.21 | 81.55 | 9.16 | 14.70 | 11.54 | 0.98 | 91248.37 |
| 14 | 2.42 | 2.87 | 81.11 | 9.19 | 14.58 | 11.50 | 0.99 | 90401.83 |
| 15 | 3.94 | 1.77 | 84.05 | 9.16 | 14.29 | 11.50 | 0.97 | 91734.96 |
| 16 | 2.85 | 2.55 | 86.19 | 9.28 | 14.37 | 11.63 | 0.97 | 89494.12 |
| 17 | 4.49 | 1.83 | 82.11 | 9.33 | 13.93 | 11.70 | 0.96 | 90956.63 |
| 18 | 2.33 | 1.56 | 92.73 | 9.48 | 14.71 | 11.93 | 0.97 | 86542.15 |
| 19 | 7.24 | 4.82 | 85.95 | 9.50 | 13.66 | 11.67 | 0.94 | 90807.10 |
| 20 | 14.60 | 24.54 | 81.08 | 10.26 | 12.65 | 11.65 | 0.97 | 90920.77 |
| 21 | 9.79 | 2.99 | 86.23 | 9.28 | 16.12 | 11.31 | 0.94 | 91654.87 |
| 22 | 2.61 | 1.39 | 94.07 | 9.54 | 17.33 | 11.48 | 0.96 | 88647.75 |
| 23 | 2.49 | 1.45 | 104.07 | 8.98 | 15.89 | 11.25 | 0.93 | 92499.91 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 平 均 值 | 6.24 | 4.05 | 86.70 | 9.26 | 15.18 | 11.34 | 0.99 | 90791.67 |
| 最 大 值 | 14.60 | 24.76 | 104.07 | 10.26 | 17.43 | 11.93 | 1.49 | 92862.56 |
| 發生時間 | 20 | 1 | 23 | 20 | 2 | 18 | | 10 |
| 最 小 值 | 2.10 | 1.08 | 75.41 | 8.53 | 12.65 | 10.37 | 0.88 | 86542.15 |
| 發生時間 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | | 18 |
| 零點偏移 | -0.00 % | -0.00 % | -0.04 % | -0.03 % | | -0.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.02 % | 0.03 % | -0.12 % | | 0.12 | 0.02 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 95.83 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月23日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.75 | 3.52 | 72.43 | 4.88 | 14.33 | 11.71 | 0.49 | 76518.15 |
| 1 | 2.54 | 26.06 | 84.51 | 5.41 | 13.14 | 12.44 | 0.69 | 無效 |
| 2 | 3.79 | 12.91 | 82.44 | 5.22 | 14.08 | 11.83 | 0.46 | 74928.49 |
| 3 | 2.62 | 33.20 | 72.59 | 6.70 | 15.96 | 11.34 | 0.44 | 76985.80 |
| 4 | 3.65 | 22.21 | 81.49 | 5.28 | 13.84 | 11.89 | 0.43 | 74757.40 |
| 5 | 4.01 | 5.17 | 68.12 | 5.17 | 14.81 | 11.71 | 0.45 | 75615.29 |
| 6 | 3.60 | 5.97 | 68.18 | 4.97 | 14.95 | 11.43 | 0.46 | 77789.31 |
| 7 | 3.02 | 7.24 | 72.38 | 5.18 | 15.29 | 11.55 | 0.47 | 77058.96 |
| 8 | 3.41 | 15.35 | 66.96 | 4.97 | 15.22 | 11.45 | 0.48 | 77435.67 |
| 9 | 3.26 | 6.71 | 68.16 | 4.98 | 14.33 | 11.57 | 0.48 | 77535.13 |
| 10 | 2.79 | 4.63 | 71.46 | 4.99 | 14.36 | 11.78 | 0.48 | 75906.81 |
| 11 | 2.19 | 18.35 | 89.73 | 5.17 | 16.08 | 11.71 | 0.47 | 75334.32 |
| 12 | 2.19 | 10.30 | 77.16 | 5.58 | 14.20 | 11.47 | 0.47 | 78935.26 |
| 13 | 2.30 | 27.43 | 66.04 | 4.91 | 14.23 | 11.65 | 0.47 | 76840.14 |
| 14 | 3.02 | 20.72 | 75.77 | 5.25 | 13.25 | 11.82 | 0.47 | 76598.05 |
| 15 | 2.93 | 7.19 | 72.71 | 5.06 | 14.15 | 11.76 | 0.48 | 76927.59 |
| 16 | 2.46 | 6.80 | 75.16 | 5.03 | 13.84 | 11.76 | 0.46 | 76962.25 |
| 17 | 2.23 | 2.16 | 86.82 | 5.04 | 14.17 | 11.93 | 0.45 | 75111.31 |
| 18 | 2.05 | 21.44 | 82.94 | 5.00 | 14.62 | 11.79 | 0.44 | 75757.19 |
| 19 | 2.65 | 80.76 | 70.17 | 5.18 | 13.04 | 11.92 | 0.45 | 75760.91 |
| 20 | 6.16 | 43.10 | 74.34 | 5.81 | 12.42 | 12.19 | 0.43 | 73830.00 |
| 21 | 3.86 | 9.71 | 81.30 | 5.10 | 15.19 | 11.93 | 0.42 | 73750.14 |
| 22 | 2.09 | 1.61 | 77.54 | 4.85 | 15.81 | 11.60 | 0.41 | 76265.84 |
| 23 | 1.93 | 2.12 | 86.74 | 4.99 | 14.97 | 11.82 | 0.44 | 75082.95 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 平 均 值 | 2.98 | 16.44 | 76.05 | 5.20 | 14.43 | 11.75 | 0.46 | 76160.30 |
| 最 大 值 | 6.16 | 80.76 | 89.73 | 6.70 | 16.08 | 12.44 | 1.21 | 78935.26 |
| 發生時間 | 20 | 19 | 11 | 3 | 11 | 1 | | 12 |
| 最 小 值 | 1.93 | 1.61 | 66.04 | 4.85 | 12.42 | 11.34 | 0.39 | 73750.14 |
| 發生時間 | 23 | 22 | 13 | 22 | 20 | 3 | | 21 |
| 零點偏移 | -0.08 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.01 % | | -0.06 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.22 % | -0.08 % | 0.03 % | 0.06 % | | -0.12 | -0.04 | -0.07 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 95.83 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月23日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.46 | 4.22 | 67.62 | 7.76 | 14.00 | 11.66 | 1.45 | 93595.33 |
| 1 | 2.77 | 24.71 | 74.43 | 9.17 | 11.33 | 12.81 | 1.45 | 84562.97 |
| 2 | 2.29 | 22.95 | 60.32 | 7.44 | 14.67 | 11.47 | 1.45 | 96086.06 |
| 3 | 2.27 | 31.25 | 60.38 | 7.38 | 14.47 | 11.13 | 1.44 | 99676.73 |
| 4 | 2.72 | 22.56 | 59.97 | 7.59 | 13.56 | 11.42 | 1.42 | 97558.77 |
| 5 | 2.34 | 3.08 | 83.86 | 8.49 | 13.17 | 12.03 | 1.39 | 92829.83 |
| 6 | 2.09 | 18.07 | 73.83 | 7.35 | 14.63 | 11.09 | 1.40 | 100589.63 |
| 7 | 3.25 | 9.10 | 73.89 | 8.09 | 12.99 | 11.57 | 1.40 | 96515.62 |
| 8 | 2.90 | 24.86 | 61.50 | 8.37 | 12.85 | 11.94 | 1.40 | 93923.43 |
| 9 | 2.78 | 6.24 | 69.46 | 8.14 | 13.29 | 11.62 | 1.42 | 97238.11 |
| 10 | 3.72 | 14.52 | 65.73 | 8.37 | 11.49 | 11.91 | 1.41 | 95427.16 |
| 11 | 3.15 | 21.63 | 61.95 | 8.24 | 12.73 | 11.80 | 1.41 | 95572.13 |
| 12 | 2.52 | 32.47 | 72.17 | 8.21 | 13.62 | 11.65 | 1.41 | 97261.99 |
| 13 | 2.32 | 32.21 | 55.64 | 7.86 | 13.29 | 11.49 | 1.41 | 98830.08 |
| 14 | 2.48 | 13.85 | 63.91 | 8.44 | 12.25 | 11.94 | 1.42 | 94866.58 |
| 15 | 2.99 | 12.96 | 67.89 | 8.32 | 12.34 | 11.68 | 1.42 | 97837.49 |
| 16 | 3.23 | 14.02 | 56.21 | 8.03 | 12.24 | 11.53 | 1.41 | 99235.70 |
| 17 | 3.47 | 19.67 | 58.24 | 8.26 | 12.10 | 11.74 | 1.41 | 97820.79 |
| 18 | 3.04 | 34.44 | 59.80 | 8.38 | 11.83 | 11.78 | 1.40 | 97017.48 |
| 19 | 2.68 | 68.93 | 71.68 | 8.61 | 12.29 | 11.87 | 1.38 | 96104.60 |
| 20 | 6.19 | 115.57 | 80.65 | 9.46 | 9.81 | 12.50 | 1.39 | 91693.93 |
| 21 | 8.53 | 33.27 | 73.10 | 9.07 | 9.90 | 12.42 | 1.38 | 91886.98 |
| 22 | 3.71 | 18.97 | 70.13 | 8.76 | 12.35 | 12.22 | 1.39 | 92489.06 |
| 23 | 2.88 | 1.17 | 94.04 | 9.28 | 12.95 | 12.49 | 1.41 | 90017.34 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 3.20 | 25.03 | 68.18 | 8.29 | 12.67 | 11.82 | 1.41 | 95359.91 |
| 最 大 值 | 8.53 | 115.57 | 94.04 | 9.46 | 14.67 | 12.81 | 1.47 | 100589.63 |
| 發生時間 | 21 | 20 | 23 | 20 | 2 | 1 |  | 6 |
| 最 小 值 | 2.09 | 1.17 | 55.64 | 7.35 | 9.81 | 11.09 | 1.37 | 84562.97 |
| 發生時間 | 6 | 23 | 13 | 6 | 20 | 6 |  | 1 |
| 零點偏移 | -0.10 % | -0.00 % | -0.00 % | -0.01 % |  | -0.02 | -0.00 | -0.01 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.12 % | -0.01 % |  | 0.35 | -0.02 | 0.06 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |