P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.02	15.48	56.66	4.31	15.96	11.70	1.07	103072.81
1	2.69	2.59	60.26	4.13	16.95	11.33	1.05	105992.73
2	2.59	1.70	60.26	4.18	15.86	11.48	1.07	103481.45
3	2.68	2.58	53.89	4.35	15.55	11.65	1.08	102102.14
4	2.85	2.25	59.56	4.37	15.87	11.70	1.12	100724.98
5	4.17	15.05	54.30	4.82	14.61	11.49	1.10	106567.43
6	4.68	8.31	54.10	5.10	14.05	11.69	1.13	100066.48
7	6.41	5.90	52.72	4.83	14.78	11.53	1.10	100970.13
8	3.40	2.35	69.52	4.52	15.94	11.95	1.05	96873.18
9	2.45	20.89	66.51	4.14	17.29	11.49	1.05	103187.80
10	3.03	18.69	53.24	4.57	15.52	11.29	1.08	107971.45
11	5.54	5.92	44.88	4.94	15.21	11.09	1.10	109601.88
12	7.47	9.25	47.59	4.99	14.50	11.39	1.13	100969.28
13	7.63	17.26	43.53	5.08	15.37	10.79	1.13	105980.01
14	10.92	6.51	49.27	5.59	14.04	11.21	1.15	99601.94
15	6.98	11.74	48.37	4.78	15.56	10.98	1.15	105258.37
16	11.58	9.95	52.66	5.66	14.05	11.32	1.18	96536.90
17	7.67	27.38	48.20	5.08	15.20	10.91	1.18	101818.80
18	5.80	4.56	47.14	4.94	15.00	11.21	1.19	99422.50
19	3.39	3.10	46.29	4.07	17.58	11.16	1.17	100733.35
20	2.81	34.55	44.90	4.10	17.40	10.48	1.16	108909.50
21	4.04	10.20	47.67	4.60	15.38	10.90	1.17	103833.04
22	4.73	3.45	67.89	4.72	15.05	11.09	1.17	102165.35
23	4.98	2.35	71.92	4.90	14.55	11.25	1.15	100547.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.06	10.08	54.22	4.70	15.47	11.29	1.12	102766.19
最 大 值	11.58	34.55	71.92	5.66	17.58	11.95	1.21	109601.88
發生時間	16	20	23	16	19	8		11
最 小 值	2.45	1.70	43.53	4.07	14.04	10.48	1.03	96536.90
發生時間	9	2	13	19	14	20		16
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	-0.11 %	-0.03 %	0.02 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.22	5.75	69.20	4.39	14.43	11.83	1.01	79565.26
1	1.11	0.94	72.13	4.41	15.78	11.71	1.10	78760.14
2	0.85	0.29	80.63	4.42	15.61	11.85	1.04	78629.88
3	0.80	1.81	77.76	4.59	14.36	12.05	1.05	78122.36
4	0.78	3.02	65.20	4.46	13.75	11.86	1.05	79633.68
5	0.91	21.49	70.39	4.45	14.42	11.59	1.02	81063.38
6	1.06	17.69	66.78	4.51	13.58	11.61	1.03	80098.75
7	1.20	21.63	81.03	4.49	12.94	11.95	1.01	77808.23
8	1.45	14.80	75.51	4.47	14.11	11.81	1.03	79472.27
9	0.91	1.38	70.14	4.34	14.68	11.56	1.05	79957.77
10	1.07	2.99	70.03	4.46	13.44	11.75	1.07	78165.81
11	0.98	1.05	78.66	4.17	15.58	11.35	1.07	81297.59
12	1.01	8.95	87.73	4.30	14.51	11.47	1.09	82160.39
13	1.33	3.07	62.54	4.69	13.26	11.95	1.15	78240.68
14	1.67	8.47	87.03	4.57	14.43	11.56	1.14	81861.95
15	2.26	1.47	83.46	5.03	12.98	12.03	1.02	78261.23
16	1.61	40.16	66.38	4.69	14.32	11.61	1.11	79838.80
17	1.02	49.24	64.22	4.58	15.05	11.61	1.12	78734.40
18	1.03	19.88	79.89	4.66	14.10	11.67	1.12	80068.38
19	1.06	40.64	77.56	5.59	16.97	11.42	1.15	80590.11
20	0.71	22.25	80.67	4.32	15.82	11.16	1.16	83419.00
21	0.96	0.52	96.67	4.39	13.83	11.64	1.14	80041.97
22	1.07	9.61	65.70	4.55	13.36	11.94	1.14	78207.39
23	0.87	7.29	65.18	4.36	13.75	11.56	1.17	77636.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.12	12.68	74.77	4.54	14.38	11.69	1.09	79651.51
最 大 值	2.26	49.24	96.67	5.59	16.97	12.05	1.22	83419.00
發生時間	15	17	21	19	19	3		20
最 小 值	0.71	0.29	62.54	4.17	12.94	11.16	0.91	77636.81
發生時間	20	2	13	11	7	20		23
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.19 %	-0.00 %	-0.07 %	0.02 %		0.11	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.92	2.71	91.97	6.48	19.71	9.37	1.12	106762.13
1	11.22	17.44	82.55	6.83	19.53	9.43	1.12	100758.13
2	6.44	3.72	88.79	6.31	21.02	9.06	1.11	104089.64
3	7.14	2.47	84.74	6.48	20.86	9.15	1.11	103907.24
4	6.80	2.33	86.04	6.52	20.86	9.35	1.11	100922.49
5	6.16	6.09	80.48	6.42	20.03	9.02	1.11	102481.60
6	13.69	4.20	87.76	7.19	19.18	9.18	1.09	101217.62
7	21.75	7.22	82.65	7.47	18.40	9.50	1.11	99910.90
8	16.59	52.78	75.61	9.16	19.24	9.16	1.14	97455.50
9	14.95	35.28	100.60	9.58	19.06	9.18	1.15	97565.77
10	13.61	7.29	97.54	7.64	20.66	8.58	1.14	100845.70
11	11.37	1.80	80.09	7.36	19.21	8.98	1.15	94416.78
12	14.26	3.23	81.34	7.77	18.53	9.14	1.15	93819.93
13	10.94	24.18	82.31	7.35	18.66	8.44	1.16	92066.45
14	14.15	19.05	90.37	9.07	17.16	9.30	1.16	93027.57
15	21.51	2.74	92.06	8.34	19.17	9.30	1.12	97831.04
16	23.04	40.25	76.92	9.86	19.22	8.39	1.14	96842.17
17	6.88	9.73	78.70	7.15	18.36	8.95	1.15	89861.51
18	21.91	5.56	74.39	9.16	18.69	9.26	1.14	95254.09
19	14.51	2.51	92.01	6.72	21.21	9.19	1.14	100687.08
20	18.14	2.27	93.34	8.09	21.66	8.30	1.14	99028.35
21	6.09	1.47	106.83	6.99	19.85	8.45	1.14	90087.18
22	6.43	2.49	80.40	7.08	17.81	9.53	1.15	90081.87
23	18.42	3.65	81.04	9.02	18.58	9.25	1.15	97087.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.70	10.85	86.19	7.67	19.44	9.06	1.13	97750.35
最 大 值	23.04	52.78	106.83	9.86	21.66	9.53	1.17	106762.13
發生時間	16	8	21	16	20	22		0
最 小 值	6.09	1.47	74.39	6.31	17.16	8.30	1.08	89861.51
發生時間	21	21	18	2	14	20		17
零點偏移	-0.12 %	0.00 %	-0.03 %	-0.07 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.12 %	-0.01 %		0.34	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %