

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年12月05日

報表日期: 111年12月05日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.94	5.57	63.22	1.19	19.29	11.94	1.43	71345.14
1	8.57	3.36	53.56	1.29	19.93	11.27	1.42	75957.86
2	10.43	9.21	53.82	1.86	19.38	10.82	1.42	77992.01
3	11.60	2.94	62.45	3.16	16.97	11.50	1.41	71927.07
4	10.26	3.59	63.21	2.53	18.39	11.47	1.41	72928.98
5	10.95	2.52	58.97	1.74	18.80	11.57	1.40	77553.49
6	12.21	7.14	46.61	2.33	16.48	11.99	1.39	73025.78
7	5.58	8.91	67.99	1.90	17.08	12.95	1.40	65741.24
8	1.02	13.02	79.31	1.87	17.09	13.37	1.55	63142.86
9	3.72	0.67	41.71	1.28	19.43	11.35	1.40	78088.50
10	10.47	0.84	59.00	1.24	20.21	10.62	1.40	82233.78
11	11.14	0.97	54.66	1.76	18.63	11.06	1.43	80402.95
12	7.91	1.03	64.20	1.66	17.77	11.69	1.41	75829.18
13	3.54	1.74	61.07	1.54	17.52	12.09	1.41	73115.68
14	4.58	1.27	62.65	1.42	18.41	11.75	1.41	75108.51
15	2.68	0.92	61.41	1.31	18.21	11.84	1.42	74137.28
16	4.74	0.96	58.05	1.36	18.90	11.41	1.41	76397.48
17	7.23	2.45	56.56	1.86	16.54	11.90	1.40	74522.62
18	7.31	2.12	69.22	1.76	17.07	12.29	1.41	71214.93
19	5.08	1.65	69.00	1.55	17.93	12.39	1.41	69688.76
20	8.62	1.16	58.18	1.38	19.33	11.25	1.39	77258.15
21	7.58	1.36	65.07	1.33	19.24	11.55	1.40	74714.18
22	8.49	0.98	55.60	1.19	19.51	11.03	1.39	78820.70
23	5.14	1.68	67.96	1.23	19.45	11.56	1.39	74965.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.24	3.17	60.56	1.66	18.40	11.69	1.41	74421.38
最 大 值	12.21	13.02	79.31	3.16	20.21	13.37	2.09	82233.78
發生時間	6	8	8	3	10	8		10
最 小 值	1.02	0.67	41.71	1.19	16.48	10.62	1.37	63142.86
發生時間	8	9	9	0	6	10		8
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.01 %	0.12 %	-0.47 %	0.00 %		0.22	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 111年12月05日

備註	
----	--

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月05日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.84	5.93	63.63	3.14	15.04	11.33	1.36	79973.13
1	8.37	4.70	57.71	2.75	16.47	10.99	1.36	80911.16
2	8.07	0.83	59.00	2.98	15.91	10.83	1.36	81503.47
3	9.10	1.21	58.15	3.51	15.10	10.69	1.34	79200.29
4	9.94	1.00	59.76	2.77	16.79	10.37	1.35	84316.88
5	10.87	2.31	59.19	3.13	15.21	10.64	1.35	84785.58
6	12.45	5.61	60.67	4.11	14.40	10.92	1.35	82472.14
7	8.09	4.80	67.09	2.90	16.13	10.63	1.30	80724.93
8	2.39	4.38	58.77	2.21	15.26	10.68	1.29	81406.63
9	8.74	6.64	58.88	2.98	15.41	10.64	1.28	81649.37
10	9.28	1.97	55.95	3.48	14.13	10.65	1.26	78169.58
11	8.10	4.33	57.50	2.80	15.34	10.46	1.27	81086.88
12	6.60	2.40	59.88	2.79	14.97	10.72	1.25	78956.85
13	5.20	2.28	60.23	2.84	14.43	11.00	1.25	80385.44
14	2.65	1.96	58.87	2.16	15.31	10.83	1.26	80513.47
15	3.53	1.34	59.84	2.58	14.52	10.99	1.29	80866.63
16	5.45	1.47	59.38	2.75	14.65	11.11	1.30	80647.19
17	6.88	1.33	59.48	2.74	14.98	10.94	1.29	83746.24
18	6.53	1.65	62.93	2.43	15.59	11.09	1.29	81260.98
19	8.20	1.53	60.31	2.48	15.63	11.02	1.29	86275.33
20	7.90	2.18	61.46	2.54	15.63	10.78	1.28	86192.05
21	8.04	1.82	61.64	2.38	15.55	10.85	1.26	84141.53
22	7.03	1.18	65.02	2.19	16.26	10.83	1.27	85600.63
23	9.14	5.57	66.02	2.21	17.58	10.66	1.28	90085.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.60	2.85	60.47	2.79	15.43	10.82	1.30	82286.33
最 大 值	12.45	6.64	67.09	4.11	17.58	11.33	1.37	90085.60
發生時間	6	9	7	6	23	0		23
最 小 值	2.39	0.83	55.95	2.16	14.13	10.37	1.25	78169.58
發生時間	8	2	10	14	10	4		10
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.25 %	-0.04 %	-0.48 %	0.18 %		0.43	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								