P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.98	3.75	66.25	0.78	14.38	13.22	1.31	75404.39
1	5.28	4.83	62.00	0.41	15.03	13.08	1.29	76565.61
2	3.74	2.65	67.41	0.13	15.41	13.01	1.30	74709.31
3	3.60	8.27	62.02	0.25	15.19	13.10	1.27	77665.43
4	5.75	14.76	60.32	1.10	14.07	13.23	1.31	75448.59
5	4.62	10.16	59.44	0.45	15.15	13.10	1.30	75978.41
6	4.00	10.09	57.71	0.82	14.22	12.89	1.28	77553.22
7	4.81	6.55	66.42	0.47	15.32	12.83	1.25	78517.11
8	5.59	7.72	59.63	1.14	13.53	13.33	1.31	73183.65
9	5.75	17.86	60.53	0.81	14.35	13.01	1.31	77757.77
10	7.50	4.66	72.06	0.48	14.64	13.36	1.26	75517.49
11	13.43	4.31	70.28	1.14	14.12	13.18	1.30	77351.32
12	9.80	33.35	57.95	1.15	14.89	12.97	1.34	77181.59
13	4.49	16.94	50.78	0.68	14.41	12.86	1.37	73881.83
14	7.05	10.85	57.64	1.52	13.76	13.28	1.32	72035.47
15	11.95	4.79	59.69	1.33	14.03	13.24	1.31	73466.72
16	7.11	8.73	58.31	1.08	13.92	13.11	1.33	74497.49
17	8.00	19.89	55.64	1.50	14.07	12.90	1.38	73779.66
18	15.62	35.52	57.38	4.02	14.24	12.95	1.34	73614.12
19	9.69	38.48	55.40	2.13	13.99	13.10	1.32	72189.80
20	8.14	68.49	54.01	3.71	12.55	13.20	1.33	70602.74
21	3.51	58.46	45.34	1.27	13.93	12.47	1.32	75431.94
22	4.54	17.91	49.20	0.96	14.54	12.73	1.30	75549.23
23	5.44	18.20	46.06	0.54	14.73	12.65	1.29	76696.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.14	17.80	58.81	1.16	14.35	13.03	1.31	75190.81
最 大 值	15.62	68.49	72.06	4.02	15.41	13.36	1.40	78517.11
發生時間	18	20	10	18	2	10		7
最 小 值	3.51	2.65	45.34	0.13	12.55	12.47	1.22	70602.74
發生時間	21	2	21	2	20	21		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	0.05 %	0.05 %		-0.02	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.09	4.08	95.71	0.39	15.87	11.08	1.45	63625.58
1	9.71	7.07	99.82	0.48	14.32	11.85	1.46	60055.71
2	11.55	2.92	104.85	0.28	16.12	11.49	1.47	61188.25
3	12.19	4.21	91.16	0.42	16.15	11.20	1.48	62480.28
4	11.63	9.06	73.44	0.53	15.65	11.17	1.49	63835.16
5	12.65	5.29	80.43	0.47	16.46	10.95	1.50	64793.45
6	14.74	5.08	85.74	0.49	17.05	10.66	1.50	65981.39
7	11.03	3.32	88.38	0.54	14.66	11.40	1.53	62312.39
8	13.24	2.68	92.36	0.38	16.35	11.16	1.54	63414.53
9	10.80	7.50	73.93	0.20	16.28	11.06	1.49	62413.24
10	11.34	2.15	103.73	0.12	17.77	10.74	1.52	64629.20
11	16.82	6.35	73.73	0.70	15.73	10.82	1.55	65070.33
12	16.79	4.27	85.77	0.74	16.82	10.50	1.54	65819.98
13	21.42	19.66	88.87	4.13	14.48	11.38	1.50	63189.04
14	21.69	15.53	93.37	4.15	14.12	11.44	1.49	63975.13
15	25.77	20.20	79.99	2.40	14.03	11.43	1.49	64122.64
16	17.02	3.03	85.96	0.99	15.72	11.10	1.49	64045.54
17	18.22	7.90	82.74	1.27	14.84	11.45	1.54	63145.82
18	17.06	7.11	72.58	0.84	15.94	11.06	1.53	62476.71
19	21.74	8.86	75.99	2.79	15.22	11.14	1.54	61432.19
20	23.82	2.32	87.42	2.19	15.03	11.12	1.55	65201.50
21	18.19	4.66	88.24	0.55	16.63	10.95	1.55	64779.80
22	16.10	4.24	82.74	0.36	16.43	11.07	1.55	63263.16
23	15.08	2.30	98.95	0.24	16.67	10.58	1.56	67132.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.82	6.66	86.91	1.07	15.76	11.12	1.51	63682.64
最 大 值	25.77	20.20	104.85	4.15	17.77	11.85	1.56	67132.33
發生時間	15	15	2	14	10	1		23
最 小 值	9.71	2.15	72.58	0.12	14.03	10.50	1.44	60055.71
發生時間	1	10	18	10	15	12		1
零點偏移	-0.07 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.05 %	-0.89 %	-3.01 %	0.27 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.04	4.14	60.17	2.21	14.03	11.63	1.38	75859.18
1	8.96	3.81	62.54	1.25	15.74	11.66	1.39	75088.50
2	10.45	3.29	62.02	2.28	15.04	11.18	1.40	77225.80
3	11.89	4.03	59.13	2.51	14.99	11.12	1.40	79593.31
4	13.56	5.17	57.58	3.13	14.36	11.12	1.40	78879.11
5	12.82	3.32	62.94	2.86	14.92	11.44	1.41	76357.20
6	12.48	3.04	58.66	2.16	15.39	11.08	1.39	78185.11
7	12.37	5.11	51.77	3.21	14.14	11.13	1.39	76092.51
8	17.10	3.30	62.47	4.00	14.92	11.11	1.37	75879.26
9	8.90	2.50	72.25	1.66	16.31	10.95	1.41	76583.51
10	8.87	2.39	108.06	1.26	16.80	11.20	1.39	78226.51
11	11.04	6.79	81.72	2.02	15.56	10.83	1.38	86641.19
12	10.85	12.46	60.17	1.79	14.23	11.31	1.38	82746.69
13	16.88	14.22	66.88	2.91	14.02	11.39	1.38	82483.98
14	16.56	5.97	56.68	3.30	14.64	10.96	1.39	74505.01
15	20.51	6.74	63.26	4.25	14.45	10.58	1.38	80866.93
16	16.51	20.81	54.49	3.66	13.76	11.46	1.38	76467.22
17	11.91	7.52	61.22	2.16	14.63	11.25	1.39	75289.51
18	15.22	16.88	69.82	3.35	15.65	10.63	1.39	78435.24
19	21.15	27.54	58.12	4.91	13.70	10.97	1.38	76070.29
20	36.25	39.50	61.23	7.35	13.46	11.16	1.39	75729.52
21	17.87	5.23	50.93	2.62	14.94	10.72	1.38	79132.42
22	16.43	4.60	56.40	2.24	15.37	10.72	1.38	79419.04
23	18.35	3.22	57.18	2.31	15.38	10.50	1.38	80186.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.92	8.82	63.15	2.89	14.85	11.09	1.39	78164.32
最 大 值	36.25	39.50	108.06	7.35	16.80	11.66	1.44	86641.19
發生時間	20	20	10	20	10	1		11
最 小 值	8.87	2.39	50.93	1.25	13.46	10.50	1.36	74505.01
發生時間	10	10	21	1	20	23		14
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.13 %	-1.93 %	-0.15 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %