P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.16	18.74	72.85	2.36	18.11	10.66	1.31	71932.00
1	34.35	20.83	93.02	2.62	18.27	11.01	1.31	68343.53
2	14.90	3.80	107.03	1.25	17.66	10.60	1.30	71047.18
3	13.03	2.42	105.37	0.81	19.17	10.29	1.28	70398.15
4	14.58	2.00	125.85	0.96	19.04	10.04	1.25	71699.72
5	12.70	4.85	94.57	1.18	17.64	10.65	1.22	67369.66
6	15.00	2.12	101.51	1.28	17.93	10.84	1.22	66890.06
7	15.15	4.16	103.74	1.57	18.06	10.78	1.21	68917.73
8	13.15	8.28	90.97	1.38	17.44	10.80	1.22	69778.69
9	14.81	3.78	93.02	1.70	18.75	10.47	1.22	71881.14
10	14.79	3.13	105.61	1.57	18.08	10.77	1.23	68971.14
11	13.30	2.83	93.41	1.51	17.77	11.14	1.22	66313.70
12	12.99	3.57	107.21	1.23	17.50	11.05	1.23	67268.85
13	14.41	3.56	99.62	1.61	16.40	11.12	1.22	67308.83
14	12.77	3.24	127.14	1.26	17.37	11.97	1.26	62702.38
15	14.39	2.50	124.32	1.18	18.41	10.91	1.29	70094.30
16	12.69	13.45	97.61	1.43	16.71	11.89	1.37	64285.40
17	6.94	4.69	108.33	0.79	18.44	12.18	1.26	62583.89
18	12.21	2.69	103.72	0.69	19.83	11.38	1.25	66961.18
19	13.36	2.45	95.87	0.55	20.02	10.78	1.24	71184.47
20	14.70	4.09	85.65	0.87	18.10	11.53	1.25	67423.63
21	13.09	4.36	90.40	0.78	18.62	11.36	1.25	68561.77
22	7.43	6.14	96.65	0.84	17.97	12.46	1.33	60680.57
23	3.74	5.22	97.15	0.52	19.94	11.62	1.36	65450.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.44	5.54	100.86	1.25	18.22	11.10	1.26	67835.35
最 大 值	34.35	20.83	127.14	2.62	20.02	12.46	2.03	71932.00
發生時間	1	1	14	1	19	22		0
最 小 值	3.74	2.00	72.85	0.52	16.40	10.04	1.21	60680.57
發生時間	23	4	0	23	13	4		22
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.05 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	0.04 %	-0.10 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.58	2.78	83.61	0.80	17.65	11.54	1.29	58523.28
1	30.06	24.83	96.20	4.57	16.33	11.97	1.30	55882.91
2	13.46	3.12	91.39	1.08	17.31	11.69	1.32	58084.25
3	12.82	1.26	88.37	0.97	18.31	11.31	1.31	58343.69
4	13.97	7.64	90.52	1.73	17.22	11.52	1.29	59387.50
5	14.96	0.69	91.36	1.18	18.16	11.56	1.27	60633.68
6	13.21	6.58	95.93	0.98	17.37	11.70	1.27	59394.26
7	11.02	5.28	96.62	0.84	17.74	11.40	1.29	56695.14
8	13.34	4.50	96.89	0.27	19.28	11.14	1.29	60637.95
9	14.67	12.04	91.86	0.46	18.38	11.37	1.29	64031.28
10	12.86	21.45	97.34	0.36	18.37	11.50	1.29	60746.11
11	10.27	1.10	125.72	0.21	19.10	11.69	1.29	59900.15
12	13.24	0.75	117.98	0.15	19.17	11.44	1.29	62776.92
13	12.68	1.76	102.00	0.46	18.85	11.52	1.29	61263.49
14	14.48	2.62	90.17	0.46	19.30	10.96	1.29	62295.05
15	13.82	4.09	90.40	0.93	18.08	11.49	1.32	59846.84
16	14.06	2.00	93.67	0.26	18.89	11.74	1.29	57197.22
17	14.46	1.59	89.75	0.17	19.18	11.44	1.29	59686.55
18	17.02	3.35	86.52	0.30	19.49	11.63	1.29	59573.51
19	17.16	4.20	93.36	0.25	18.94	11.82	1.29	57881.77
20	12.14	2.50	114.33	0.15	18.83	12.17	1.29	55023.83
21	15.52	2.24	100.15	0.17	19.73	11.41	1.29	59291.76
22	14.54	5.77	80.97	0.15	18.09	11.59	1.29	58126.51
23	15.55	1.08	110.89	0.19	19.85	11.90	1.32	57846.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.58	5.13	96.50	0.71	18.48	11.56	1.29	59294.59
最 大 值	30.06	24.83	125.72	4.57	19.85	12.17	1.35	64031.28
發生時間	1	1	11	1	23	20		9
最 小 值	10.27	0.69	80.97	0.15	16.33	10.96	1.26	55023.83
發生時間	11	5	22	12	1	14		20
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.08 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	0.29 %	0.03 %	0.08 %		-0.05	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.37	8.73	61.06	2.71	18.97	10.00	1.24	81692.10
1	13.13	32.91	57.46	4.44	19.56	10.08	1.25	80360.21
2	12.46	22.16	49.14	3.85	18.25	9.84	1.24	76164.79
3	12.95	23.47	52.00	3.55	19.06	9.73	1.24	77117.10
4	12.60	7.52	54.86	3.34	18.44	9.83	1.24	79404.30
5	13.17	33.98	55.52	3.88	17.59	10.15	1.24	76609.20
6	12.85	5.26	58.61	3.73	18.01	10.22	1.23	75611.14
7	13.14	26.00	58.40	3.45	18.43	10.06	1.23	77258.04
8	14.01	10.40	55.09	2.89	18.83	9.95	1.26	81363.60
9	13.43	2.90	65.63	3.01	20.12	9.92	1.26	82251.09
10	12.68	3.70	69.87	2.65	19.23	10.34	1.26	82731.96
11	11.84	5.72	70.12	2.68	19.14	10.48	1.25	84154.09
12	11.77	9.23	70.33	2.50	17.84	10.70	1.27	81312.91
13	14.33	12.39	83.55	3.03	17.78	10.85	1.28	81305.54
14	13.29	15.92	87.21	2.68	18.23	10.91	1.28	79811.39
15	12.06	16.58	69.42	2.54	18.32	10.36	1.26	82285.00
16	9.41	6.75	78.18	2.35	19.43	10.62	1.27	80746.63
17	10.96	8.26	72.71	2.29	19.83	10.16	1.27	84279.94
18	12.19	5.26	81.43	2.27	20.21	10.59	1.27	81630.34
19	13.83	10.74	64.29	2.26	20.05	9.95	1.28	83329.08
20	17.24	20.35	89.09	2.62	18.25	11.40	1.29	74235.41
21	10.04	15.63	79.41	2.28	19.06	10.84	1.28	78580.92
22	11.73	16.00	66.58	2.26	19.39	10.45	1.27	82686.32
23	12.22	4.20	73.13	2.23	20.39	10.31	1.27	87028.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.61	13.50	67.63	2.90	18.93	10.32	1.26	80497.90
最 大 值	17.24	33.98	89.09	4.44	20.39	11.40	1.31	87028.56
發生時間	20	5	20	1	23	20		23
最 小 值	9.41	2.90	49.14	2.23	17.59	9.73	1.23	74235.41
發生時間	16	9	2	23	5	3		20
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.17	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.32 %	0.25 %	-0.01 %	-0.07 %		0.08	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %