P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.12	5.06	54.17	4.72	15.32	11.32	0.98	96682.32
1	3.17	3.07	54.34	4.71	16.09	11.14	0.99	97066.39
2	3.54	6.64	50.34	5.17	15.47	11.70	0.99	92492.52
3	6.66	3.17	65.72	5.18	15.21	11.53	1.03	94456.01
4	6.69	4.12	60.48	5.82	13.81	11.70	1.05	93649.86
5	8.04	4.30	59.49	5.99	13.32	11.74	1.05	93763.92
6	3.04	1.55	66.26	4.72	15.63	11.72	1.08	90929.80
7	2.26	6.87	44.81	4.60	14.95	11.25	1.09	95468.42
8	2.68	16.63	53.13	5.30	13.98	11.65	1.10	92453.61
9	9.95	3.41	58.37	5.97	13.80	11.80	1.09	91047.17
10	3.16	3.68	61.04	4.73	15.33	11.46	1.06	93785.71
11	4.81	16.04	55.83	5.59	13.71	11.65	1.08	91357.91
12	9.10	9.11	55.86	5.40	14.19	11.69	1.07	90542.58
13	3.10	2.88	55.24	4.74	14.68	11.38	1.06	93512.95
14	2.88	6.55	50.89	4.88	14.48	11.22	1.05	94476.99
15	4.01	7.07	54.25	5.31	13.84	11.61	1.02	93728.52
16	3.93	24.52	54.85	5.91	13.71	11.43	1.04	92819.97
17	3.16	4.51	54.68	5.01	14.16	11.45	1.05	93172.59
18	4.15	13.17	56.57	5.16	14.67	11.52	1.07	94837.55
19	3.27	2.73	82.44	4.61	16.04	11.49	1.06	95087.13
20	2.63	9.91	66.08	4.58	15.76	11.52	1.07	95271.82
21	2.36	7.93	78.02	4.58	15.86	11.37	1.08	93833.48
22	2.55	3.23	65.96	4.85	15.45	11.62	1.07	92867.70
23	2.36	1.79	65.08	4.61	15.73	11.61	1.03	94279.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.19	7.00	59.33	5.09	14.80	11.52	1.05	93649.36
最 大 值	9.95	24.52	82.44	5.99	16.09	11.80	1.18	97066.39
發生時間	9	16	19	5	1	9		1
最 小 值	2.26	1.55	44.81	4.58	13.32	11.14	0.97	90542.58
發生時間	7	6	7	20	5	1		12
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.24 %	-0.11 %	-0.17 %		-0.04	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.09	1.78	72.76	4.56	14.38	11.67	1.08	80377.95
1	1.13	0.87	87.56	4.91	14.31	12.38	1.07	74610.11
2	1.06	2.62	79.60	5.05	15.58	12.43	1.08	73215.89
3	0.88	2.34	76.60	4.59	14.45	11.72	1.07	80678.59
4	0.99	28.48	71.64	7.06	13.90	11.71	1.11	80563.07
5	0.92	3.56	66.76	4.53	14.02	11.64	1.12	81055.11
6	1.02	16.87	64.87	4.59	13.49	11.67	1.10	81739.57
7	1.08	7.13	66.31	4.64	14.06	11.78	1.09	79798.02
8	1.06	10.06	67.96	4.61	13.22	11.88	1.10	80033.07
9	1.19	2.59	73.34	4.65	12.60	12.05	1.12	78976.56
10	1.26	13.21	72.27	4.61	13.22	11.95	1.12	79320.23
11	1.20	0.72	73.09	4.48	13.63	11.77	1.08	80540.67
12	1.08	22.80	72.30	4.53	13.88	11.60	1.07	81206.19
13	1.45	26.71	68.80	4.69	14.15	11.69	1.07	80506.38
14	2.11	52.43	77.14	5.96	12.49	11.89	1.09	80805.99
15	3.02	22.46	84.50	5.51	12.08	12.02	1.05	79188.65
16	1.77	2.00	80.36	4.54	13.28	11.76	1.07	80382.80
17	1.31	0.85	83.36	4.41	14.87	11.65	1.09	81638.49
18	1.07	1.76	98.90	4.91	13.91	12.48	1.08	74365.35
19	1.11	43.96	79.18	4.66	13.14	11.99	1.10	78640.47
20	1.37	8.43	78.27	4.66	13.47	12.06	1.10	79670.21
21	1.14	2.24	73.79	4.60	13.98	11.88	1.12	80182.36
22	1.06	1.18	80.00	4.71	14.00	12.13	1.12	77110.08
23	0.88	0.94	83.38	4.74	14.36	12.15	1.11	76886.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.26	11.50	76.36	4.84	13.77	11.91	1.09	79228.86
最 大 值	3.02	52.43	98.90	7.06	15.58	12.48	1.18	81739.57
發生時間	15	14	18	4	2	18		6
最 小 值	0.88	0.72	64.87	4.41	12.08	11.60	1.03	73215.89
發生時間	3	11	6	17	15	12		2
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.62 %	0.09 %	0.01 %	0.01 %		0.07	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.18	3.24	80.18	7.30	17.69	9.29	1.19	100807.45
1	15.04	4.25	94.82	7.62	17.60	9.97	1.19	96317.84
2	10.58	11.91	87.39	7.45	18.05	9.63	1.20	100820.96
3	26.48	24.11	83.27	9.33	16.44	9.76	1.20	91850.48
4	15.25	4.31	77.69	7.95	16.42	9.64	1.21	92509.97
5	15.96	10.72	76.11	8.69	15.43	9.82	1.21	98108.92
6	19.23	3.76	78.41	8.48	14.74	10.22	1.19	100340.27
7	23.89	5.23	78.35	8.26	16.43	9.60	1.22	93955.22
8	19.84	4.42	77.11	7.55	15.00	9.90	1.23	96579.59
9	25.78	20.22	76.31	8.20	15.67	9.59	1.22	95088.11
10	30.74	36.94	77.34	7.67	15.85	9.36	1.23	94615.42
11	33.26	45.12	89.12	8.79	15.90	9.71	1.24	98519.95
12	21.15	3.12	79.36	6.94	16.85	9.31	1.24	100462.27
13	18.27	9.29	85.58	7.35	16.39	9.89	1.23	97484.71
14	35.27	47.21	88.31	10.02	15.41	9.85	1.23	99099.67
15	30.76	11.04	76.00	7.93	16.78	9.25	1.23	97206.99
16	19.64	4.15	96.89	7.16	16.59	9.55	1.23	99884.96
17	25.37	3.15	89.26	7.82	16.74	9.52	1.23	97438.90
18	30.56	4.45	89.82	7.78	16.70	10.00	1.23	93571.26
19	22.56	5.97	83.87	7.28	16.05	9.81	1.24	94597.33
20	26.85	17.34	85.57	7.52	15.87	9.64	1.24	97048.96
21	20.76	3.71	84.62	7.19	17.17	9.55	1.24	96835.59
22	19.37	3.62	93.09	7.37	17.20	10.08	1.22	94387.80
23	11.03	3.15	105.21	7.32	18.15	10.14	1.20	92142.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	22.12	12.10	84.74	7.87	16.46	9.71	1.22	96653.12
最 大 值	35.27	47.21	105.21	10.02	18.15	10.22	1.26	100820.96
發生時間	14	14	23	14	23	6		2
最 小 值	10.58	3.12	76.00	6.94	14.74	9.25	1.18	91850.48
發生時間	2	12	15	12	6	15		3
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.06 %	0.02 %		0.28	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %