P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.36	7.01	72.75	2.62	13.44	13.15	1.17	77078.21
1	3.90	1.90	102.22	1.44	15.54	13.61	1.17	71667.91
2	2.91	1.74	97.03	1.27	15.51	13.17	1.17	75013.30
3	2.74	1.95	76.26	1.07	15.79	12.89	1.16	78386.11
4	2.89	2.59	63.99	1.56	14.74	12.80	1.19	79446.36
5	2.89	1.92	75.08	1.54	14.59	12.92	1.17	78650.31
6	2.48	1.18	97.45	1.08	15.40	13.13	1.17	76599.94
7	2.83	2.51	69.75	1.40	15.12	12.87	1.20	77629.42
8	3.29	2.69	75.74	0.95	16.44	12.90	1.17	77526.28
9	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
10	3.27	5.14	62.78	1.52	15.05	12.86	1.16	78494.17
11	4.91	5.11	73.31	1.79	14.59	12.99	1.19	77499.06
12	5.40	2.86	93.78	1.94	14.49	13.26	1.21	74929.92
13	5.37	3.16	79.19	2.21	13.93	13.02	1.24	77445.66
14	7.82	16.65	67.54	2.60	14.36	12.75	1.23	80445.79
15	6.69	4.21	82.31	2.45	13.85	13.44	1.21	74469.98
16	3.62	2.28	83.35	1.32	15.03	13.06	1.15	76793.10
17	2.98	2.53	72.48	1.20	15.05	12.99	1.14	77986.93
18	4.58	5.72	82.47	2.15	13.92	13.67	1.13	71521.90
19	4.51	4.56	75.88	1.90	14.03	13.24	1.13	76368.72
20	3.92	7.03	73.50	1.48	14.84	12.77	1.14	79582.84
21	7.10	13.18	79.19	2.25	14.02	12.92	1.16	79770.63
22	5.78	2.79	83.79	1.34	15.12	12.86	1.25	78585.82
23	4.64	2.17	81.46	1.28	15.06	13.19	1.21	74999.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	23	23
平 均 值	4.30	4.39	79.19	1.67	14.78	13.06	1.18	76995.31
最 大 值	7.82	16.65	102.22	2.62	16.44	13.67	1.43	80445.79
發生時間	14	14	1	0	8	18		14
最 小 值	2.48	1.18	62.78	0.95	13.44	12.75	1.10	71521.90
發生時間	6	6	10	8	0	14		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	-0.11 %	0.01 %	0.08 %		0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.53	10.55	111.11	4.26	10.34	15.45	1.07	53538.76
1	0.54	1.15	121.07	3.38	11.52	15.48	1.10	52311.03
2	0.45	2.20	116.69	3.63	11.10	15.25	1.09	55262.54
3	0.54	47.50	78.52	2.85	11.41	14.59	1.12	59934.41
4	0.32	54.98	86.29	2.56	11.94	14.51	1.23	60984.65
5	0.42	58.48	82.92	3.68	10.71	14.50	1.14	59996.07
6	0.47	3.67	88.63	2.80	11.61	14.48	1.06	62875.91
7	0.97	1.10	116.75	1.95	12.23	14.74	1.11	58803.26
8	0.93	1.62	102.46	1.54	12.83	14.04	1.11	64819.72
9	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
10	1.00	34.85	68.45	2.55	11.48	14.52	1.10	61034.35
11	1.11	42.87	83.52	3.18	10.74	14.87	1.08	59042.85
12	1.60	34.52	105.49	3.71	10.48	15.22	1.07	55624.86
13	1.32	6.18	86.46	3.11	10.95	14.78	1.07	58684.62
14	1.22	14.51	82.91	2.60	11.44	14.62	1.09	60034.80
15	1.65	27.91	97.17	4.75	9.28	15.23	1.06	56222.72
16	1.42	42.94	88.09	3.81	9.79	14.80	1.04	59161.70
17	1.31	3.09	112.78	3.50	10.76	15.37	1.03	54521.65
18	1.12	21.02	97.07	3.23	10.72	14.83	1.01	58514.01
19	1.03	9.55	89.52	2.99	10.96	14.71	1.00	59906.18
20	1.11	15.67	81.41	2.95	10.83	14.59	1.02	61317.28
21	2.07	47.07	85.87	3.35	10.88	14.70	1.00	61398.25
22	2.19	6.69	87.52	3.07	11.10	14.74	0.99	60041.21
23	1.47	27.38	107.93	2.21	11.91	14.63	1.05	59864.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	23	23
平 均 值	1.08	22.41	94.72	3.12	11.09	14.81	1.07	58864.99
最 大 值	2.19	58.48	121.07	4.75	12.83	15.48	1.29	64819.72
發生時間	22	5	1	15	8	1		8
最 小 值	0.32	1.10	68.45	1.54	9.28	14.04	0.96	52311.03
發生時間	4	7	10	8	15	8		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.11	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.14 %	0.32 %	0.29 %		0.32	-0.02	-0.14 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.57	4.38	59.21	0.09	16.98	10.51	1.34	86627.64
1	7.39	46.35	90.61	0.08	16.84	12.67	1.35	67411.12
2	8.81	3.79	63.11	0.07	17.95	10.90	1.33	83457.31
3	15.46	10.31	53.58	0.14	18.20	10.22	1.34	88579.01
4	15.36	38.51	49.62	0.48	16.19	10.34	1.34	85717.51
5	13.49	4.53	58.07	0.03	17.63	10.47	1.34	83370.63
6	14.61	21.68	53.56	0.28	16.67	10.59	1.34	83868.43
7	16.29	10.83	53.85	0.43	17.46	10.25	1.34	88657.33
8	19.53	12.78	57.94	0.32	18.29	10.15	1.31	87853.38
9	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
10	16.44	8.35	59.32	0.39	14.90	11.25	1.30	80201.90
11	15.10	41.79	89.39	1.39	13.43	11.57	1.30	78291.88
12	14.68	12.45	93.61	1.84	15.77	11.10	1.29	78682.13
13	13.22	11.74	68.14	2.82	15.74	10.72	1.29	81025.61
14	25.21	14.27	78.51	3.88	14.37	11.34	1.29	76245.67
15	17.75	3.80	98.93	2.82	15.97	11.22	1.32	78875.98
16	9.82	4.63	88.39	2.56	16.11	11.83	1.31	76274.52
17	9.21	3.71	61.35	2.12	17.37	10.68	1.29	85819.60
18	11.62	27.21	59.99	2.80	15.71	10.87	1.28	84876.30
19	8.10	19.99	62.04	2.26	15.90	10.84	1.29	83241.39
20	10.74	10.34	65.90	2.40	16.48	10.84	1.29	83906.04
21	11.68	4.16	75.64	2.42	16.79	10.96	1.28	82998.06
22	13.56	18.35	53.43	2.44	16.09	10.58	1.29	83551.50
23	15.45	26.70	54.51	2.49	16.76	10.74	1.29	84418.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	23	23
平 均 值	13.74	15.68	67.33	1.50	16.42	10.90	1.31	82345.69
最 大 值	25.21	46.35	98.93	3.88	18.29	12.67	1.40	88657.33
發生時間	14	1	15	14	8	1		7
最 小 值	7.39	3.71	49.62	0.03	13.43	10.15	1.27	67411.12
發生時間	1	17	4	5	11	8		1
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	-0.07 %	-0.13 %		-0.11	-0.00	-0.07 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %