P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.15	4.55	84.59	0.83	19.21	10.08	1.40	75891.08
1	16.55	7.06	76.08	0.83	19.29	10.30	1.40	74883.58
2	14.26	18.36	63.40	0.46	19.37	10.14	1.40	76371.83
3	16.80	26.59	55.74	1.44	17.96	10.25	1.41	72749.05
4	16.06	5.72	65.47	1.71	18.28	10.18	1.41	72750.01
5	13.41	2.92	92.06	0.46	19.37	10.37	1.40	71698.07
6	17.29	3.03	99.75	0.62	19.01	10.08	1.38	75764.71
7	14.28	3.71	91.98	0.32	19.09	10.30	1.39	74271.35
8	15.38	5.74	102.47	0.41	19.27	10.12	1.43	73208.18
9	14.24	1.93	112.75	0.43	19.91	10.03	1.41	74457.76
10	18.01	2.35	106.38	0.21	19.85	9.95	1.44	74855.88
11	14.90	2.89	88.65	0.17	19.57	10.21	1.40	72796.54
12	15.43	2.77	89.57	0.17	19.15	10.56	1.42	73411.90
13	15.51	2.54	98.07	0.11	20.39	10.53	1.44	73098.28
14	16.89	4.00	68.41	0.35	20.08	9.78	1.41	78408.35
15	17.62	1.36	70.14	0.50	19.28	10.19	1.40	74860.44
16	13.38	1.55	78.80	0.17	18.75	10.89	1.39	71429.71
17	15.42	2.72	87.88	0.12	18.63	11.25	1.40	69670.79
18	14.63	13.58	81.97	0.06	18.04	11.95	1.46	64519.66
19	17.56	15.76	77.72	0.37	19.55	10.58	1.40	73332.77
20	15.46	19.39	60.63	3.16	17.46	10.32	1.36	73413.41
21	14.44	4.47	68.41	0.78	18.37	10.19	1.38	73066.55
22	15.90	5.88	74.96	0.42	18.73	10.22	1.40	74127.01
23	16.14	12.09	75.40	0.25	19.51	9.89	1.40	75345.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.65	7.12	82.14	0.60	19.09	10.35	1.40	73515.93
最 大 值	18.01	26.59	112.75	3.16	20.39	11.95	1.49	78408.35
發生時間	10	3	9	20	13	18		14
最 小 值	13.38	1.36	55.74	0.06	17.46	9.78	1.36	64519.66
發生時間	16	15	3	18	20	14		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.10 %	0.09 %	0.14 %		-0.05	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.94	0.76	105.18	0.75	18.76	10.37	1.38	62156.30
1	14.29	3.02	93.07	0.88	18.97	10.16	1.38	64113.91
2	15.09	3.58	86.84	0.86	18.81	10.23	1.35	62371.99
3	17.87	1.28	92.50	2.13	17.16	10.65	1.34	60038.72
4	18.40	6.27	94.49	2.02	16.74	10.52	1.35	62115.30
5	14.35	2.65	85.84	1.65	16.67	10.22	1.35	60924.57
6	15.93	0.71	99.63	0.77	18.81	10.32	1.37	61750.39
7	15.78	1.61	95.75	0.42	19.13	10.02	1.37	62880.59
8	16.10	2.42	98.29	1.41	16.99	10.36	1.37	61649.74
9	13.49	2.37	86.48	0.78	17.72	10.45	1.41	58832.17
10	15.50	1.32	84.73	0.71	18.56	10.03	1.42	63253.53
11	15.20	1.48	92.20	0.62	16.97	10.42	1.41	61950.36
12	15.28	0.72	97.98	0.24	18.18	10.59	1.40	60749.91
13	14.95	1.06	92.85	0.24	19.27	9.83	1.40	66274.45
14	15.46	1.75	105.80	0.39	17.81	10.96	1.40	58502.39
15	13.67	4.26	100.62	0.39	16.88	11.23	1.41	57254.96
16	14.74	2.49	98.61	0.11	18.29	10.74	1.43	61114.21
17	15.76	1.38	97.32	0.11	19.24	10.12	1.41	64902.70
18	14.47	1.23	103.47	0.12	18.49	10.89	1.40	60657.19
19	17.51	1.12	99.89	0.42	19.36	10.32	1.41	64769.24
20	12.24	1.36	86.84	0.50	17.48	10.28	1.41	63921.96
21	15.88	1.80	92.41	0.47	18.04	10.29	1.41	63493.36
22	15.03	1.58	93.49	0.23	18.70	10.37	1.40	62205.90
23	14.40	1.27	91.60	0.33	18.91	10.23	1.40	63475.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.31	1.98	94.83	0.69	18.16	10.40	1.39	62056.65
最 大 值	18.40	6.27	105.80	2.13	19.36	11.23	1.46	66274.45
發生時間	4	4	14	3	19	15		13
最 小 值	12.24	0.71	84.73	0.11	16.67	9.83	1.34	57254.96
發生時間	20	6	10	16	5	13		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.10 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.32 %	0.03 %	-0.04 %	-0.29 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.28	7.61	66.15	1.65	20.94	9.26	1.29	87888.14
1	18.69	26.02	60.33	3.92	20.06	9.02	1.29	87070.01
2	14.97	8.57	49.52	5.08	20.40	9.18	1.29	85638.77
3	14.97	7.94	43.55	6.30	17.32	9.49	1.29	78900.12
4	13.99	6.18	54.09	4.67	18.33	9.54	1.29	78111.41
5	14.71	4.61	59.34	4.66	18.19	9.82	1.30	77814.98
6	16.10	10.25	58.03	4.91	19.33	9.16	1.31	82534.26
7	16.46	27.44	57.59	3.41	18.01	9.67	1.31	78600.61
8	18.89	18.00	70.07	3.20	18.81	9.59	1.33	78544.22
9	16.54	9.71	65.76	2.66	18.85	9.43	1.33	82253.46
10	14.03	14.28	57.94	2.50	18.55	9.53	1.33	82105.38
11	12.80	5.55	80.26	1.44	18.76	10.45	1.36	75511.39
12	15.52	5.99	62.47	2.23	19.36	9.22	1.31	87989.25
13	16.39	4.16	63.65	2.31	19.77	9.17	1.31	90249.98
14	14.29	10.63	68.78	2.69	19.25	9.63	1.32	90185.29
15	15.39	1.33	68.62	2.33	19.40	9.37	1.32	91776.76
16	14.69	4.22	72.14	1.66	19.54	9.41	1.34	89150.67
17	14.36	4.65	67.93	1.60	20.33	9.52	1.30	86828.66
18	15.68	2.98	79.09	1.28	21.43	9.68	1.33	86755.66
19	15.85	33.43	54.15	2.12	19.88	9.16	1.33	92067.59
20	16.35	2.58	63.83	1.64	19.89	9.21	1.29	90419.03
21	14.17	2.90	70.24	1.56	20.01	9.52	1.29	90394.47
22	14.62	4.22	68.05	1.30	20.92	9.43	1.30	91740.45
23	14.72	5.42	61.80	1.13	21.50	9.01	1.31	90652.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.31	9.53	63.47	2.76	19.53	9.44	1.31	85549.31
最 大 值	18.89	33.43	80.26	6.30	21.50	10.45	1.38	92067.59
發生時間	8	19	11	3	23	11		19
最 小 值	12.80	1.33	43.55	1.13	17.32	9.01	1.27	75511.39
發生時間	11	15	3	23	3	23		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.05 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.18 %	0.16 %	-0.01 %	-0.17 %		0.20	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %