P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.75	18.35	68.64	0.42	18.26	10.61	1.45	73816.19
1	15.52	10.27	83.12	0.38	18.81	11.02	1.44	70663.99
2	15.80	5.52	84.63	0.35	19.40	10.36	1.45	76134.05
3	14.54	4.59	78.72	0.39	19.24	10.22	1.41	76582.95
4	16.26	5.88	78.77	0.41	17.82	11.25	1.44	69890.50
5	15.98	7.04	78.05	0.71	17.57	10.94	1.43	71833.31
6	15.37	4.84	80.28	0.73	18.20	10.52	1.46	75264.73
7	16.92	11.89	87.88	0.70	18.19	10.72	1.48	74854.54
8	17.07	5.83	88.92	0.59	19.10	10.41	1.49	74791.87
9	15.12	30.57	71.15	0.86	16.80	10.75	1.44	71867.66
10	15.43	22.95	70.68	1.32	16.70	10.51	1.46	73309.25
11	16.73	5.79	84.41	0.87	18.47	10.23	1.42	74961.99
12	15.61	20.21	78.32	0.82	17.80	10.26	1.44	75375.80
13	14.25	3.43	101.62	0.33	18.87	10.70	1.46	71295.70
14	15.24	3.16	98.66	0.26	18.54	11.05	1.46	69217.89
15	14.71	3.18	89.69	0.38	18.95	10.40	1.46	74676.16
16	13.76	3.20	119.27	0.04	18.58	11.85	1.48	65034.01
17	16.12	4.79	99.28	0.06	18.89	11.40	1.45	69286.45
18	16.37	6.86	77.84	0.44	19.30	10.24	1.41	76313.56
19	15.15	5.17	86.39	0.39	17.76	10.94	1.40	72475.40
20	15.16	4.93	88.43	0.33	18.91	10.43	1.40	75417.85
21	15.54	11.11	76.01	0.49	18.99	10.32	1.42	75897.91
22	16.91	3.96	83.35	0.49	19.35	10.18	1.40	76801.00
23	15.66	4.17	80.87	0.56	19.14	10.17	1.40	76945.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.62	8.65	84.79	0.51	18.48	10.65	1.44	73446.18
最 大 值	17.07	30.57	119.27	1.32	19.40	11.85	1.55	76945.65
發生時間	8	9	16	10	2	16		23
最 小 值	13.76	3.16	68.64	0.04	16.70	10.17	1.38	65034.01
發生時間	16	14	0	16	10	23		16
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	0.04 %	-0.12 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.85	6.40	96.49	0.63	16.21	11.01	1.35	57647.94
1	15.45	3.64	108.72	0.37	17.54	10.92	1.35	60196.21
2	14.19	1.54	97.63	0.29	18.72	10.15	1.36	64970.77
3	14.98	1.72	100.56	0.38	18.98	10.65	1.40	61986.80
4	15.48	0.93	96.57	0.34	19.03	10.44	1.40	61557.21
5	16.35	2.29	99.78	1.51	17.45	10.51	1.40	61095.24
6	15.52	1.58	93.92	0.89	17.41	10.42	1.40	61290.71
7	13.52	1.20	102.82	0.56	18.11	10.53	1.40	61561.51
8	16.14	2.18	91.81	0.95	17.55	10.36	1.36	62336.23
9	13.68	2.16	94.95	0.70	17.31	10.34	1.40	61436.62
10	13.40	1.98	106.29	0.63	18.45	10.66	1.41	61284.23
11	14.02	1.40	100.93	0.69	18.49	10.23	1.41	64848.76
12	15.02	3.85	89.83	0.80	16.88	10.59	1.40	60956.48
13	15.13	6.49	105.67	0.50	17.36	11.23	1.40	55991.49
14	15.74	8.08	111.85	0.45	17.09	11.54	1.40	57544.74
15	15.06	12.98	119.68	0.16	17.75	11.62	1.41	57329.15
16	14.99	0.74	111.96	0.19	19.63	10.27	1.40	65501.19
17	15.57	0.79	110.40	0.11	19.55	10.61	1.40	62753.79
18	15.81	1.28	95.76	0.44	19.62	10.02	1.40	66295.60
19	15.10	0.92	105.69	1.06	18.64	10.25	1.40	66145.89
20	14.27	0.98	105.78	0.51	19.06	10.34	1.40	64588.75
21	14.94	1.36	97.70	0.87	18.02	10.36	1.40	61382.57
22	15.47	0.82	106.35	0.58	19.08	10.11	1.40	64645.74
23	14.49	0.63	103.19	0.63	19.13	10.22	1.40	64866.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.97	2.75	102.26	0.59	18.21	10.56	1.39	62008.90
最 大 值	16.35	12.98	119.68	1.51	19.63	11.62	1.44	66295.60
發生時間	5	15	15	5	16	15		18
最 小 值	13.40	0.63	89.83	0.11	16.21	10.02	1.34	55991.49
發生時間	10	23	12	17	0	18		13
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.08 %	0.00 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.15 %	0.08 %	0.15 %		-0.03	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.11	7.76	62.43	2.25	18.65	9.75	1.29	82032.22
1	14.60	5.88	72.72	2.20	19.66	9.71	1.29	83062.08
2	15.26	23.73	60.43	2.63	20.39	9.08	1.29	85712.84
3	14.95	11.82	57.44	2.94	18.40	9.58	1.29	81787.40
4	14.40	28.52	52.75	2.44	19.26	9.56	1.29	82074.00
5	14.99	22.73	60.69	3.34	17.93	9.93	1.26	79476.78
6	15.94	9.85	64.22	3.06	18.78	9.46	1.27	85685.08
7	13.93	5.09	73.34	2.74	18.77	9.61	1.29	87000.17
8	15.80	15.31	61.90	2.74	18.15	10.03	1.31	82838.36
9	16.33	22.45	60.45	3.19	17.89	9.62	1.32	85759.03
10	13.14	44.82	62.83	4.40	16.20	10.36	1.31	79506.32
11	15.43	7.36	62.58	1.96	19.47	9.51	1.35	85455.40
12	15.47	8.56	64.46	2.23	19.45	9.68	1.35	83134.46
13	15.45	5.59	70.38	2.36	19.18	9.68	1.30	84512.15
14	15.30	9.06	62.08	2.24	19.44	9.81	1.29	82481.75
15	14.89	6.03	75.51	1.66	20.01	10.30	1.30	79999.33
16	15.12	10.10	83.09	1.55	19.02	10.82	1.34	77425.55
17	15.11	6.03	55.74	1.84	20.99	9.12	1.34	94068.89
18	15.66	7.51	57.57	2.61	19.17	9.46	1.34	90844.01
19	14.54	8.43	48.33	2.59	20.18	8.87	1.31	89830.94
20	15.35	2.97	48.12	2.29	20.53	8.97	1.29	87998.56
21	15.06	8.38	44.45	4.00	19.79	8.94	1.29	88848.31
22	14.61	5.54	55.23	2.36	19.47	9.47	1.30	86818.05
23	17.00	4.87	59.51	1.96	19.98	9.18	1.30	89067.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.19	12.02	61.51	2.57	19.20	9.60	1.30	84809.13
最 大 值	17.00	44.82	83.09	4.40	20.99	10.82	1.36	94068.89
發生時間	23	10	16	10	17	16		17
最 小 值	13.14	2.97	44.45	1.55	16.20	8.87	1.25	77425.55
發生時間	10	20	21	16	10	19		16
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.09 %	0.17 %		0.22	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %