P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.18	5.05	85.46	0.99	16.89	11.87	1.41	65723.27
1	14.90	3.89	94.40	0.78	18.43	11.15	1.41	69378.48
2	22.25	15.07	85.99	2.01	17.10	11.18	1.40	69987.40
3	16.73	4.03	97.89	1.41	18.21	10.89	1.39	70544.03
4	21.60	4.07	105.76	2.28	17.07	10.89	1.38	72709.68
5	29.73	8.02	99.28	3.39	17.30	10.97	1.38	71952.33
6	25.37	3.53	133.51	1.58	17.99	10.89	1.39	70152.95
7	20.02	2.69	117.00	1.80	16.31	11.30	1.39	68284.96
8	16.00	2.81	128.11	1.21	17.38	11.18	1.40	69666.80
9	18.98	2.86	114.45	1.56	16.22	11.56	1.43	68001.06
10	24.15	3.45	111.92	1.95	16.55	11.43	1.44	69010.40
11	18.89	2.80	116.69	1.55	15.72	11.74	1.41	66938.06
12	16.42	5.94	122.51	0.92	16.92	11.92	1.40	64875.09
13	25.33	27.15	79.67	2.94	18.36	10.74	1.38	73064.27
14	14.40	14.81	125.51	0.66	17.22	11.51	1.39	67735.66
15	18.29	4.63	116.47	1.10	18.15	10.88	1.41	71284.11
16	16.81	4.18	91.67	1.34	16.00	11.71	1.42	67607.31
17	16.40	6.74	69.80	1.09	16.56	11.76	1.42	67124.94
18	17.72	4.90	73.06	1.65	16.00	11.55	1.41	68892.79
19	20.79	10.33	72.68	1.95	15.49	11.68	1.40	68573.15
20	15.55	11.05	103.73	2.32	13.75	13.52	1.42	56080.60
21	15.35	11.28	92.91	1.32	15.45	12.57	1.44	62224.18
22	16.21	5.61	119.08	1.19	15.55	13.14	1.41	57461.64
23	14.78	4.27	108.44	0.68	17.04	11.95	1.43	65227.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.87	7.05	102.75	1.57	16.74	11.58	1.40	67604.19
最 大 值	29.73	27.15	133.51	3.39	18.43	13.52	1.60	73064.27
發生時間	5	13	6	5	1	20		13
最 小 值	14.40	2.69	69.80	0.66	13.75	10.74	1.36	56080.60
發生時間	14	7	17	14	20	13		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.01 %	0.07 %	-0.01 %	0.16 %		0.14	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.95	3.09	55.03	0.31	19.01	10.12	1.40	60817.30
1	12.90	14.48	74.78	0.28	18.66	10.25	1.40	62648.20
2	16.31	16.23	58.43	1.30	18.25	10.18	1.40	62411.71
3	14.37	8.25	75.44	0.92	17.44	10.56	1.39	62452.02
4	13.65	1.11	60.47	0.78	17.61	10.80	1.38	60898.81
5	8.52	2.88	82.05	0.26	18.93	10.74	1.38	59763.18
6	13.22	3.95	75.78	0.66	16.45	10.85	1.38	60267.00
7	12.63	53.78	59.32	0.80	18.08	9.73	1.38	65198.15
8	17.09	36.81	67.25	0.74	18.28	10.31	1.38	57182.73
9	14.24	3.81	73.71	0.49	17.57	10.52	1.42	61485.55
10	16.39	1.29	87.59	0.34	17.84	10.96	1.44	63316.53
11	14.42	3.16	68.47	0.50	17.42	10.88	1.39	60399.54
12	13.96	3.01	70.95	0.15	17.81	10.93	1.38	59914.36
13	13.52	3.59	71.20	0.17	17.13	11.24	1.38	58017.21
14	9.59	3.57	82.00	0.15	18.67	11.72	1.42	56147.80
15	13.57	5.68	63.43	0.15	19.14	10.69	1.42	63811.83
16	14.97	7.74	61.89	0.28	18.47	11.16	1.41	61110.52
17	16.03	5.32	71.66	0.53	17.47	10.70	1.43	63491.15
18	15.49	2.65	72.97	0.33	18.32	10.96	1.43	61754.99
19	21.58	11.90	64.39	1.34	16.26	11.21	1.42	62775.37
20	17.53	4.94	68.27	0.45	17.93	11.27	1.39	58431.66
21	18.18	7.33	69.43	0.63	18.42	10.45	1.38	60421.80
22	18.16	1.72	79.41	0.17	19.45	10.11	1.38	63437.72
23	18.69	2.89	50.80	0.42	18.27	10.33	1.38	62209.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.91	8.72	69.36	0.51	18.04	10.69	1.40	61181.87
最 大 值	21.58	53.78	87.59	1.34	19.45	11.72	1.46	65198.15
發生時間	19	7	10	19	22	14		7
最 小 值	8.52	1.11	50.80	0.15	16.26	9.73	1.38	56147.80
發生時間	5	4	23	12	19	7		14
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	-0.46 %	-0.10 %	0.10 %	-0.08 %		0.18	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.89	5.02	44.41	2.38	16.36	10.50	1.31	73841.33
1	13.04	5.53	47.47	2.36	16.50	10.57	1.31	73134.00
2	14.50	24.84	72.36	3.47	19.66	8.79	1.33	83564.19
3	15.94	5.39	61.80	3.89	15.26	10.37	1.34	72537.37
4	15.43	2.05	64.41	3.65	18.27	9.12	1.35	82744.48
5	15.72	1.77	93.12	4.15	15.00	10.58	1.35	75831.62
6	13.85	9.22	39.56	3.02	16.23	10.35	1.35	75406.01
7	15.95	8.27	55.11	4.02	15.04	10.56	1.35	75443.20
8	11.37	3.54	74.98	2.71	15.40	11.08	1.34	74221.95
9	14.31	1.30	65.02	2.79	16.71	10.60	1.33	77487.80
10	9.46	25.37	50.16	2.58	19.70	8.44	1.35	82846.09
11	13.47	15.32	61.75	3.38	17.91	9.02	1.34	72924.30
12	13.53	12.10	83.46	2.94	17.60	9.44	1.34	73333.17
13	15.00	5.35	56.21	4.93	18.03	9.42	1.34	75571.64
14	16.83	16.29	43.31	5.49	16.59	10.16	1.34	78568.68
15	16.08	9.00	58.74	3.15	16.29	10.57	1.34	74790.67
16	14.87	4.84	72.90	2.55	16.56	10.81	1.34	74192.18
17	16.00	4.16	59.82	3.45	16.95	10.27	1.32	78841.76
18	15.86	10.67	46.80	3.48	15.15	11.02	1.33	73709.19
19	18.00	4.98	74.35	3.54	15.66	10.87	1.33	73970.10
20	16.00	8.23	57.29	3.10	14.39	11.26	1.32	70159.64
21	18.32	11.39	49.40	3.61	14.72	10.76	1.31	72393.06
22	20.21	8.88	67.65	3.74	15.13	10.42	1.32	73666.36
23	19.48	2.62	64.08	2.89	16.06	10.55	1.32	73829.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.25	8.59	61.01	3.39	16.47	10.23	1.33	75542.00
最 大 值	20.21	25.37	93.12	5.49	19.70	11.26	1.36	83564.19
發生時間	22	10	5	14	10	20		2
最 小 值	9.46	1.30	39.56	2.36	14.39	8.44	1.30	70159.64
發生時間	10	9	6	1	20	10		20
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.54 %	-0.06 %	0.10 %	0.15 %		0.38	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %