P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.04	10.71	59.96	2.32	13.38	13.17	1.30	77841.94
1	7.46	12.24	52.03	2.15	13.44	13.09	1.29	78731.45
2	8.59	5.43	68.81	1.53	14.06	13.05	1.28	78675.90
3	7.99	2.75	91.40	1.82	13.42	13.38	1.29	75581.66
4	5.07	6.07	77.16	1.29	13.76	12.93	1.31	80331.51
5	5.17	2.99	77.06	1.28	13.94	12.94	1.31	79644.59
6	4.28	4.01	64.46	1.21	13.53	13.26	1.34	76711.58
7	6.79	6.32	63.70	1.35	13.66	13.17	1.36	77606.56
8	5.66	10.86	74.71	0.85	14.27	13.03	1.37	78774.82
9	8.74	5.18	58.91	1.47	13.64	13.00	1.36	80056.11
10	15.34	8.39	60.12	2.94	12.73	13.15	1.40	78126.44
11	9.60	15.97	81.60	2.67	11.81	13.35	1.38	77047.09
12	9.29	16.70	70.16	2.41	12.11	13.24	1.33	77161.08
13	8.49	12.10	65.43	2.68	11.53	13.31	1.32	76824.22
14	9.31	40.53	67.15	2.88	11.97	13.36	1.30	76193.54
15	10.03	34.34	72.60	2.82	12.71	13.51	1.28	75191.89
16	5.65	9.05	64.41	1.73	12.75	13.26	1.36	77107.07
17	5.45	21.08	82.05	1.27	13.62	13.10	1.33	78031.05
18	12.36	14.02	65.62	3.00	12.46	13.33	1.33	76941.23
19	14.89	23.43	51.05	3.10	12.69	13.33	1.32	76817.77
20	27.40	54.45	51.38	5.79	11.63	13.61	1.40	73833.84
21	13.31	10.45	50.19	1.98	13.20	12.91	1.33	79799.67
22	9.99	5.64	65.52	1.64	13.49	13.37	1.31	74819.77
23	6.37	5.13	63.72	1.19	13.68	13.05	1.35	78432.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.47	14.08	66.63	2.14	13.06	13.20	1.33	77511.81
最 大 值	27.40	54.45	91.40	5.79	14.27	13.61	1.57	80331.51
發生時間	20	20	3	20	8	20		4
最 小 值	4.28	2.75	50.19	0.85	11.53	12.91	1.17	73833.84
發生時間	6	3	21	8	13	21		20
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	-0.01 %	0.03 %	0.03 %		0.15	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.27	2.61	97.97	0.88	15.84	10.75	1.42	66787.78
1	8.87	2.09	106.17	0.45	16.46	10.98	1.42	65472.05
2	8.40	1.50	113.85	0.41	16.85	10.91	1.41	65859.77
3	7.88	2.20	107.81	0.08	18.02	10.62	1.40	66085.94
4	9.51	2.04	91.87	0.40	17.07	10.48	1.40	67227.33
5	8.71	1.88	98.03	0.32	17.33	10.32	1.40	67720.01
6	4.78	2.11	108.10	0.07	16.78	10.96	1.40	63543.02
7	4.31	2.66	95.43	0.11	17.55	10.44	1.41	68091.61
8	7.19	2.45	91.98	0.36	16.40	10.57	1.43	68614.28
9	12.80	2.34	97.57	0.82	15.95	10.62	1.46	69489.96
10	11.09	4.42	99.12	0.91	15.11	10.95	1.45	62932.68
11	5.25	1.91	106.08	0.14	17.21	10.43	1.41	66471.23
12	8.93	3.73	99.75	0.59	16.09	10.46	1.41	66473.64
13	8.09	2.12	95.73	0.59	16.28	10.41	1.42	67657.08
14	3.32	1.67	99.37	0.13	16.73	10.50	1.43	65131.49
15	6.68	7.40	98.66	0.53	15.40	10.48	1.42	66534.68
16	9.91	3.74	86.18	0.77	15.27	10.42	1.40	64394.29
17	13.34	1.81	99.10	0.68	16.35	10.59	1.43	65150.51
18	12.18	2.94	90.21	0.98	15.53	10.62	1.45	64965.71
19	8.38	1.94	94.66	0.43	16.48	10.47	1.43	65429.95
20	9.62	8.95	101.30	0.83	15.36	11.21	1.41	60363.64
21	3.79	2.10	88.74	0.08	17.66	10.09	1.41	66120.24
22	4.06	1.63	93.03	0.08	18.19	10.00	1.41	64761.45
23	5.96	21.48	98.09	0.14	17.74	9.86	1.41	66550.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.10	3.65	98.28	0.45	16.57	10.55	1.42	65909.53
最 大 值	13.34	21.48	113.85	0.98	18.19	11.21	1.47	69489.96
發生時間	17	23	2	18	22	20		9
最 小 值	3.32	1.50	86.18	0.07	15.11	9.86	1.39	60363.64
發生時間	14	2	16	6	10	23		20
零點偏移	-0.07 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.01 %	-0.25 %	-0.01 %	-0.37 %		0.20	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.20	3.18	70.73	2.10	15.53	10.79	1.42	79632.51
1	12.36	27.76	61.77	1.98	17.48	9.54	1.39	85404.33
2	9.62	4.69	70.95	2.20	14.74	10.90	1.38	73669.06
3	3.71	3.18	121.95	1.32	17.29	10.76	1.42	76339.18
4	3.35	2.52	97.76	1.27	18.38	9.72	1.39	88997.06
5	5.89	1.97	75.01	1.33	17.35	10.14	1.40	89171.07
6	7.27	14.91	69.30	1.30	16.73	10.40	1.43	85186.51
7	6.50	5.25	59.54	1.30	16.77	10.05	1.40	82328.84
8	7.32	2.56	68.32	1.44	15.56	10.61	1.43	80892.53
9	7.18	1.60	87.49	1.32	16.43	10.02	1.47	84606.43
10	10.97	15.73	85.00	2.07	14.33	10.69	1.43	78538.20
11	13.10	16.95	60.45	2.36	13.66	10.80	1.44	77544.65
12	8.40	2.75	74.24	1.57	14.84	10.66	1.46	78991.81
13	4.21	9.95	57.64	1.47	13.88	10.55	1.48	78341.82
14	3.68	4.97	61.90	1.17	15.29	10.36	1.47	80362.25
15	9.13	10.09	76.35	2.08	14.53	10.51	1.48	79888.58
16	25.13	14.66	55.94	3.10	14.76	10.35	1.44	80329.39
17	27.18	3.32	60.35	2.20	15.58	10.25	1.41	82838.56
18	15.09	2.46	63.97	1.85	15.92	10.12	1.46	83288.18
19	10.06	2.69	65.52	1.18	16.11	10.45	1.44	80932.27
20	6.95	2.00	65.44	1.09	16.10	10.35	1.43	82008.02
21	5.09	3.45	65.77	0.85	16.27	10.28	1.44	81649.80
22	4.50	2.66	63.90	0.89	16.40	10.40	1.44	81555.83
23	5.82	2.37	69.33	0.97	16.47	10.57	1.44	80705.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.28	6.74	71.19	1.60	15.85	10.39	1.43	81383.42
最 大 值	27.18	27.76	121.95	3.10	18.38	10.90	1.48	89171.07
發生時間	17	1	3	16	4	2		5
最 小 值	3.35	1.60	55.94	0.85	13.66	9.54	1.38	73669.06
發生時間	4	9	16	21	11	1		2
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.63 %	-0.09 %	-0.02 %	-0.16 %		0.34	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %