P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.98	3.80	66.01	1.23	13.85	13.83	1.29	72369.33
1	3.04	17.76	57.23	1.65	13.40	14.07	1.30	71572.29
2	3.06	2.39	89.56	0.76	14.82	13.88	1.26	71321.74
3	2.67	6.97	89.06	1.06	14.14	13.90	1.30	72234.01
4	2.79	2.63	79.72	1.43	13.82	14.60	1.28	65611.40
5	2.54	22.23	48.07	0.83	14.62	13.54	1.26	76544.31
6	2.35	5.56	52.27	1.62	13.57	13.46	1.22	77046.89
7	4.87	6.93	54.79	2.78	12.19	13.85	1.23	73744.84
8	7.41	9.98	55.24	3.13	11.90	14.19	1.22	70498.35
9	6.56	6.99	53.91	2.84	12.05	14.02	1.24	72152.84
10	8.81	32.15	54.48	2.85	12.58	13.94	1.31	71855.20
11	6.58	10.36	58.56	2.21	12.67	13.74	1.32	74894.09
12	7.18	43.26	67.96	2.73	12.21	13.89	1.28	72835.11
13	7.53	18.38	84.44	1.65	13.82	13.75	1.24	72598.81
14	7.82	31.92	63.23	2.00	13.40	13.60	1.30	74475.93
15	10.53	28.84	62.95	2.85	12.64	14.14	1.26	69838.89
16	8.06	36.08	59.28	2.29	13.19	13.65	1.28	74778.39
17	7.80	6.04	57.28	2.63	12.33	13.80	1.31	73148.79
18	6.24	37.89	57.45	2.65	12.34	14.05	1.33	71463.86
19	4.05	5.49	68.66	1.04	13.97	13.62	1.21	74132.25
20	4.63	10.09	56.36	2.33	12.41	13.78	1.21	74095.88
21	5.18	3.89	73.50	2.28	12.93	14.14	1.21	69993.14
22	5.97	11.53	71.64	2.75	12.09	14.01	1.24	72512.58
23	6.87	10.75	77.15	3.05	11.87	14.09	1.26	71795.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.65	15.50	64.95	2.11	13.03	13.90	1.27	72563.08
最 大 值	10.53	43.26	89.56	3.13	14.82	14.60	1.40	77046.89
發生時間	15	12	2	8	2	4		6
最 小 值	2.35	2.39	48.07	0.76	11.87	13.46	1.18	65611.40
發生時間	6	2	5	2	23	6		4
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	0.02 %	0.05 %	0.14 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.75	59.30	103.20	0.28	19.76	9.73	1.28	72368.40
1	13.18	24.18	79.90	0.54	18.25	10.34	1.28	64156.80
2	11.81	2.89	97.82	0.14	20.76	9.69	1.29	70284.20
3	10.82	2.85	99.64	0.14	20.12	10.28	1.30	67379.37
4	8.90	4.89	103.86	0.11	18.44	11.28	1.32	62664.86
5	5.90	8.57	102.51	0.13	17.43	11.81	1.34	60888.03
6	9.38	22.37	79.11	0.13	19.14	10.09	1.34	70617.21
7	10.95	3.98	83.64	0.09	18.59	10.44	1.34	67986.06
8	12.22	6.89	81.61	0.21	17.71	10.63	1.34	67303.53
9	10.08	3.75	83.53	0.14	17.71	10.54	1.32	68113.47
10	8.50	3.59	95.53	0.09	19.32	9.95	1.29	70793.86
11	8.06	2.94	106.73	0.10	19.15	10.42	1.29	67922.00
12	9.58	6.44	97.50	0.11	20.15	9.97	1.31	70640.71
13	12.48	9.86	96.36	0.10	20.16	9.38	1.34	72778.17
14	21.66	27.64	89.95	0.44	18.34	10.06	1.35	68574.13
15	30.69	3.35	99.22	1.07	18.66	10.17	1.35	66336.06
16	11.11	6.20	81.80	0.43	17.57	10.11	1.31	64160.99
17	3.70	5.60	86.39	0.14	19.97	9.96	1.27	68450.34
18	1.31	9.98	89.42	0.12	18.53	10.71	1.28	66265.75
19	0.75	2.89	91.87	0.12	19.20	10.17	1.31	69810.71
20	1.25	2.17	84.73	0.11	18.86	10.09	1.32	68521.98
21	2.03	2.01	91.69	0.10	18.73	10.14	1.29	69773.86
22	1.91	2.64	90.31	0.09	18.39	10.57	1.29	66551.40
23	14.84	12.34	86.12	0.24	17.07	10.56	1.29	68948.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.74	9.89	91.77	0.22	18.83	10.30	1.31	67970.44
最 大 值	30.69	59.30	106.73	1.07	20.76	11.81	1.36	72778.17
發生時間	15	0	11	15	2	5		13
最 小 值	0.75	2.01	79.11	0.09	17.07	9.38	1.26	60888.03
發生時間	19	21	6	7	23	13		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	0.01 %	0.18 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.00	4.22	63.33	1.17	16.19	10.76	1.47	82732.89
1	7.58	13.97	67.87	1.65	15.92	10.71	1.47	82636.74
2	6.18	2.07	73.69	0.95	17.50	10.29	1.47	87983.75
3	4.09	1.72	85.47	0.90	18.41	10.41	1.47	86800.57
4	5.95	2.06	87.42	1.03	16.93	10.87	1.48	84025.14
5	4.22	3.51	75.61	0.95	16.83	10.83	1.49	86240.98
6	6.32	4.51	69.45	1.03	16.67	10.59	1.48	88548.04
7	9.82	6.11	74.24	1.71	15.77	10.72	1.48	86880.44
8	11.96	2.76	70.99	1.51	15.25	10.86	1.48	82471.92
9	8.92	2.95	74.08	1.14	16.74	10.80	1.47	79374.20
10	10.30	2.67	80.09	1.16	15.99	11.13	1.48	81853.61
11	6.43	24.62	76.78	1.50	15.34	11.01	1.48	84534.23
12	8.10	3.05	77.53	1.50	15.39	10.86	1.49	85553.50
13	8.07	3.63	76.16	1.17	16.90	10.37	1.51	87394.25
14	5.30	4.20	67.23	1.27	15.34	10.74	1.52	80259.45
15	16.15	5.60	75.59	1.49	15.70	10.79	1.51	81920.52
16	7.97	6.11	74.29	1.57	14.65	10.98	1.50	78413.25
17	10.39	9.40	76.16	1.78	14.76	10.77	1.46	80970.17
18	8.45	2.91	78.01	1.73	14.95	10.88	1.47	81380.83
19	14.13	16.41	73.27	2.11	14.71	10.64	1.45	82841.68
20	22.38	9.46	71.66	2.58	15.27	10.74	1.44	80211.31
21	15.43	6.46	59.04	2.08	15.21	10.38	1.45	77898.34
22	18.60	2.97	58.15	2.48	15.65	10.22	1.47	78859.66
23	12.10	3.91	52.47	1.84	14.86	10.10	1.48	78502.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.83	6.05	72.44	1.51	15.87	10.69	1.48	82845.35
最 大 值	22.38	24.62	87.42	2.58	18.41	11.13	1.52	88548.04
發生時間	20	11	4	20	3	10		6
最 小 值	4.09	1.72	52.47	0.90	14.65	10.10	1.44	77898.34
發生時間	3	3	23	3	16	23		21
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.20 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.43 %	-0.02 %	-0.13 %	-0.12 %		0.17	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %