P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.13	2.72	81.32	10.13	17.22	10.97	0.49	107346.13
1	4.49	2.90	92.70	10.99	18.60	11.48	0.45	102806.52
2	8.75	3.37	86.55	10.69	15.23	11.49	0.47	101856.09
3	5.52	9.31	87.86	10.14	16.36	11.14	0.48	105848.12
4	5.23	12.12	78.75	10.11	16.34	10.74	0.54	105395.66
5	5.04	3.61	80.86	10.27	16.26	10.95	0.53	105580.66
6	5.26	2.28	83.34	10.38	15.95	11.32	0.52	101035.50
7	4.42	10.01	89.35	10.32	15.84	11.40	0.51	103610.32
8	6.99	3.06	79.86	10.42	15.77	11.27	0.48	103491.10
9	7.93	3.15	82.44	10.24	15.86	11.02	0.52	104417.77
10	8.87	7.31	79.83	10.70	15.20	11.17	0.49	103107.62
11	10.54	4.71	82.41	10.74	14.34	11.44	0.53	99513.89
12	14.97	59.84	85.00	11.98	12.38	11.60	0.53	100366.32
13	22.71	34.03	86.54	12.47	12.36	11.49	0.52	100125.86
14	18.07	49.11	79.24	12.20	12.06	11.35	0.53	96449.24
15	11.79	34.27	79.73	11.61	11.99	11.52	0.53	93134.72
16	7.83	10.14	78.78	10.37	13.15	11.30	0.53	97710.91
17	8.13	6.92	87.46	10.69	13.84	11.75	0.52	98409.23
18	6.48	7.94	85.34	10.39	15.99	11.39	0.49	104046.13
19	5.35	8.45	81.84	10.18	15.30	11.37	0.48	103480.18
20	7.08	13.95	81.58	10.28	14.86	11.38	0.46	103879.08
21	11.18	17.27	81.06	10.60	14.40	11.43	0.51	101011.68
22	9.49	14.98	82.74	10.28	14.09	11.46	0.51	101500.64
23	6.89	4.20	93.56	10.54	15.56	11.60	0.47	99753.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.67	13.57	83.67	10.70	14.96	11.33	0.50	101828.19
最 大 值	22.71	59.84	93.56	12.47	18.60	11.75	0.58	107346.13
發生時間	13	12	23	13	1	17		0
最 小 值	4.42	2.28	78.75	10.11	11.99	10.74	0.42	93134.72
發生時間	7	6	4	4	15	4		15
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	-0.05 %	-0.08 %	0.05 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.11	12.55	74.47	4.61	16.45	11.29	0.41	80017.65
1	2.74	18.00	72.02	4.66	17.00	11.42	0.43	78302.09
2	2.46	0.95	79.77	4.93	14.49	11.82	0.37	77421.61
3	2.57	1.97	83.45	4.88	15.05	11.77	0.35	78283.55
4	2.53	10.66	72.08	4.90	14.75	11.67	0.41	76984.65
5	2.70	1.03	83.52	4.94	14.50	11.91	0.34	77452.42
6	2.83	2.09	75.43	4.85	14.26	11.67	0.32	79464.32
7	2.72	1.20	85.35	5.03	14.64	11.98	0.34	76620.70
8	2.81	3.00	80.98	5.07	13.99	12.08	0.34	75949.79
9	3.66	20.57	76.31	4.88	13.91	11.67	0.32	79242.62
10	4.21	3.75	72.39	5.06	13.48	11.76	0.40	77089.79
11	4.36	3.18	75.10	4.99	13.06	11.82	0.42	77423.12
12	6.11	26.20	80.09	5.46	11.80	12.13	0.35	76499.50
13	11.74	38.78	84.62	5.82	12.33	12.04	0.32	77464.27
14	20.70	37.19	87.19	6.66	11.90	12.05	0.35	76681.12
15	10.34	25.11	85.11	5.44	12.15	11.98	0.35	76185.08
16	5.85	2.45	90.93	5.04	13.28	12.03	0.35	76315.57
17	4.70	0.82	90.24	4.95	14.07	11.88	0.38	77006.66
18	4.08	1.23	80.17	4.74	15.15	11.54	0.41	78753.78
19	3.80	1.92	86.95	4.79	15.51	11.64	0.40	77890.05
20	3.38	17.86	81.81	4.76	15.36	11.53	0.41	78862.75
21	3.29	3.73	91.30	4.75	14.48	11.62	0.40	78641.29
22	3.34	2.53	79.70	4.88	14.41	11.76	0.41	78038.52
23	3.05	20.75	77.02	4.77	14.73	11.46	0.46	78975.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.88	10.73	81.08	5.04	14.20	11.77	0.38	77731.95
最 大 值	20.70	38.78	91.30	6.66	17.00	12.13	0.47	80017.65
發生時間	14	13	21	14	1	12		0
最 小 值	2.46	0.82	72.02	4.61	11.80	11.29	0.26	75949.79
發生時間	2	17	1	0	12	0		8
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.00 %	0.01 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.56	8.37	92.65	7.69	20.30	9.15	1.37	89919.89
1	11.31	6.37	100.68	8.40	19.56	10.03	1.35	82832.59
2	12.79	4.32	94.88	7.75	20.74	9.17	1.34	91062.38
3	15.96	13.23	91.42	7.90	19.79	9.12	1.35	92443.76
4	14.52	16.86	85.00	7.77	20.05	9.08	1.35	88694.58
5	17.57	7.91	83.78	7.95	18.92	9.16	1.34	85782.36
6	17.57	6.12	90.48	7.82	18.61	9.39	1.35	85015.01
7	17.05	24.13	80.73	8.78	19.74	8.62	1.36	88004.39
8	11.95	3.30	92.74	7.83	19.72	9.35	1.39	83234.48
9	18.02	17.21	83.49	8.76	18.62	9.05	1.40	85869.66
10	20.82	27.72	85.44	8.68	18.47	9.04	1.44	86813.15
11	17.98	27.19	87.79	7.94	18.12	9.15	1.44	90772.78
12	24.09	38.14	85.64	9.14	17.90	9.40	1.41	89951.46
13	28.37	53.98	83.11	11.50	16.80	9.49	1.40	88986.57
14	27.37	47.38	83.55	11.58	15.26	9.94	1.42	83303.66
15	13.38	48.04	78.45	12.63	15.80	9.43	1.44	79837.41
16	18.16	42.73	85.55	8.45	17.37	9.33	1.44	87332.06
17	21.32	38.53	87.89	8.62	17.72	9.08	1.38	87240.55
18	21.66	5.05	99.90	8.45	20.04	9.50	1.40	91418.52
19	20.45	24.90	97.17	8.42	18.07	9.91	1.46	90772.54
20	17.74	38.16	96.76	8.47	17.74	9.83	1.42	91094.47
21	17.42	34.57	92.26	8.86	18.22	9.52	1.38	92708.30
22	20.91	77.91	97.94	8.55	17.57	9.82	1.38	87410.12
23	22.01	11.50	99.39	8.01	19.48	9.41	1.38	92119.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.29	25.98	89.86	8.75	18.53	9.37	1.39	88025.86
最 大 值	28.37	77.91	100.68	12.63	20.74	10.03	1.74	92708.30
發生時間	13	22	1	15	2	1		21
最 小 值	10.56	3.30	78.45	7.69	15.26	8.62	1.20	79837.41
發生時間	0	8	15	0	14	7		15
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.09 %	-0.14 %	-0.04 %	-0.01 %		0.03	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %