

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月10日

報表日期: 111年07月10日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	11.33	10.32	56.04	0.24	17.88	12.60	1.62	74384.58
2	11.35	3.64	60.41	0.22	19.85	11.36	1.64	82997.94
3	13.21	4.06	57.33	0.64	18.33	11.35	1.65	84277.54
4	11.62	5.56	57.24	0.56	18.23	11.60	1.65	82683.93
5	12.84	4.38	60.35	0.77	17.62	11.38	1.62	84724.32
6	15.72	10.07	54.54	0.70	17.89	11.43	1.58	80709.48
7	14.65	6.05	56.05	0.66	17.40	11.65	1.58	82840.82
8	12.68	2.80	62.05	0.29	18.14	11.73	1.60	81809.13
9	9.67	12.38	67.62	0.05	17.48	13.20	1.66	69146.48
10	12.77	3.21	61.92	0.07	18.37	12.48	1.60	74857.40
11	10.65	5.66	67.04	0.09	17.95	12.68	1.68	73246.51
12	15.34	5.67	53.24	0.38	17.43	11.37	1.65	84443.82
13	15.22	3.66	53.95	0.56	16.74	11.74	1.61	82156.35
14	13.37	3.63	56.37	0.35	18.64	11.22	1.63	84859.00
15	14.34	5.65	56.13	0.40	18.64	11.36	1.65	83571.42
16	13.98	6.47	58.27	0.41	18.10	11.74	1.67	81156.26
17	12.19	6.35	61.95	0.23	18.78	11.79	1.64	79852.47
18	13.50	6.24	57.85	0.15	20.22	11.21	1.63	83272.21
19	12.88	8.10	72.91	0.15	19.12	12.07	1.65	77044.73
20	13.74	4.73	60.25	0.21	19.50	11.41	1.65	83149.20
21	13.18	6.62	59.38	0.27	18.98	11.57	1.63	81629.62
22	9.59	3.58	63.31	0.15	20.43	10.87	1.60	86531.46
23	13.54	6.86	60.56	0.53	19.04	11.35	1.60	83760.51
24	10.69	6.77	61.26	0.12	21.13	10.77	1.63	86489.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.84	5.94	59.83	0.34	18.58	11.66	1.63	81233.13
最 大 值	15.72	12.38	72.91	0.77	21.13	13.20	1.89	86531.46
發生時間	5	8	18	4	23	8		21
最 小 值	9.59	2.80	53.24	0.05	16.74	10.77	1.57	69146.48
發生時間	21	7	11	8	12	23		8
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.22	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.77 %	0.48 %	-0.05 %	0.25 %		0.19	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月10日

報表日期: 111年07月10日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.72	6.95	54.89	0.12	19.01	10.24	1.43	88865.67
1	10.97	5.15	53.69	0.24	18.27	10.39	1.44	86585.18
2	12.87	2.54	52.58	0.48	17.51	10.79	1.43	80667.33
3	14.07	10.11	43.68	0.24	19.09	10.11	1.42	83450.79
4	12.99	1.72	48.52	0.25	18.95	9.82	1.41	87162.58
5	11.72	2.52	50.83	0.26	18.63	10.03	1.42	86823.25
6	9.07	1.91	61.66	0.20	19.71	9.97	1.41	85244.40
7	13.83	1.49	62.18	0.12	19.44	10.38	1.41	81351.24
8	12.97	12.55	65.43	0.22	19.42	10.45	1.43	83786.07
9	10.69	3.90	56.81	0.19	17.74	10.96	1.43	82006.24
10	12.31	5.62	57.36	0.25	16.50	11.10	1.42	83087.81
11	6.93	8.94	49.70	0.14	16.83	10.79	1.42	78931.68
12	8.92	3.80	54.06	0.14	18.43	10.89	1.43	78691.30
13	13.21	16.38	51.63	0.71	17.21	10.47	1.45	83208.90
14	11.95	4.72	54.12	0.24	17.77	10.76	1.44	80893.13
15	12.34	13.38	56.61	0.13	18.30	10.51	1.44	83076.55
16	13.06	8.37	63.67	0.13	19.87	10.63	1.43	81559.58
17	14.02	12.43	47.65	0.13	18.78	10.43	1.41	85392.00
18	12.35	11.31	57.67	0.23	18.83	10.37	1.43	86211.53
19	14.27	3.54	52.89	0.13	19.70	10.39	1.43	84662.05
20	13.20	4.72	47.09	0.34	19.34	10.49	1.42	88694.86
21	13.42	0.92	50.55	0.21	18.05	10.86	1.42	85809.94
22	12.63	8.76	52.90	0.17	19.07	10.27	1.43	88402.91
23	11.10	5.56	63.76	0.18	21.50	9.72	1.43	90413.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.19	6.55	54.58	0.23	18.66	10.45	1.43	84374.09
最 大 值	14.27	16.38	65.43	0.71	21.50	11.10	1.45	90413.27
發生時間	19	13	8	13	23	10		23
最 小 值	6.93	0.92	43.68	0.12	16.50	9.72	1.40	78691.30
發生時間	11	21	3	0	10	23		12
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.21 %		-0.37	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.28 %	0.55 %	0.04 %	0.56 %		0.25	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.09	12.59	47.81	1.35	18.18	10.06	1.57	74234.50
1	14.98	14.42	40.99	1.46	18.42	9.57	1.54	75516.92
2	12.04	5.82	50.16	1.73	16.36	10.47	1.55	70074.16
3	14.51	3.54	53.19	1.83	17.07	10.31	1.56	73557.78
4	13.43	11.41	45.63	1.94	16.01	10.35	1.57	73817.67
5	15.54	9.96	46.44	2.02	16.98	9.96	1.58	74846.96
6	11.29	12.83	46.16	1.59	16.86	10.15	1.58	71035.11
7	9.05	11.00	48.89	1.36	17.66	10.19	1.54	64818.17
8	12.36	4.27	52.40	1.41	17.28	10.60	1.57	70493.07
9	10.87	2.89	60.43	1.55	19.12	10.11	1.54	74237.49
10	13.11	13.89	47.95	1.57	17.05	10.10	1.54	77390.29
11	12.31	11.35	39.89	1.31	17.80	9.38	1.58	76925.98
12	12.42	5.24	43.64	1.47	16.78	9.71	1.58	76193.40
13	10.08	6.89	47.67	1.17	17.56	10.06	1.54	75256.18
14	14.09	12.91	55.81	1.52	16.62	10.63	1.54	77834.37
15	12.04	4.72	58.01	1.50	17.52	10.52	1.54	75541.97
16	13.30	13.97	50.34	1.54	17.70	10.15	1.58	73955.50
17	13.36	2.34	51.48	1.49	18.31	10.21	1.61	74573.74
18	12.68	6.15	47.19	1.55	18.48	10.17	1.59	71688.08
19	15.84	7.72	42.06	1.49	18.63	9.29	1.55	76804.10
20	13.75	12.95	45.56	1.47	17.97	9.81	1.56	77679.81
21	18.55	1.47	58.71	1.97	18.10	9.78	1.62	80879.00
22	13.35	2.02	63.48	2.76	17.82	10.22	1.61	77636.16
23	15.38	3.69	57.03	3.12	19.73	9.20	1.57	83124.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.18	8.08	50.04	1.67	17.67	10.04	1.57	74921.45
最 大 值	18.55	14.42	63.48	3.12	19.73	10.63	1.62	83124.37
發生時間	21	1	22	23	23	14		23
最 小 值	9.05	1.47	39.89	1.17	16.01	9.20	1.52	64818.17
發生時間	7	21	11	13	4	23		7
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.55 %	2.43 %	2.22 %	3.39 %		-0.13	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								