

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.35	8.6	77.47	1.25	13.24	13.19	1.23	77425.66
1	9.51	15.14	68.91	2.17	12.59	13.61	1.24	74145.10
2	8.41	7.25	71.97	1.77	12.64	13.71	1.25	74232.43
3	7.79	10.66	60.68	1.97	12.27	13.55	1.25	76204.80
4	7.16	8.68	82.95	1.79	12.44	13.55	1.25	76241.62
5	10.11	66.47	63.78	2.54	11.75	13.66	1.29	72917.47
6	7.25	無效	52.94	2.85	11.22	13.70	1.29	70701.39
7	7.43	6.21	76.92	2.51	11.69	13.98	1.24	71376.45
8	7.54	2.68	117.38	1.45	13.14	13.86	1.23	73270.87
9	15.17	5.02	79.54	2.36	12.27	13.61	1.20	77224.73
10	11.58	26.61	65.98	2.31	12.00	13.71	1.25	74859.69
11	9.18	15	58.84	2.27	12.08	13.86	1.22	72794.74
12	8.03	6.45	69.25	1.61	12.82	13.70	1.23	74030.55
13	12.27	4.38	110.03	2.35	12.06	14.18	1.28	68775.65
14	18.68	19.92	83.17	2.44	12.34	13.79	1.28	75530.34
15	8.80	3.66	92.34	1.88	12.69	14.34	1.23	70849.93
16	6.88	2.49	85.22	1.51	13.00	13.78	1.20	76029.17
17	7.85	2.97	75.74	0.95	13.66	13.41	1.25	79458.97
18	7.57	3.07	88.15	1.20	13.45	13.98	1.27	73550.21
19	5.45	3.69	75.64	1.18	13.50	14.15	1.18	72125.78
20	6.90	7.17	65.04	1.06	13.79	13.62	1.16	76861.26
21	6.83	4.16	63.27	0.84	13.89	13.67	1.17	76433.00
22	8.15	51.26	65.47	1.78	12.67	13.84	1.18	75078.71
23	6.69	21.19	65.25	1.52	12.86	13.67	1.19	76527.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	8.90	13.16	75.66	1.82	12.67	13.76	1.23	74443.60
最大值	18.68	66.47	117.38	2.85	13.89	14.34	1.55	79458.97
發生時間	14	5	8	6	21	15		17
最小值	5.45	2.49	52.94	0.84	11.22	13.19	1.13	68775.65
發生時間	19	16	6	21	6	0		13
零點偏移	-0.00 %	0.00%	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	-0.01%	0.08 %	0.11 %		0.05	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	21.57	13.13	68.95	1.08	18.07	10.91	1.27	63934.45
1	20.35	12.16	69.90	0.88	18.76	11.07	1.29	64475.71
2	19.08	22.94	68.78	0.91	18.61	11.14	1.29	63369.09
3	24.90	13.53	66.98	2.58	17.81	10.57	1.29	65073.26
4	23.54	9.12	70.68	2.18	18.21	10.99	1.29	64797.88
5	24.71	11.31	75.23	1.76	18.04	11.21	1.29	65233.84
6	20.92	4.96	77.05	1.35	19.19	10.79	1.29	67790.00
7	24.41	10.02	77.75	2.74	19.19	10.86	1.27	66390.60
8	20.06	12.88	80.89	1.32	20.25	10.38	1.25	66842.46
9	21.61	4.32	72.54	1.51	19.59	10.55	1.27	66002.51
10	25.23	25.76	67.84	2.21	19.03	10.50	1.28	64975.05
11	24.80	18.73	66.47	2.05	18.81	10.65	1.24	64786.11
12	20.12	11.05	72.93	1.59	19.25	10.80	1.27	62891.44
13	19.38	8.06	69.98	1.14	18.82	10.85	1.29	61853.45
14	28.39	4.53	79.67	0.65	20.74	10.29	1.29	66132.43
15	44.07	17.79	71.82	2.91	18.10	10.61	1.29	66125.45
16	33.99	15.84	68.65	1.93	17.17	10.77	1.28	65501.26
17	36.70	20.69	76.82	1.91	15.84	11.09	1.26	65502.40
18	28.29	9.05	79.87	1.78	15.98	11.12	1.28	64996.90
19	24.53	11.09	66.97	1.65	16.89	11.12	1.30	60938.72
20	30.48	32.07	99.49	0.78	18.07	10.56	1.28	67052.81
21	27.96	14.13	96.43	1.00	17.39	10.68	1.25	64929.81
22	24.76	34.39	76.21	1.11	15.65	11.16	1.27	62228.03
23	20.91	25.98	67.76	0.76	16.40	11.24	1.28	61941.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	25.45	15.15	74.57	1.57	18.16	10.83	1.28	64740.21
最大值	44.07	34.39	99.49	2.91	20.74	11.24	1.32	67790.00
發生時間	15	22	20	15	14	23		6
最小值	19.08	4.32	66.47	0.65	15.65	10.29	1.23	60938.72
發生時間	2	9	11	14	22	14		19
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.08	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.23 %	-0.16 %	-0.28 %		-0.05	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	23.88	5.39	55.83	2.37	13.87	11.17	1.45	81602.70
1	19.47	5.81	59.04	2.02	14.37	11.31	1.43	81685.40
2	20.43	16.68	56.51	2.38	13.73	11.68	1.39	78122.10
3	23.47	10.59	60.56	3.10	12.79	11.67	1.38	80539.13
4	25.93	18.10	57.97	3.49	11.91	11.90	1.38	78678.88
5	21.63	13.58	61.00	3.12	12.78	11.51	1.38	80252.84
6	26.65	9.33	62.05	3.32	13.35	11.41	1.39	78926.98
7	17.20	15.41	64.76	1.71	14.54	11.33	1.42	80110.03
8	24.00	12.19	64.12	2.51	14.82	11.37	1.42	80054.64
9	20.95	5.81	62.34	1.91	15.38	10.92	1.38	82487.46
10	23.07	10.76	65.71	2.07	14.65	11.61	1.39	75801.93
11	19.17	4.38	67.21	1.44	15.55	10.86	1.38	81259.81
12	19.83	4.85	54.83	2.14	14.38	11.01	1.39	79725.59
13	16.71	4.09	60.72	1.32	15.56	10.80	1.42	84175.32
14	19.34	4.33	65.15	1.30	16.07	10.78	1.44	84151.84
15	18.93	8.03	59.57	1.72	14.80	11.54	1.41	79166.36
16	24.31	5.32	66.37	1.82	15.40	11.18	1.38	79746.05
17	22.67	4.18	67.18	1.31	15.94	10.78	1.39	81751.98
18	24.60	8.24	51.17	2.41	14.06	11.28	1.38	79280.60
19	29.53	7.59	58.19	2.03	15.52	10.95	1.36	83285.99
20	30.38	5.59	56.25	2.05	15.16	11.13	1.40	81585.31
21	23.59	13.65	58.92	2.54	13.49	11.59	1.40	78734.21
22	26.36	7.59	63.06	2.75	13.57	11.66	1.42	80893.65
23	29.78	18.66	62.90	2.94	13.20	11.74	1.38	80366.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	22.99	9.17	60.89	2.24	14.37	11.30	1.40	80516.05
最大值	30.38	18.66	67.21	3.49	16.07	11.90	1.45	84175.32
發生時間	20	23	11	4	14	4		13
最小值	16.71	4.09	51.17	1.30	11.91	10.78	1.34	75801.93
發生時間	13	13	18	14	4	14		10
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.03 %	0.15 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行