P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.91	2.22	58.72	4.26	16.39	11.64	1.06	91692.15
1	1.95	2.07	58.17	4.09	17.74	11.28	1.07	93652.84
2	1.85	1.76	53.75	4.27	16.50	11.49	1.08	92912.39
3	1.91	6.05	58.50	4.33	15.84	11.28	1.06	96013.42
4	2.17	3.87	57.45	4.61	14.79	11.56	1.06	93623.14
5	2.90	8.01	54.04	4.57	14.86	11.12	1.05	96675.36
6	2.81	1.44	65.16	4.40	15.60	11.25	1.04	96263.24
7	2.77	2.77	56.93	4.82	14.55	11.79	1.06	90187.08
8	2.72	1.62	64.30	4.38	16.00	11.35	1.06	94812.01
9	2.87	8.79	47.90	4.46	15.06	11.20	1.10	96113.64
10	3.63	5.19	55.21	4.69	15.35	11.40	1.07	93938.55
11	8.32	2.71	58.13	4.90	15.19	11.39	1.05	94297.00
12	6.88	4.91	53.73	5.37	14.22	11.47	1.07	93179.54
13	20.13	13.83	60.44	6.69	13.00	11.99	1.09	89506.32
14	6.98	5.61	54.50	4.85	14.53	11.34	1.11	95485.16
15	4.10	12.68	52.08	4.85	14.44	11.59	1.13	90765.82
16	3.84	7.54	56.33	4.91	15.07	11.56	1.08	94660.23
17	6.15	20.18	55.64	5.20	13.98	11.63	1.06	93979.72
18	5.15	4.72	61.90	4.68	14.86	11.55	1.02	93432.93
19	3.51	3.70	55.59	4.37	15.46	11.35	1.03	94534.36
20	4.18	53.71	61.36	4.73	14.95	11.48	1.05	93233.87
21	5.97	29.06	53.37	4.92	14.51	11.35	1.07	95107.87
22	4.57	3.71	57.92	4.48	15.27	11.40	1.07	95329.01
23	3.22	2.58	55.55	4.33	16.00	11.31	1.07	95342.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.60	8.70	56.94	4.71	15.17	11.45	1.07	93947.41
最 大 值	20.13	53.71	65.16	6.69	17.74	11.99	1.18	96675.36
發生時間	13	20	6	13	1	13		5
最 小 值	1.85	1.44	47.90	4.09	13.00	11.12	0.99	89506.32
發生時間	2	6	9	1	13	5		13
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.19 %	-0.02 %	0.03 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.69	19.75	63.19	4.35	15.75	11.39	1.12	81401.86
1	0.72	2.47	63.82	4.37	16.08	11.58	1.11	78036.73
2	0.62	1.86	64.56	4.42	16.04	11.66	1.09	77527.06
3	0.66	8.53	69.92	4.45	14.56	11.70	1.09	79290.42
4	0.81	23.75	63.73	4.44	14.77	11.55	1.12	80470.39
5	0.99	1.84	70.74	4.58	13.84	12.06	1.09	78501.66
6	0.94	4.87	73.86	4.72	13.46	12.14	1.07	77377.34
7	0.70	16.61	81.24	4.60	14.59	11.81	1.08	79169.87
8	0.76	2.47	66.61	4.50	14.06	11.81	1.08	79238.50
9	0.83	1.07	72.08	4.48	14.34	11.84	1.10	79815.28
10	1.92	3.03	67.74	4.91	13.95	11.50	1.06	80239.51
11	3.57	44.83	71.90	5.77	11.79	11.77	1.05	79508.83
12	2.98	41.95	78.17	5.15	12.27	11.97	1.01	78937.79
13	3.47	39.85	70.44	5.56	11.51	12.00	1.01	79371.51
14	5.49	18.91	78.98	5.82	11.46	12.13	0.98	79583.30
15	2.09	13.63	68.82	4.74	12.81	12.08	1.01	78779.02
16	2.01	28.40	69.26	4.75	12.99	11.77	1.01	80817.08
17	1.90	21.65	71.54	4.60	13.45	11.75	1.01	81255.13
18	1.36	2.09	76.11	4.59	14.05	11.88	1.00	78736.77
19	1.14	28.69	73.52	4.61	14.06	11.80	1.01	80195.46
20	1.02	28.50	63.31	4.59	13.27	11.91	1.02	79785.65
21	1.05	20.64	66.23	4.58	13.03	11.86	1.03	80670.26
22	1.36	4.05	79.30	4.53	13.23	11.92	1.05	79319.77
23	1.24	4.78	68.44	4.51	14.65	11.71	1.08	80869.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.60	16.01	70.56	4.73	13.75	11.82	1.05	79537.43
最 大 值	5.49	44.83	81.24	5.82	16.08	12.14	1.16	81401.86
發生時間	14	11	7	14	1	6		0
最 小 值	0.62	1.07	63.19	4.35	11.46	11.39	0.85	77377.34
發生時間	2	9	0	0	14	0		6
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.04	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.00 %	-0.04 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.56	4.01	94.44	6.83	16.97	10.15	1.29	97054.44
1	16.92	2.65	88.58	6.94	17.96	9.67	1.29	99994.78
2	18.60	12.41	85.07	7.36	16.88	9.96	1.30	98152.70
3	22.00	5.20	86.93	7.56	16.03	9.64	1.30	102611.70
4	24.33	11.06	83.52	8.04	16.09	9.56	1.29	100338.36
5	27.15	5.45	88.79	7.77	16.54	9.54	1.29	102564.60
6	28.36	10.36	90.38	7.73	17.13	9.49	1.29	102226.07
7	21.57	4.49	91.07	7.72	17.93	9.46	1.29	102113.58
8	25.64	4.73	77.02	7.46	17.19	9.45	1.32	101608.34
9	25.84	5.37	88.29	7.40	17.28	9.80	1.33	99595.22
10	20.29	8.37	82.98	7.20	17.02	9.21	1.31	98211.82
11	25.78	10.97	76.71	7.64	15.64	9.72	1.29	96811.35
12	31.29	64.14	82.80	8.75	14.38	9.70	1.30	97134.36
13	21.85	13.34	74.66	7.45	14.72	9.77	1.33	95544.09
14	23.94	30.31	86.45	7.95	14.61	9.86	1.32	93035.55
15	23.40	45.36	89.58	8.29	13.66	10.62	1.31	96520.28
16	28.86	34.52	94.58	8.10	14.52	10.24	1.31	98094.23
17	25.13	4.78	96.43	7.49	15.79	10.06	1.32	98989.87
18	25.99	3.06	93.47	7.16	17.01	9.63	1.31	101491.15
19	28.26	12.15	93.09	7.25	16.24	9.87	1.29	100322.80
20	33.90	40.31	97.36	7.90	14.89	10.19	1.29	97251.38
21	31.02	20.05	92.64	7.84	15.06	9.93	1.29	92942.21
22	21.54	5.15	99.04	7.17	16.43	9.98	1.30	92570.85
23	17.60	3.08	116.86	7.02	18.03	9.85	1.31	97886.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	24.28	15.05	89.61	7.58	16.17	9.81	1.30	98461.10
最 大 值	33.90	64.14	116.86	8.75	18.03	10.62	1.34	102611.70
發生時間	20	12	23	12	23	15		3
最 小 值	13.56	2.65	74.66	6.83	13.66	9.21	1.28	92570.85
發生時間	0	1	13	0	15	10		22
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.13 %	-0.09 %	-0.09 %	-0.08 %		0.35	-0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %