P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.15	15.63	52.50	5.13	15.71	11.35	0.84	107092.23
1	7.86	7.05	57.08	4.97	16.55	11.85	0.84	102150.87
2	22.34	6.25	53.17	5.79	14.14	11.52	0.86	104374.61
3	26.18	8.52	50.09	6.54	13.83	11.58	0.85	104227.21
4	17.57	2.92	55.64	5.79	14.55	11.52	0.85	103184.15
5	10.55	14.76	55.33	4.70	18.57	10.81	0.80	111926.53
6	6.40	2.17	60.34	4.97	16.16	11.36	0.81	106532.12
7	12.09	2.36	58.91	5.19	15.21	11.47	0.83	105595.28
8	8.91	24.18	50.41	5.08	15.53	11.36	0.88	104184.09
9	11.97	2.77	58.13	4.89	15.48	11.43	0.88	104553.15
10	10.29	2.81	55.57	5.12	14.35	11.68	0.85	102941.40
11	7.60	2.05	68.47	4.54	16.16	11.32	0.85	106875.10
12	6.40	2.55	53.33	4.61	15.46	11.20	0.83	109515.38
13	5.45	20.94	58.69	4.56	16.31	10.96	0.88	108423.56
14	8.98	8.45	55.89	5.07	15.04	11.23	0.87	108848.75
15	9.36	3.00	56.14	5.00	15.09	11.41	0.87	107628.65
16	19.34	3.78	56.95	5.51	14.53	11.20	0.88	108967.59
17	16.77	2.72	56.76	5.29	14.69	11.52	0.83	106746.70
18	11.73	3.27	57.65	4.73	16.60	10.97	0.83	110918.12
19	7.45	2.91	53.20	4.92	15.36	11.49	0.87	104853.80
20	9.44	38.11	51.90	5.26	15.47	10.99	0.88	106145.76
21	12.74	5.04	55.44	5.48	14.73	11.33	0.86	103857.64
22	9.26	12.18	53.82	4.83	15.77	10.88	0.83	109520.84
23	5.83	2.11	58.18	4.63	16.18	11.28	0.81	105792.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.53	8.19	55.98	5.11	15.48	11.32	0.85	106452.34
最 大 值	26.18	38.11	68.47	6.54	18.57	11.85	0.97	111926.53
發生時間	3	20	11	3	5	1		5
最 小 值	5.45	2.05	50.09	4.54	13.83	10.81	0.78	102150.87
發生時間	13	11	3	11	3	5		1
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.07 %	0.05 %	-0.09 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.85	9.05	94.47	4.55	15.02	11.49	0.64	81894.37
1	1.56	39.68	65.00	4.63	15.27	11.70	0.63	79542.88
2	1.77	8.15	70.71	4.79	12.80	12.04	0.62	78374.68
3	2.86	24.63	66.12	5.07	13.29	11.98	0.61	78898.33
4	1.60	7.05	80.20	5.16	13.81	12.69	0.62	72346.92
5	1.35	3.03	79.88	4.88	13.85	12.40	0.62	75238.88
6	1.25	1.07	87.11	4.62	14.90	11.83	0.61	78945.29
7	1.06	10.63	76.35	4.32	15.79	11.38	0.66	81962.85
8	1.39	34.03	76.85	4.45	14.68	11.38	0.65	82957.71
9	1.60	3.67	88.40	4.55	13.80	11.82	0.65	79658.10
10	1.29	2.42	69.59	4.47	13.99	11.63	0.63	80029.57
11	1.27	0.81	75.93	4.54	14.48	11.84	0.66	79222.68
12	1.24	1.36	68.89	4.38	15.49	11.23	0.71	82031.00
13	1.23	9.14	64.62	4.40	15.25	11.32	0.75	82664.87
14	1.25	25.63	73.81	4.38	15.68	11.33	0.80	82030.30
15	1.27	2.31	71.48	4.48	14.29	11.48	0.84	81747.31
16	1.33	8.24	72.85	4.55	14.38	11.62	0.88	80350.91
17	1.22	22.80	75.61	4.41	15.61	11.37	0.85	81862.20
18	1.26	5.74	72.73	4.42	15.36	11.40	0.83	82344.21
19	1.20	6.70	69.96	4.60	14.20	11.70	0.85	80376.50
20	1.28	4.04	71.13	4.50	14.51	11.56	0.75	81276.15
21	1.16	22.81	79.17	4.69	14.78	11.39	0.66	82024.31
22	1.16	1.48	77.24	4.53	15.23	11.61	0.65	80704.79
23	1.13	5.02	79.12	4.57	15.66	11.66	0.67	79578.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.40	10.81	75.30	4.58	14.67	11.66	0.70	80252.65
最 大 值	2.86	39.68	94.47	5.16	15.79	12.69	0.92	82957.71
發生時間	3	1	0	4	7	4		8
最 小 值	1.06	0.81	64.62	4.32	12.80	11.23	0.56	72346.92
發生時間	7	11	13	7	2	12		4
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.07 %	0.03 %	0.03 %	0.02 %		-0.34	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.17	3.32	78.77	6.87	20.19	9.00	1.21	101082.99
1	18.70	10.28	79.62	7.34	19.72	9.56	1.21	96816.32
2	34.86	15.22	74.49	7.84	18.57	9.20	1.21	92174.38
3	13.86	27.41	65.07	7.66	20.65	8.13	1.22	89808.17
4	20.80	3.31	75.56	8.30	20.17	8.62	1.19	88655.93
5	23.82	8.84	68.73	7.31	19.69	8.77	1.20	94740.38
6	16.86	4.10	70.01	6.69	21.04	8.61	1.20	94220.02
7	20.05	16.08	76.10	7.16	19.93	9.31	1.21	93014.64
8	25.49	3.26	72.68	7.32	20.26	9.09	1.19	94845.97
9	22.19	4.41	75.85	6.78	19.60	9.07	1.19	94829.18
10	14.73	3.19	79.13	6.55	19.08	8.93	1.18	92387.15
11	7.37	2.21	98.28	6.49	21.07	9.22	1.21	96133.26
12	10.53	6.02	90.18	7.14	19.54	9.62	1.22	97761.34
13	20.82	18.92	86.23	7.12	18.33	9.58	1.25	98030.13
14	29.69	21.48	90.78	7.26	18.88	9.66	1.25	98322.86
15	27.64	10.47	95.29	7.27	18.64	9.68	1.26	100741.77
16	25.96	14.02	96.20	7.06	18.41	9.73	1.22	100091.77
17	24.33	18.76	93.07	7.32	18.74	9.68	1.20	100488.27
18	21.57	2.53	106.22	7.50	19.40	9.71	1.21	101004.32
19	17.90	4.37	97.59	7.33	19.34	9.58	1.21	99735.93
20	29.99	10.40	85.57	8.12	18.66	9.34	1.20	99729.17
21	25.89	5.23	85.86	9.02	19.28	9.36	1.21	99818.12
22	18.83	5.80	76.10	7.29	19.83	9.08	1.19	100547.16
23	11.36	2.69	100.85	6.68	21.31	9.11	1.19	100276.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.89	9.26	84.09	7.31	19.60	9.24	1.21	96885.66
最 大 值	34.86	27.41	106.22	9.02	21.31	9.73	1.26	101082.99
發生時間	2	3	18	21	23	16		0
最 小 值	7.37	2.21	65.07	6.49	18.33	8.13	1.10	88655.93
發生時間	11	11	3	11	13	3		4
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.07 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.03 %	-0.08 %	-0.15 %	-0.03 %		-0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %