P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.07	7.11	79.99	0.46	18.88	11.14	1.40	69947.87
1	15.52	4.27	87.68	0.72	17.57	11.38	1.40	69029.20
2	16.38	11.10	75.30	0.83	16.70	11.47	1.40	68623.07
3	15.22	4.77	88.47	0.68	16.99	11.96	1.40	65323.18
4	16.27	12.88	85.53	0.67	17.77	11.25	1.40	69931.80
5	19.15	27.03	92.64	0.79	18.11	10.79	1.39	71812.09
6	25.13	3.49	82.82	1.66	16.35	11.42	1.38	67141.81
7	16.25	3.86	103.25	0.48	17.82	11.28	1.40	68081.25
8	16.66	4.05	100.22	0.75	17.02	11.38	1.36	69130.39
9	16.37	6.36	82.78	0.56	17.83	11.19	1.37	69997.26
10	17.52	9.66	94.05	0.78	17.47	11.19	1.39	70370.59
11	15.73	3.00	117.86	0.40	18.06	11.53	1.42	67135.97
12	16.46	2.78	95.78	0.95	16.68	11.07	1.39	70120.19
13	16.60	4.08	73.36	1.03	16.16	11.50	1.40	67929.68
14	25.88	10.66	66.61	1.21	17.38	11.17	1.40	69887.66
15	29.96	11.13	64.16	2.11	15.98	10.99	1.38	68319.89
16	21.93	4.90	70.97	1.19	16.20	11.68	1.36	67247.07
17	21.15	10.98	72.27	0.62	17.31	11.41	1.35	66700.97
18	17.13	5.59	83.34	0.63	16.73	12.01	1.36	63185.59
19	16.52	3.61	103.06	0.84	15.92	12.44	1.38	61655.46
20	17.77	2.58	111.57	0.67	16.59	11.97	1.40	64716.66
21	17.14	3.24	114.72	0.88	15.84	12.41	1.40	61335.45
22	26.79	4.73	104.42	1.15	16.78	11.36	1.36	68700.57
23	27.12	4.59	95.32	1.21	16.92	11.18	1.36	69568.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.15	6.94	89.42	0.89	17.04	11.47	1.38	67745.50
最 大 值	29.96	27.03	117.86	2.11	18.88	12.44	1.46	71812.09
發生時間	15	5	11	15	0	19		5
最 小 值	15.07	2.58	64.16	0.40	15.84	10.79	1.34	61335.45
發生時間	0	20	15	11	21	5		21
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.06 %	0.02 %		0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.14	44.54	66.51	0.70	18.28	10.31	1.44	62282.54
1	16.19	15.06	67.42	0.23	19.17	10.42	1.44	63839.26
2	15.80	10.60	69.52	0.20	19.88	10.15	1.43	64648.86
3	15.22	7.30	65.93	0.29	18.45	10.37	1.43	64291.06
4	16.04	9.59	104.31	0.22	18.38	10.12	1.43	64313.17
5	13.56	3.23	90.45	0.13	19.68	10.38	1.43	61238.96
6	13.15	20.80	91.30	0.18	18.65	10.27	1.41	65139.01
7	15.33	16.74	67.07	0.14	18.06	10.27	1.40	60632.01
8	13.17	32.47	79.10	2.39	18.57	10.04	1.40	61848.43
9	15.99	3.26	88.07	0.53	16.93	10.72	1.43	60342.37
10	13.84	18.66	83.22	0.23	19.17	10.09	1.44	63218.59
11	16.54	2.33	105.36	0.50	16.69	10.69	1.44	63087.52
12	16.07	4.27	91.40	0.29	16.66	11.11	1.45	59667.65
13	18.75	18.06	88.74	0.43	16.94	10.58	1.44	61926.07
14	18.81	17.74	102.02	0.42	18.92	9.81	1.44	63569.44
15	16.63	0.44	138.54	0.12	18.01	10.58	1.46	65287.94
16	17.74	0.70	118.65	0.15	17.41	10.87	1.45	62743.57
17	13.91	1.67	75.26	0.12	19.96	9.81	1.42	63751.43
18	16.08	15.61	67.10	0.10	19.00	10.05	1.41	64704.60
19	18.23	28.16	61.55	0.12	18.45	10.31	1.43	63251.62
20	19.59	7.73	66.74	0.15	18.77	10.30	1.43	61349.59
21	17.22	9.62	70.98	0.13	18.14	10.17	1.43	61103.56
22	17.44	6.83	78.45	0.12	18.02	10.46	1.44	62681.44
23	16.68	1.46	94.94	0.14	17.42	10.73	1.44	63164.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.09	12.37	84.69	0.33	18.32	10.36	1.43	62836.79
最 大 值	19.59	44.54	138.54	2.39	19.96	11.11	1.48	65287.94
發生時間	20	0	15	8	17	12		15
最 小 值	13.15	0.44	61.55	0.10	16.66	9.81	1.39	59667.65
發生時間	6	15	19	18	12	14		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	-0.08 %	-0.28 %		-0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.73	6.94	78.49	2.54	17.27	10.57	1.34	80846.63
1	15.13	2.37	95.99	2.19	18.25	10.43	1.33	86149.05
2	14.19	9.09	85.61	2.33	18.90	10.68	1.33	79843.18
3	15.15	4.84	81.55	2.69	16.55	10.70	1.33	81680.41
4	14.67	7.73	82.74	2.66	17.82	10.29	1.33	82783.28
5	15.89	4.72	77.45	3.03	16.00	10.92	1.33	75736.09
6	13.92	4.12	77.77	2.96	18.43	9.89	1.32	78597.40
7	14.04	2.58	73.54	3.25	17.24	10.05	1.32	77403.15
8	17.22	2.21	93.55	2.98	15.92	11.31	1.34	75027.39
9	15.26	2.15	107.81	2.71	17.79	10.10	1.34	85199.04
10	16.03	1.19	126.59	3.13	15.33	11.07	1.34	78150.77
11	13.36	4.00	78.26	2.61	15.48	10.83	1.34	73936.64
12	15.76	10.06	79.78	3.39	13.63	11.24	1.34	73163.10
13	16.20	11.45	88.50	3.42	14.24	11.19	1.35	76636.12
14	15.91	1.82	113.94	3.24	15.99	10.50	1.36	76531.26
15	15.41	3.16	115.93	2.49	17.45	10.56	1.34	83166.61
16	14.67	7.07	105.35	2.63	16.40	10.63	1.34	81327.82
17	14.83	6.17	75.17	2.66	16.28	10.85	1.34	75718.66
18	15.57	8.11	80.09	2.45	17.60	10.36	1.34	80400.52
19	16.83	32.80	69.64	2.91	15.45	10.94	1.33	75507.24
20	15.40	8.91	67.27	2.59	15.14	10.83	1.33	74616.86
21	39.01	4.50	88.35	39.48	16.29	10.96	1.33	83121.31
22	28.98	2.41	104.12	4.33	16.32	10.83	1.34	83450.89
23	31.19	18.18	73.80	2.79	15.96	10.62	1.34	78651.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.47	6.94	88.39	4.39	16.49	10.68	1.34	79068.56
最 大 值	39.01	32.80	126.59	39.48	18.90	11.31	1.37	86149.05
發生時間	21	19	10	21	2	8		1
最 小 值	13.36	1.19	67.27	2.19	13.63	9.89	1.32	73163.10
發生時間	11	10	20	1	12	6		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	-0.15 %	0.15 %	0.08 %		0.25	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %