P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.67	4.16	104.17	0.94	18.15	11.28	1.35	69845.35
1	18.21	3.53	85.51	0.93	18.58	11.16	1.34	70621.25
2	16.84	4.84	87.40	1.04	18.08	11.03	1.34	72505.92
3	16.59	8.97	86.78	1.23	17.08	11.32	1.35	70952.77
4	14.93	14.61	74.20	1.39	16.32	11.58	1.35	69786.15
5	16.11	26.99	80.25	1.45	16.53	11.28	1.35	70282.60
6	18.66	8.38	89.03	1.38	16.96	11.39	1.39	69905.50
7	16.00	21.09	78.95	1.29	17.50	11.18	1.39	70834.02
8	15.41	13.73	73.66	1.56	16.28	11.47	1.39	69205.02
9	15.11	5.55	85.97	1.53	16.84	11.37	1.38	69844.42
10	38.50	25.44	72.19	4.24	14.80	11.98	1.38	67801.37
11	20.43	10.24	80.62	2.13	15.82	11.65	1.37	68177.11
12	18.59	11.39	83.81	1.60	15.95	11.31	1.38	70567.58
13	24.87	9.18	84.69	2.00	15.56	11.61	1.39	68969.93
14	27.58	8.10	83.53	2.31	16.06	11.83	1.39	66506.82
15	25.02	8.13	104.42	1.43	17.21	11.36	1.41	70091.87
16	25.49	15.41	79.97	2.02	15.55	11.80	1.36	67805.42
17	20.07	6.15	96.13	1.49	17.00	11.37	1.35	69765.49
18	17.41	5.87	86.48	1.40	17.01	11.60	1.32	68231.15
19	17.83	8.99	91.09	1.29	17.36	11.36	1.34	70181.43
20	16.83	4.66	89.65	1.59	15.98	11.62	1.36	68086.43
21	31.51	8.89	95.44	2.56	15.75	11.53	1.35	69503.77
22	22.63	2.82	110.91	1.66	16.29	11.72	1.37	67568.95
23	24.20	3.40	99.39	1.94	15.64	11.52	1.37	69024.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.56	10.02	87.68	1.68	16.60	11.47	1.36	69419.37
最 大 值	38.50	26.99	110.91	4.24	18.58	11.98	1.45	72505.92
發生時間	10	5	22	10	1	10		2
最 小 值	14.67	2.82	72.19	0.93	14.80	11.03	1.32	66506.82
發生時間	0	22	10	1	10	2		14
零點偏移	-0.10 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.30 %	-0.19 %	0.11 %	0.07 %		0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.58	12.51	79.48	0.13	18.03	10.72	1.45	57704.34
1	11.16	4.25	75.43	0.18	19.11	10.50	1.45	58087.63
2	13.07	9.27	84.20	0.10	19.28	10.17	1.44	60944.22
3	12.09	11.97	76.30	0.11	18.87	10.25	1.46	61415.25
4	15.57	11.04	69.41	0.17	18.25	10.22	1.45	62146.86
5	12.44	10.49	74.63	0.09	18.31	10.62	1.45	59755.31
6	14.21	3.12	86.78	0.11	18.76	10.79	1.46	59134.67
7	13.06	8.38	72.93	0.18	18.76	9.99	1.45	62802.10
8	15.71	11.87	72.19	0.17	17.80	10.35	1.44	63521.94
9	12.31	7.44	84.03	0.11	18.23	10.56	1.44	59372.96
10	13.64	0.66	95.05	0.11	19.55	9.98	1.44	62593.20
11	14.20	20.24	76.27	0.21	18.24	10.16	1.43	65869.54
12	14.35	14.28	83.37	0.13	17.94	10.54	1.43	64248.37
13	14.30	9.24	92.30	0.68	17.87	10.22	1.41	65000.27
14	30.44	12.73	97.58	1.15	17.43	10.05	1.41	63304.49
15	18.90	5.42	96.81	0.42	16.74	10.80	1.43	59832.26
16	16.41	4.49	98.66	0.13	17.34	10.85	1.44	59711.95
17	13.77	6.19	94.08	0.14	18.19	10.18	1.43	62278.00
18	13.64	10.25	76.83	0.10	17.41	10.20	1.40	61069.06
19	18.58	44.70	80.91	0.33	17.09	10.52	1.39	62494.39
20	16.43	5.87	75.53	0.58	16.29	10.73	1.39	59566.66
21	16.86	14.37	74.35	0.44	16.92	10.29	1.40	63513.09
22	15.13	3.16	80.24	0.12	17.94	10.12	1.38	60263.05
23	14.46	11.93	82.17	0.14	18.18	10.10	1.38	61709.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.10	10.58	82.48	0.25	18.02	10.37	1.42	61514.11
最 大 值	30.44	44.70	98.66	1.15	19.55	10.85	1.47	65869.54
發生時間	14	19	16	14	10	16		11
最 小 值	11.16	0.66	69.41	0.09	16.29	9.98	1.37	57704.34
發生時間	1	10	4	5	20	10		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	0.09 %	0.04 %		-0.01	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.18	10.31	80.00	2.96	16.03	10.65	1.33	78777.53
1	13.37	3.28	95.66	2.78	18.30	10.81	1.33	80153.00
2	13.81	2.86	90.65	3.06	17.44	10.79	1.32	80325.61
3	12.76	2.17	95.63	2.92	17.85	10.40	1.32	83177.77
4	16.20	7.10	81.82	2.96	17.25	10.36	1.32	81258.96
5	13.05	4.56	85.40	2.87	16.45	11.03	1.31	76056.92
6	12.73	3.80	83.27	2.76	17.01	10.64	1.33	78837.36
7	13.03	2.74	87.96	2.93	19.25	10.10	1.34	82777.64
8	14.17	5.86	78.00	3.70	16.09	10.38	1.30	78979.03
9	12.78	7.65	87.44	3.40	15.68	10.97	1.29	76537.24
10	10.50	39.43	86.77	4.21	14.13	10.86	1.28	74553.69
11	14.11	40.15	85.68	3.85	14.48	11.08	1.29	75051.72
12	14.39	9.97	88.44	3.43	16.41	10.49	1.29	78514.96
13	13.89	3.94	101.58	3.48	16.01	10.82	1.29	78085.78
14	15.94	3.84	102.90	3.66	15.92	10.70	1.30	79298.43
15	16.48	2.95	103.86	3.94	15.86	10.58	1.32	81206.16
16	15.04	2.52	120.37	3.71	15.47	10.83	1.33	80930.11
17	13.13	12.91	108.54	3.12	16.30	11.11	1.31	75415.93
18	15.28	7.30	97.13	2.95	16.63	10.61	1.27	82040.92
19	16.23	17.77	93.84	3.86	15.06	10.83	1.26	80023.07
20	17.35	38.45	94.26	4.79	13.90	10.92	1.28	76214.73
21	20.88	30.02	78.64	4.19	13.93	11.00	1.26	76850.11
22	16.23	17.30	73.56	3.40	15.13	10.53	1.27	77690.46
23	16.12	5.70	85.97	3.04	16.36	10.81	1.30	80718.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.74	11.77	91.14	3.42	16.12	10.72	1.30	78894.83
最 大 值	20.88	40.15	120.37	4.79	19.25	11.11	1.35	83177.77
發生時間	21	11	16	20	7	17		3
最 小 值	10.50	2.17	73.56	2.76	13.90	10.10	1.25	74553.69
發生時間	10	3	22	6	20	7		10
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.08 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.23 %	0.03 %	-0.06 %		0.18	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %