

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.94	3.15	103.17	0.91	17.21	11.16	1.25	69509.02
1	18.66	1.91	97.38	1.36	16.62	11.19	1.23	69834.01
2	17.04	3.46	84.26	1.50	16.42	11.15	1.22	70346.89
3	16.19	39.82	78.67	1.84	17.13	11.26	1.22	69049.30
4	15.33	5.09	86.42	1.92	15.72	11.84	1.22	65987.38
5	18.55	4.07	77.08	1.64	16.03	11.42	1.22	69061.88
6	32.33	4.52	75.76	2.65	15.35	11.51	1.23	68820.87
7	22.12	33.39	72.68	3.43	13.32	12.05	1.23	67274.02
8	33.49	32.52	77.88	3.73	14.06	11.78	1.23	67946.78
9	無效	31.37	80.83	4.22	14.03	11.85	1.26	68438.21
10	33.72	無效	77.39	4.63	13.95	12.38	1.26	65639.13
11	13.90	3.47	96.98	1.49	15.23	12.59	1.21	61656.95
12	14.53	5.19	96.99	1.54	15.16	12.24	1.21	63929.44
13	17.19	21.15	73.59	2.48	14.14	11.65	1.23	68049.57
14	15.21	6.10	98.53	1.63	15.38	11.64	1.25	67414.93
15	15.56	5.07	81.69	1.70	15.15	11.56	1.28	67647.24
16	9.44	5.80	106.39	1.56	15.12	12.58	1.38	60381.53
17	5.05	6.53	120.46	1.54	15.21	12.82	1.40	58522.41
18	9.61	4.81	107.78	0.75	17.00	10.99	1.34	70078.86
19	16.52	4.56	107.90	0.78	17.46	10.91	1.31	70023.82
20	16.41	3.50	92.45	0.93	16.76	11.25	1.29	68160.64
21	15.44	3.84	87.07	1.41	15.54	12.16	1.28	62577.56
22	14.26	5.58	123.98	1.52	15.51	13.07	1.30	56452.96
23	16.19	3.91	123.53	0.92	16.57	11.82	1.28	63982.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	24	24	24	24	24	24
平均值	17.46	10.38	92.87	1.92	15.59	11.79	1.26	66282.73
最大值	33.72	39.82	123.98	4.63	17.46	13.07	1.48	70346.89
發生時間	10	3	22	10	19	22		2
最小值	5.05	1.91	72.68	0.75	13.32	10.91	1.19	56452.96
發生時間	17	1	7	18	7	19		22
零點偏移	0.00%	0.00%	-0.01 %	-0.04 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03%	0.11%	0.02 %	-0.03 %		-0.00	-0.00	0.25 %
有效比率	95.83%	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月23日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月23日

[illegible]