

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月05日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月05日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.39	3.72	107.85	8.76	19.57	9.59	1.38	89212.66
1	9.93	3.63	98.53	8.39	20.11	9.16	1.38	90805.51
2	11.22	5.55	100.50	8.72	19.12	9.62	1.38	87662.35
3	15.57	8.13	94.85	8.77	18.47	9.46	1.37	88148.23
4	17.49	5.45	99.61	8.83	18.33	9.60	1.38	87578.11
5	15.91	7.83	96.25	8.77	18.40	9.50	1.38	90010.30
6	14.11	4.90	99.52	8.87	19.10	9.50	1.38	90316.58
7	15.63	30.82	92.57	8.43	20.70	8.91	1.39	95130.99
8	13.17	5.75	75.15	8.11	18.96	8.84	1.43	80348.80
9	16.40	34.30	76.35	7.99	18.73	8.88	1.43	81274.75
10	19.27	45.45	60.82	9.16	18.54	8.32	1.42	75080.67
11	9.12	無效	53.25	12.59	19.73	7.59	1.45	80875.44
12	16.60	27.56	71.87	8.97	17.20	9.86	1.46	79548.84
13	12.80	16.14	94.43	8.21	20.08	9.46	1.45	83303.03
14	14.50	4.45	86.99	7.88	19.20	8.98	1.45	87592.25
15	13.48	3.22	88.26	7.79	19.64	9.00	1.44	87742.40
16	20.05	9.65	79.80	7.93	18.52	8.80	1.44	86038.94
17	19.26	15.55	82.32	8.25	18.87	9.01	1.44	83688.74
18	16.21	12.29	81.79	7.96	20.26	8.54	1.44	88819.85
19	27.51	11.54	83.91	8.57	17.15	9.34	1.39	86565.34
20	23.47	26.87	73.04	8.09	18.45	8.73	1.39	85512.52
21	6.83	19.03	77.34	7.46	18.23	8.79	1.38	83350.28
22	4.44	10.53	86.00	7.36	20.74	8.50	1.38	88740.46
23	3.66	2.78	84.91	7.69	19.67	8.80	1.38	86987.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	14.54	13.70	85.25	8.48	19.07	9.03	1.41	86013.94
最大值	27.51	45.45	107.85	12.59	20.74	9.86	1.48	95130.99
發生時間	19	10	0	11	22	12		7
最小值	3.66	2.78	53.25	7.36	17.15	7.59	1.36	75080.67
發生時間	23	23	11	22	19	11		10
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.09 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	0.12 %	-0.09 %	-0.10 %		0.03	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	95.8%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %