P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.72	2.78	46.12	0.18	15.63	11.45	1.09	93857.50
1	2.72	2.52	49.36	0.23	16.08	11.36	1.09	94459.27
2	2.95	2.51	51.61	0.21	15.90	11.40	1.11	92625.26
3	3.27	1.89	57.59	0.18	15.99	11.54	1.10	92947.93
4	2.60	3.77	54.28	0.18	15.86	11.36	1.09	94724.33
5	2.69	1.77	53.39	0.20	15.69	11.21	1.09	96758.37
6	2.99	2.70	55.92	0.26	15.51	11.46	1.08	93682.55
7	2.75	2.99	54.59	0.11	16.34	11.08	1.09	97087.40
8	2.82	2.65	50.05	0.24	15.55	11.15	1.12	95794.48
9	3.03	2.84	53.16	0.55	14.60	11.78	1.14	90659.03
10	3.96	6.85	53.73	1.30	13.83	11.71	1.15	90659.32
11	3.39	13.95	54.50	0.78	14.56	11.40	1.15	93587.83
12	3.82	12.71	58.23	0.27	16.60	11.10	1.15	95052.27
13	3.23	7.23	68.97	0.06	16.47	11.55	1.15	92119.10
14	3.00	4.37	53.81	0.13	15.96	11.52	1.13	92667.21
15	3.36	12.28	53.10	0.32	15.64	11.43	1.14	94835.26
16	3.44	9.72	50.44	0.51	14.80	11.39	1.14	96117.59
17	3.17	9.00	51.39	0.48	15.36	11.20	1.14	96343.42
18	4.36	2.00	53.94	0.27	16.00	11.34	1.13	95298.46
19	3.12	2.71	56.26	0.11	16.31	11.29	1.14	95153.53
20	3.38	1.99	64.87	0.10	16.72	11.32	1.14	94143.95
21	2.91	2.44	54.62	0.15	16.02	11.29	1.15	94185.90
22	2.85	4.66	54.40	0.20	16.07	11.03	1.15	97556.61
23	2.61	1.82	55.59	0.10	16.06	11.33	1.14	94589.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.13	4.92	54.58	0.30	15.73	11.36	1.12	94371.09
最 大 值	4.36	13.95	68.97	1.30	16.72	11.78	1.20	97556.61
發生時間	18	11	13	10	20	9		22
最 小 值	2.60	1.77	46.12	0.06	13.83	11.03	1.06	90659.03
發生時間	4	5	0	13	10	22		9
零點偏移	-0.08 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.34 %	0.10 %	0.05 %	-0.04 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.77	15.24	70.56	0.66	14.16	12.08	1.10	77255.62
1	0.66	12.00	61.44	0.53	14.50	11.67	1.10	81180.32
2	0.66	46.16	79.55	0.85	14.15	11.96	1.12	79278.41
3	0.63	26.81	70.75	0.41	15.29	11.37	1.11	81777.20
4	0.68	14.44	65.35	0.48	14.69	11.61	1.11	81809.16
5	0.81	2.05	82.68	0.97	13.41	12.87	1.11	71161.05
6	0.69	1.25	85.98	0.73	14.24	12.44	1.09	75659.30
7	0.47	30.22	58.61	0.69	14.00	11.48	1.13	83209.74
8	0.56	25.47	62.13	0.79	13.66	11.74	1.13	81659.52
9	0.68	19.54	60.57	0.72	13.96	11.68	1.14	81699.50
10	0.70	1.25	64.25	0.66	14.08	11.71	1.08	81352.51
11	0.96	2.45	72.41	0.93	13.34	11.88	1.08	80318.61
12	1.19	2.41	65.46	1.09	13.34	11.88	1.07	79627.20
13	0.91	2.57	66.43	0.89	13.30	11.88	1.07	79079.68
14	0.81	5.01	68.02	1.04	12.70	11.89	1.08	79327.02
15	1.11	21.24	64.83	1.72	11.69	12.08	1.06	78909.11
16	1.56	33.90	77.73	1.54	12.80	11.88	1.06	79743.20
17	1.01	14.30	103.00	0.75	13.66	11.76	1.09	80234.25
18	0.99	1.32	92.25	0.83	13.48	12.13	1.10	77087.31
19	0.78	0.91	96.65	0.88	13.67	12.70	1.12	72403.68
20	0.60	0.93	81.90	0.51	14.65	11.80	1.12	80804.01
21	0.62	1.22	77.52	0.81	13.74	12.08	1.11	78084.16
22	0.59	0.81	79.09	0.49	14.67	11.73	1.12	79567.58
23	0.58	1.50	65.13	0.57	14.48	11.65	1.10	80565.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.79	11.79	73.85	0.81	13.82	11.91	1.10	79241.40
最 大 值	1.56	46.16	103.00	1.72	15.29	12.87	1.17	83209.74
發生時間	16	2	17	15	3	5		7
最 小 值	0.47	0.81	58.61	0.41	11.69	11.37	1.02	71161.05
發生時間	7	22	7	3	15	3		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.46 %	-0.03 %	0.13 %	0.01 %		0.00	-0.02	-0.15 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	24.32	5.22	74.59	5.92	14.94	10.84	1.37	86335.98
1	23.36	15.37	76.96	5.92	17.39	10.12	1.38	88571.95
2	29.26	11.30	96.81	8.17	14.16	11.14	1.37	81295.38
3	24.48	1.86	102.08	6.09	17.04	10.76	1.38	85000.51
4	18.37	2.31	102.10	5.84	17.28	10.80	1.38	87889.22
5	13.98	2.70	98.44	5.14	16.75	11.02	1.37	87255.16
6	13.08	4.03	109.15	5.08	16.07	11.65	1.37	80127.08
7	11.21	4.13	118.92	5.14	16.27	11.80	1.42	79317.72
8	18.33	13.44	78.17	5.24	15.58	11.02	1.36	87315.99
9	17.17	4.90	83.40	5.37	15.36	11.35	1.34	83472.43
10	16.01	17.77	82.40	5.76	14.72	11.26	1.37	81599.29
11	15.48	4.48	87.90	5.10	16.05	11.14	1.37	81676.23
12	19.31	3.34	92.28	5.03	16.49	10.94	1.37	85812.77
13	32.04	48.13	91.15	8.05	13.87	11.42	1.36	80543.58
14	13.51	3.63	112.36	4.86	16.39	11.37	1.36	81970.07
15	16.53	15.09	97.61	5.12	16.80	10.62	1.37	86414.57
16	20.74	5.11	79.47	5.55	16.75	10.47	1.35	87852.44
17	25.63	2.87	78.06	5.80	15.48	10.72	1.34	89095.52
18	25.65	2.76	84.45	6.34	15.27	10.84	1.34	86205.14
19	19.44	5.85	85.84	5.22	17.96	10.10	1.35	90400.29
20	16.12	1.89	101.24	5.03	18.27	10.33	1.37	87293.00
21	14.28	9.79	90.99	4.63	18.47	10.08	1.38	89729.79
22	13.89	4.67	107.54	4.69	16.41	10.88	1.37	86786.42
23	11.40	4.00	99.75	4.85	16.37	11.68	1.37	79164.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.90	8.11	92.99	5.58	16.26	10.93	1.37	85046.87
最 大 值	32.04	48.13	118.92	8.17	18.47	11.80	1.48	90400.29
發生時間	13	13	7	2	21	7		19
最 小 值	11.21	1.86	74.59	4.63	13.87	10.08	1.34	79164.38
發生時間	7	3	0	21	13	21		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.02 %		0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	-0.08 %	-0.00 %		0.41	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %