P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 11.55 | 8.06 | 79.09 | 10.70 | 16.06 | 11.22 | 0.48 | 105030.84 |
| 1 | 6.22 | 3.59 | 78.94 | 10.94 | 16.99 | 11.11 | 0.47 | 105780.18 |
| 2 | 12.28 | 3.71 | 77.95 | 10.98 | 14.15 | 11.30 | 0.49 | 102351.76 |
| 3 | 5.42 | 9.63 | 78.68 | 10.05 | 15.97 | 11.10 | 0.48 | 102329.44 |
| 4 | 5.53 | 6.91 | 88.06 | 10.24 | 15.89 | 11.05 | 0.50 | 104388.38 |
| 5 | 12.67 | 15.68 | 88.80 | 10.97 | 14.20 | 11.12 | 0.53 | 104209.83 |
| 6 | 9.45 | 6.51 | 83.40 | 11.17 | 14.19 | 11.29 | 0.53 | 97051.15 |
| 7 | 19.44 | 23.42 | 78.71 | 12.38 | 13.00 | 11.59 | 0.52 | 94152.06 |
| 8 | 25.05 | 35.33 | 76.51 | 11.80 | 13.70 | 11.07 | 0.49 | 103003.13 |
| 9 | 16.76 | 16.12 | 77.39 | 11.10 | 13.90 | 11.34 | 0.52 | 100794.87 |
| 10 | 21.28 | 26.93 | 73.13 | 11.60 | 12.90 | 11.24 | 0.54 | 100734.41 |
| 11 | 31.13 | 88.47 | 78.89 | 12.14 | 12.52 | 11.30 | 0.52 | 98704.54 |
| 12 | 23.44 | 17.51 | 78.47 | 11.49 | 12.97 | 11.11 | 0.50 | 100860.02 |
| 13 | 16.57 | 12.26 | 79.17 | 11.64 | 12.64 | 11.43 | 0.51 | 96570.32 |
| 14 | 10.50 | 3.55 | 83.44 | 10.41 | 14.16 | 11.12 | 0.51 | 99903.67 |
| 15 | 9.81 | 5.43 | 77.41 | 10.10 | 14.30 | 10.90 | 0.54 | 103284.98 |
| 16 | 12.22 | 3.05 | 75.49 | 10.39 | 14.22 | 10.86 | 0.52 | 104028.25 |
| 17 | 9.09 | 5.63 | 80.87 | 10.24 | 14.91 | 10.98 | 0.49 | 103704.13 |
| 18 | 10.06 | 3.98 | 80.17 | 10.45 | 14.61 | 10.99 | 0.50 | 102841.10 |
| 19 | 9.15 | 2.30 | 84.64 | 10.25 | 15.22 | 11.04 | 0.48 | 102403.19 |
| 20 | 6.60 | 1.95 | 83.28 | 10.18 | 15.34 | 11.05 | 0.47 | 102879.64 |
| 21 | 12.56 | 3.20 | 84.27 | 10.36 | 14.94 | 11.07 | 0.49 | 103549.63 |
| 22 | 10.59 | 2.76 | 86.32 | 10.35 | 15.32 | 11.21 | 0.51 | 102564.36 |
| 23 | 3.63 | 1.96 | 101.83 | 10.00 | 16.89 | 10.87 | 0.48 | 107153.36 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 12.96 | 12.83 | 81.45 | 10.83 | 14.54 | 11.14 | 0.50 | 102011.38 |
| 最 大 值 | 31.13 | 88.47 | 101.83 | 12.38 | 16.99 | 11.59 | 0.58 | 107153.36 |
| 發生時間 | 11 | 11 | 23 | 7 | 1 | 7 | | 23 |
| 最 小 值 | 3.63 | 1.95 | 73.13 | 10.00 | 12.52 | 10.86 | 0.44 | 94152.06 |
| 發生時間 | 23 | 20 | 10 | 23 | 11 | 16 | | 7 |
| 零點偏移 | -0.01 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | 0.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.08 % | 0.06 % | -0.07 % | -0.19 % | | -0.01 | 0.02 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 6.75 | 6.95 | 70.67 | 5.10 | 13.73 | 11.83 | 0.42 | 77470.58 |
| 1 | 4.89 | 5.90 | 69.65 | 4.95 | 14.58 | 11.83 | 0.41 | 76454.25 |
| 2 | 4.55 | 16.83 | 80.54 | 5.03 | 13.07 | 12.03 | 0.39 | 75819.78 |
| 3 | 4.10 | 1.02 | 78.57 | 4.81 | 13.67 | 11.75 | 0.40 | 77860.06 |
| 4 | 4.45 | 2.89 | 74.94 | 4.90 | 13.79 | 11.68 | 0.44 | 77704.35 |
| 5 | 6.36 | 6.37 | 71.65 | 5.22 | 13.59 | 11.58 | 0.42 | 79658.48 |
| 6 | 8.90 | 4.44 | 73.81 | 5.79 | 12.37 | 11.78 | 0.45 | 75327.33 |
| 7 | 15.66 | 13.58 | 72.79 | 6.47 | 12.58 | 11.77 | 0.46 | 75091.80 |
| 8 | 7.78 | 26.98 | 83.70 | 5.18 | 13.64 | 11.55 | 0.46 | 79382.78 |
| 9 | 8.85 | 8.75 | 73.95 | 5.32 | 12.83 | 11.89 | 0.44 | 78141.22 |
| 10 | 6.88 | 2.14 | 76.71 | 4.88 | 13.92 | 11.54 | 0.44 | 78957.47 |
| 11 | 27.45 | 15.60 | 80.52 | 6.87 | 12.49 | 11.77 | 0.47 | 78345.58 |
| 12 | 14.84 | 35.00 | 80.59 | 5.70 | 12.09 | 11.97 | 0.50 | 75232.88 |
| 13 | 7.68 | 11.31 | 79.33 | 4.94 | 13.14 | 11.82 | 0.49 | 76962.20 |
| 14 | 6.28 | 5.55 | 75.42 | 4.84 | 13.75 | 11.53 | 0.48 | 78886.52 |
| 15 | 7.18 | 19.75 | 76.06 | 5.06 | 13.73 | 11.55 | 0.46 | 79161.89 |
| 16 | 7.36 | 2.33 | 79.39 | 4.98 | 13.60 | 11.70 | 0.45 | 78225.84 |
| 17 | 9.01 | 2.96 | 77.94 | 4.99 | 13.19 | 11.65 | 0.46 | 78434.61 |
| 18 | 6.89 | 7.06 | 80.71 | 4.77 | 13.55 | 11.55 | 0.45 | 77660.73 |
| 19 | 5.07 | 0.45 | 88.82 | 4.72 | 14.50 | 11.59 | 0.41 | 78185.81 |
| 20 | 4.54 | 0.93 | 91.41 | 4.71 | 14.90 | 11.56 | 0.34 | 79078.83 |
| 21 | 4.27 | 22.31 | 78.85 | 4.91 | 14.38 | 11.45 | 0.37 | 79785.41 |
| 22 | 4.16 | 2.20 | 84.16 | 4.84 | 14.25 | 11.80 | 0.38 | 77168.85 |
| 23 | 3.90 | 0.60 | 88.26 | 4.65 | 15.69 | 11.46 | 0.41 | 79379.16 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 7.82 | 9.25 | 78.69 | 5.15 | 13.63 | 11.69 | 0.43 | 77849.02 |
| 最 大 值 | 27.45 | 35.00 | 91.41 | 6.87 | 15.69 | 12.03 | 0.54 | 79785.41 |
| 發生時間 | 11 | 12 | 20 | 11 | 23 | 2 | | 21 |
| 最 小 值 | 3.90 | 0.45 | 69.65 | 4.65 | 12.09 | 11.45 | 0.31 | 75091.80 |
| 發生時間 | 23 | 19 | 1 | 23 | 12 | 21 | | 7 |
| 零點偏移 | -0.05 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.00 % | | 0.00 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.10 % | -0.06 % | -0.05 % | | -0.12 | -0.00 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 16.98 | 19.85 | 89.52 | 8.24 | 19.83 | 8.97 | 1.35 | 91719.11 |
| 1 | 12.51 | 13.73 | 74.72 | 8.03 | 20.10 | 8.39 | 1.35 | 88767.71 |
| 2 | 9.53 | 17.69 | 80.41 | 8.45 | 19.18 | 8.53 | 1.35 | 85707.72 |
| 3 | 9.35 | 16.06 | 81.00 | 8.37 | 19.80 | 8.53 | 1.34 | 87824.51 |
| 4 | 10.04 | 16.54 | 85.32 | 8.28 | 20.13 | 8.44 | 1.34 | 88384.00 |
| 5 | 19.88 | 16.27 | 89.35 | 10.04 | 19.93 | 8.65 | 1.35 | 90887.57 |
| 6 | 30.89 | 9.35 | 77.58 | 10.34 | 16.80 | 9.28 | 1.34 | 84539.61 |
| 7 | 22.16 | 10.01 | 87.17 | 8.78 | 17.69 | 9.43 | 1.36 | 82742.83 |
| 8 | 21.49 | 2.43 | 96.28 | 9.13 | 19.05 | 9.09 | 1.38 | 91860.67 |
| 9 | 33.59 | 28.23 | 93.88 | 9.52 | 19.27 | 8.60 | 1.37 | 90416.87 |
| 10 | 10.79 | 52.98 | 85.55 | 8.06 | 18.45 | 8.57 | 1.37 | 81996.99 |
| 11 | 11.63 | 12.42 | 79.36 | 8.30 | 18.18 | 8.63 | 1.40 | 82252.14 |
| 12 | 8.46 | 3.39 | 72.42 | 7.31 | 17.82 | 8.69 | 1.41 | 82209.96 |
| 13 | 8.08 | 3.36 | 88.91 | 7.65 | 19.05 | 8.90 | 1.39 | 85934.20 |
| 14 | 11.89 | 2.47 | 91.20 | 7.85 | 18.56 | 9.05 | 1.38 | 87000.04 |
| 15 | 14.24 | 12.08 | 91.37 | 7.92 | 18.19 | 9.28 | 1.36 | 85527.53 |
| 16 | 16.29 | 24.47 | 88.67 | 9.05 | 17.58 | 9.22 | 1.38 | 84720.55 |
| 17 | 15.20 | 5.87 | 95.45 | 7.93 | 17.63 | 9.23 | 1.41 | 90886.64 |
| 18 | 14.81 | 4.44 | 101.93 | 7.92 | 17.30 | 9.74 | 1.40 | 87677.88 |
| 19 | 9.98 | 5.64 | 102.83 | 8.00 | 19.10 | 9.33 | 1.41 | 94627.58 |
| 20 | 8.83 | 13.15 | 100.78 | 8.14 | 18.24 | 9.68 | 1.38 | 91905.25 |
| 21 | 21.44 | 60.57 | 93.50 | 8.42 | 16.69 | 9.58 | 1.34 | 87904.40 |
| 22 | 21.91 | 11.83 | 114.10 | 8.99 | 18.45 | 10.13 | 1.34 | 83252.68 |
| 23 | 12.22 | 2.85 | 101.79 | 8.12 | 19.93 | 9.17 | 1.35 | 94796.58 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 15.51 | 15.24 | 90.13 | 8.45 | 18.62 | 9.05 | 1.37 | 87647.63 |
| 最 大 值 | 33.59 | 60.57 | 114.10 | 10.34 | 20.13 | 10.13 | 1.43 | 94796.58 |
| 發生時間 | 9 | 21 | 22 | 6 | 4 | 22 | | 23 |
| 最 小 值 | 8.08 | 2.43 | 72.42 | 7.31 | 16.69 | 8.39 | 1.33 | 81996.99 |
| 發生時間 | 13 | 8 | 12 | 12 | 21 | 1 | | 10 |
| 零點偏移 | -0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | | 0.01 | -0.00 | -0.01 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | -0.03 % | | 0.02 | -0.02 | 0.06 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |