P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.40	14.18	73.26	0.87	17.02	11.25	1.19	68152.91
1	11.15	8.36	79.15	0.55	19.25	10.90	1.22	70641.08
2	14.61	9.16	80.60	0.90	16.97	11.21	1.19	70312.55
3	12.42	12.20	76.93	1.00	16.67	11.18	1.19	69935.82
4	11.76	4.36	93.84	0.63	18.39	11.12	1.22	69016.18
5	10.93	9.42	76.62	0.65	18.37	10.94	1.21	69499.98
6	10.69	23.74	74.45	1.03	16.89	11.24	1.20	67259.20
7	12.19	11.50	86.01	0.86	17.32	11.51	1.23	64744.09
8	12.12	24.00	69.86	1.72	16.98	11.10	1.21	67564.69
9	8.69	28.26	110.91	3.05	16.30	13.03	1.44	55868.32
10	9.84	18.14	83.96	1.54	18.66	10.76	1.31	70623.70
11	14.05	12.33	70.84	2.30	16.74	11.04	1.27	69881.98
12	12.43	10.86	67.82	3.08	15.97	11.13	1.23	69211.03
13	18.87	18.05	75.36	3.35	16.52	11.14	1.21	69871.01
14	12.79	37.05	74.17	3.05	16.24	11.34	1.23	67176.02
15	11.72	24.37	80.29	3.78	15.17	11.66	1.23	66501.70
16	13.02	41.27	79.02	4.47	14.98	11.64	1.24	66873.61
17	11.63	9.26	80.62	2.31	17.17	11.14	1.28	68989.52
18	12.91	11.62	82.55	2.48	17.01	11.34	1.26	67951.65
19	13.00	39.81	75.29	3.87	16.13	11.39	1.24	67500.98
20	13.95	11.66	74.82	1.92	18.20	10.70	1.21	71266.74
21	13.08	18.64	74.05	2.01	17.59	10.91	1.22	70565.35
22	12.09	8.01	81.52	1.68	18.09	10.79	1.24	70437.67
23	14.96	9.23	83.35	2.14	17.17	11.49	1.23	66641.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.51	17.31	79.39	2.05	17.07	11.25	1.24	68186.97
最 大 值	18.87	41.27	110.91	4.47	19.25	13.03	1.73	71266.74
發生時間	13	16	9	16	1	9		20
最 小 值	8.69	4.36	67.82	0.55	14.98	10.70	1.17	55868.32
發生時間	9	4	12	1	16	20		9
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	-0.21 %	0.06 %	0.07 %		0.16	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.07	3.28	104.38	0.11	17.71	11.67	1.39	57705.02
1	11.25	2.33	94.39	0.13	18.38	11.49	1.39	59183.68
2	7.93	13.50	103.99	0.15	17.94	11.83	1.44	57787.53
3	6.63	1.59	98.28	0.11	18.46	11.12	1.38	62270.68
4	11.85	2.14	91.73	0.13	18.71	11.05	1.39	62552.19
5	7.93	1.63	97.97	0.17	19.75	11.04	1.40	61872.23
6	10.32	2.64	87.89	0.11	19.33	10.87	1.39	63468.45
7	8.73	5.78	88.60	0.13	18.16	10.96	1.36	63320.89
8	9.55	1.44	95.15	0.12	18.37	11.19	1.37	59985.33
9	11.89	1.41	84.91	0.13	19.24	10.44	1.37	64692.62
10	14.12	2.59	84.20	0.12	18.26	10.70	1.36	64530.95
11	12.39	1.49	88.50	0.16	16.86	11.25	1.32	62498.47
12	12.36	2.62	89.86	0.19	17.28	11.16	1.31	60795.09
13	9.58	3.30	102.39	0.24	16.88	11.39	1.33	60872.97
14	9.08	3.67	96.53	0.19	17.37	11.33	1.34	60394.68
15	11.60	10.21	90.14	0.19	16.95	11.46	1.33	59820.10
16	9.18	3.67	94.81	0.24	16.66	11.29	1.32	60768.23
17	12.54	3.11	92.97	0.38	16.56	11.27	1.33	60341.84
18	12.05	3.51	103.23	0.26	17.08	11.41	1.37	60006.56
19	13.87	2.28	100.62	0.17	17.96	11.02	1.38	62455.22
20	14.25	11.40	91.72	0.13	17.76	10.91	1.36	62065.70
21	10.58	2.56	88.68	0.15	18.46	10.58	1.34	64463.28
22	12.56	2.17	88.65	0.10	18.27	11.00	1.34	62684.94
23	16.55	2.27	93.17	0.48	18.16	10.64	1.34	65104.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.12	3.77	93.87	0.18	17.94	11.13	1.36	61651.73
最 大 值	16.55	13.50	104.38	0.48	19.75	11.83	1.64	65104.99
發生時間	23	2	0	23	5	2		23
最 小 值	6.63	1.41	84.20	0.10	16.56	10.44	1.31	57705.02
發生時間	3	9	10	22	17	9		0
零點偏移	-0.08 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.14 %	0.04 %	-0.00 %		0.23	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.56	33.80	56.92	2.02	20.84	8.82	1.44	83337.41
1	11.85	19.29	67.58	2.07	20.36	9.30	1.44	84165.43
2	13.84	12.83	60.75	2.42	19.80	9.56	1.44	82084.67
3	13.50	28.43	61.16	2.78	19.00	9.54	1.44	81277.21
4	12.47	33.50	85.95	3.39	18.19	9.99	1.44	80576.79
5	11.08	31.48	76.53	2.45	19.51	10.26	1.44	75772.41
6	13.08	14.67	61.51	2.78	19.28	9.52	1.44	82929.36
7	13.02	18.35	73.17	3.21	17.31	9.58	1.44	79376.01
8	9.98	20.05	61.25	2.07	19.49	9.70	1.40	74266.40
9	13.16	4.66	75.33	2.55	18.10	9.49	1.38	74482.47
10	11.25	34.29	57.11	2.29	19.67	9.09	1.38	76099.17
11	14.16	35.95	61.61	3.49	22.09	8.17	1.39	82974.65
12	13.17	25.46	69.09	2.83	17.80	9.48	1.38	76005.75
13	11.01	6.42	60.33	2.37	18.08	9.74	1.38	74980.36
14	12.06	14.21	58.80	1.98	19.56	9.49	1.38	77659.42
15	12.59	24.13	73.01	2.21	18.99	9.89	1.38	75518.05
16	13.73	10.40	72.58	2.31	17.16	10.63	1.38	76996.16
17	11.03	4.18	69.34	2.19	18.01	10.49	1.37	80806.06
18	11.82	4.79	70.66	2.38	18.64	10.46	1.37	79090.75
19	12.81	14.47	66.70	2.29	18.31	10.43	1.38	76932.40
20	14.96	12.74	66.51	2.48	19.01	9.75	1.38	82661.32
21	13.43	3.52	68.52	2.33	18.93	10.02	1.38	82223.84
22	13.41	9.19	75.83	2.12	20.19	9.55	1.38	85650.91
23	13.05	3.37	81.47	2.40	19.09	10.01	1.38	81848.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.63	17.51	67.99	2.48	19.06	9.71	1.40	79488.16
最 大 值	14.96	35.95	85.95	3.49	22.09	10.63	1.45	85650.91
發生時間	20	11	4	11	11	16		22
最 小 值	9.98	3.37	56.92	1.98	17.16	8.17	1.35	74266.40
發生時間	8	23	0	14	16	11		8
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.33 %	0.04 %	0.04 %	0.10 %		0.38	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %