P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.42	3.70	86.06	0.62	20.26	10.80	1.30	70088.49
1	14.17	6.97	77.59	0.90	19.16	10.89	1.29	70166.43
2	13.85	4.54	88.13	0.70	20.29	10.86	1.29	69635.25
3	14.56	2.58	102.71	0.77	19.79	11.12	1.31	68476.11
4	13.22	4.76	81.25	0.93	18.93	10.99	1.30	70358.24
5	14.26	6.28	78.64	1.13	18.00	11.06	1.27	70295.68
6	12.29	8.30	82.15	1.20	17.73	11.62	1.28	65292.56
7	15.63	17.90	83.29	1.15	18.51	11.52	1.32	66570.61
8	12.96	8.32	73.82	0.83	19.58	10.76	1.30	71699.53
9	13.15	10.45	73.00	1.08	18.69	11.18	1.27	68903.07
10	14.21	6.63	76.36	0.53	20.61	10.62	1.26	71753.29
11	12.30	4.64	85.76	0.28	21.51	10.56	1.26	71187.90
12	12.13	5.31	95.49	0.63	20.02	11.36	1.31	66864.97
13	8.65	7.55	99.42	0.66	20.34	11.57	1.40	65448.68
14	14.30	7.36	73.96	0.77	20.30	10.60	1.32	70965.93
15	13.73	9.28	74.72	1.05	19.42	10.72	1.29	70905.09
16	14.07	12.19	76.24	0.91	19.44	10.67	1.27	71581.76
17	13.54	5.94	74.27	1.17	18.19	10.90	1.26	70340.59
18	13.23	8.36	77.86	1.17	17.97	11.21	1.25	68590.46
19	14.00	21.98	71.02	0.98	19.08	10.92	1.25	70348.11
20	14.25	16.72	65.54	1.23	18.14	10.81	1.27	70518.03
21	14.88	9.34	70.21	1.26	18.23	11.04	1.27	69321.13
22	13.49	8.02	79.38	0.95	19.34	10.79	1.26	71167.91
23	14.82	3.90	83.19	1.01	18.68	10.91	1.27	70748.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.59	8.38	80.42	0.91	19.26	10.98	1.28	69634.51
最 大 值	15.63	21.98	102.71	1.26	21.51	11.62	1.46	71753.29
發生時間	7	19	3	21	11	6		10
最 小 值	8.65	2.58	65.54	0.28	17.73	10.56	1.25	65292.56
發生時間	13	3	20	11	6	11		6
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.06 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	0.09 %	0.03 %		-0.00	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.34	0.88	105.78	0.19	20.51	10.68	1.39	62453.20
1	13.11	1.58	82.61	0.15	21.14	10.12	1.37	66856.63
2	10.65	1.74	91.54	0.17	20.65	10.53	1.37	62683.39
3	13.92	1.81	77.45	0.11	19.89	10.12	1.39	64178.78
4	13.55	1.89	79.45	0.11	19.28	10.37	1.40	65133.78
5	12.44	2.52	97.89	0.15	20.73	10.09	1.40	64474.70
6	14.77	1.08	76.42	0.10	20.71	9.63	1.41	66914.24
7	10.53	1.27	77.80	0.14	18.53	10.64	1.40	62749.44
8	11.54	11.58	105.15	0.43	18.44	10.80	1.37	62788.13
9	11.46	3.66	79.56	0.17	20.13	10.23	1.35	64483.19
10	14.50	3.86	85.81	0.12	18.65	10.49	1.40	64079.04
11	14.36	19.90	90.01	0.32	15.83	11.13	1.42	62598.49
12	13.30	17.11	76.69	0.56	16.63	11.06	1.40	63036.23
13	14.88	18.65	77.32	1.00	16.37	10.97	1.40	62486.08
14	12.28	22.11	76.69	0.46	15.71	11.09	1.39	59070.09
15	16.63	35.45	78.87	0.54	16.41	10.95	1.39	60977.60
16	13.79	3.33	83.60	0.14	17.97	10.73	1.40	61261.99
17	13.22	2.40	79.91	0.12	18.56	10.37	1.40	62859.42
18	10.17	2.04	98.21	0.10	17.87	11.30	1.37	58568.62
19	11.92	2.61	92.57	0.14	17.37	11.08	1.37	62281.49
20	13.95	9.10	90.12	0.18	17.66	10.75	1.34	63291.93
21	13.45	2.91	91.34	0.36	16.47	11.14	1.34	62317.96
22	13.46	3.57	91.85	0.29	17.33	10.96	1.34	62151.26
23	14.65	6.73	102.20	0.10	18.52	10.82	1.34	62326.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.99	7.41	87.03	0.26	18.39	10.67	1.38	62917.58
最 大 值	16.63	35.45	105.78	1.00	21.14	11.30	1.42	66914.24
發生時間	15	15	0	13	1	18		6
最 小 值	9.34	0.88	76.42	0.10	15.71	9.63	1.34	58568.62
發生時間	0	0	6	6	14	6		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		0.05	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.28 %	0.03 %	0.05 %	0.08 %		0.11	-0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.61	3.62	68.86	1.99	20.54	9.81	1.34	82025.03
1	10.84	3.95	65.76	1.69	21.88	10.03	1.34	82907.88
2	11.25	22.95	63.44	2.41	18.83	10.48	1.34	76886.42
3	12.95	11.74	64.48	2.34	19.77	10.01	1.34	83073.58
4	11.65	6.51	65.46	2.45	18.15	10.46	1.33	79257.55
5	10.98	22.07	69.23	2.63	18.13	10.31	1.32	78670.40
6	13.83	12.76	67.56	3.45	17.26	10.52	1.33	76865.14
7	11.68	17.93	68.96	2.82	17.31	10.56	1.34	77474.41
8	14.70	37.52	76.82	3.88	17.67	10.51	1.34	77982.44
9	13.18	4.02	70.63	2.38	19.90	10.03	1.34	83533.42
10	12.25	24.76	68.40	2.75	18.02	10.15	1.34	81799.62
11	12.65	84.36	72.43	2.91	15.99	10.76	1.33	79464.13
12	14.73	84.16	77.84	5.73	14.96	10.85	1.34	77532.34
13	12.40	22.95	67.12	4.36	15.54	10.70	1.32	75452.80
14	13.60	10.29	58.28	2.67	15.80	10.61	1.33	77034.37
15	14.27	5.54	56.23	2.35	18.63	9.90	1.33	81978.46
16	12.73	18.33	68.73	2.53	18.70	9.87	1.33	81221.53
17	13.32	7.09	81.42	2.71	17.52	10.04	1.34	79886.81
18	15.49	9.38	77.70	3.26	18.12	10.10	1.34	78943.06
19	13.32	6.80	67.93	2.66	19.11	10.08	1.34	81776.71
20	13.35	29.86	62.09	4.72	18.89	9.70	1.35	83034.42
21	13.72	12.90	60.47	4.71	17.52	9.93	1.34	77090.10
22	12.94	16.14	62.29	2.80	19.55	9.52	1.34	78964.68
23	14.29	11.43	63.64	2.96	20.43	8.92	1.35	81566.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.91	20.29	67.74	3.05	18.26	10.16	1.34	79767.57
最 大 值	15.49	84.36	81.42	5.73	21.88	10.85	1.37	83533.42
發生時間	18	11	17	12	1	12		9
最 小 值	9.61	3.62	56.23	1.69	14.96	8.92	1.32	75452.80
發生時間	0	0	15	1	12	23		13
零點偏移	-0.08 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.23	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.04 %	0.08 %		0.25	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %