P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.12	5.16	94.75	9.79	13.18	11.69	1.36	100056.69
1	6.02	6.62	88.23	9.85	14.55	11.55	1.36	100619.16
2	3.96	2.29	110.06	9.54	15.74	11.44	1.32	102032.37
3	2.78	2.04	94.21	9.07	14.78	11.32	1.34	105286.73
4	2.46	2.44	88.09	9.21	14.23	11.57	1.36	105048.50
5	3.10	1.77	96.95	9.32	14.35	11.56	1.35	103850.64
6	2.05	1.47	95.64	9.31	14.54	11.60	1.29	103378.00
7	2.43	1.44	99.14	9.16	14.99	11.45	1.28	106167.70
8	3.55	2.23	88.93	9.47	13.97	11.63	1.29	103509.26
9	3.37	2.09	92.67	9.26	14.90	11.36	1.29	104887.86
10	13.88	2.66	91.84	9.97	13.91	11.56	1.34	102606.29
11	12.08	2.65	91.16	9.73	13.92	11.52	1.34	102467.76
12	9.87	8.38	90.76	9.78	13.42	11.70	1.35	100879.48
13	11.43	16.50	91.43	10.07	12.61	11.59	1.37	101243.40
14	9.03	12.59	97.66	10.40	13.18	11.52	1.40	96950.88
15	7.85	14.95	92.87	10.11	12.54	11.66	1.40	98708.43
16	10.73	27.33	93.94	9.80	13.69	11.55	1.35	101562.99
17	4.07	1.53	92.26	8.92	14.97	11.09	1.36	103633.04
18	5.33	1.33	98.76	9.12	15.24	11.28	1.36	100527.29
19	14.17	3.05	97.01	9.77	14.66	11.39	1.32	103432.59
20	7.36	2.94	84.46	9.23	14.73	11.03	1.37	99455.12
21	5.35	1.85	84.22	9.36	15.65	11.22	1.37	97464.39
22	9.30	2.29	85.11	9.41	13.77	11.14	1.40	97863.68
23	12.53	1.52	88.76	9.53	14.91	10.89	1.38	99635.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.99	5.30	92.87	9.55	14.27	11.43	1.35	101719.48
最 大 值	14.17	27.33	110.06	10.40	15.74	11.70	1.45	106167.70
發生時間	19	16	2	14	2	12		7
最 小 值	2.05	1.33	84.22	8.92	12.54	10.89	1.22	96950.88
發生時間	6	18	21	17	15	23		14
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.12	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.05 %	0.06 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.10	1.23	85.70	5.48	13.33	12.07	1.07	73202.39
1	3.09	1.41	76.00	5.27	17.37	11.87	1.07	72365.94
2	2.52	0.81	95.69	5.56	14.55	12.37	1.11	67364.22
3	3.63	0.43	98.77	5.29	13.49	11.89	1.11	74779.96
4	3.94	0.49	88.06	5.37	13.72	12.03	1.08	74441.89
5	4.02	2.30	76.24	5.33	12.88	12.08	1.08	74161.83
6	4.08	2.60	76.95	5.32	12.86	12.24	1.09	73253.63
7	3.27	1.51	83.68	5.44	12.90	12.35	1.04	72136.98
8	3.28	1.81	83.88	5.45	13.83	12.16	1.06	72346.61
9	4.26	0.81	75.80	5.54	14.20	11.58	1.07	76910.23
10	6.49	5.33	72.34	5.77	13.34	11.80	1.09	75556.24
11	5.71	1.07	79.27	5.54	13.58	11.87	1.10	74078.62
12	7.20	1.53	78.57	5.60	12.57	11.95	1.09	74789.41
13	12.77	2.23	78.17	6.30	11.87	12.07	1.15	71935.47
14	10.56	6.53	77.40	6.06	11.25	12.20	1.16	69599.49
15	5.39	2.61	77.43	5.57	11.55	12.04	1.13	71419.89
16	10.61	5.83	78.79	6.12	11.45	12.09	1.14	72829.52
17	11.56	25.76	87.71	5.88	12.32	12.00	1.08	74631.34
18	6.83	1.07	84.76	5.50	13.45	11.93	1.05	75032.86
19	6.46	0.50	88.76	5.55	13.10	11.92	1.08	75100.46
20	5.90	34.69	83.85	5.65	14.31	11.95	1.09	73810.37
21	2.60	1.36	75.71	5.26	17.63	11.80	1.09	72425.56
22	3.71	2.03	77.24	5.57	13.14	11.69	1.10	76710.13
23	10.29	2.02	88.22	6.11	12.25	12.10	1.10	73928.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.05	4.42	82.04	5.61	13.37	12.00	1.09	73450.48
最 大 值	12.77	34.69	98.77	6.30	17.63	12.37	1.18	76910.23
發生時間	13	20	3	13	21	2		9
最 小 值	2.52	0.43	72.34	5.26	11.25	11.58	1.03	67364.22
發生時間	2	3	10	21	14	9		2
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.25	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.03 %	-0.04 %		-0.13	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.81	1.36	88.32	9.57	12.71	12.32	2.26	91742.53
1	3.30	11.05	79.68	8.65	16.22	11.51	2.28	96385.75
2	4.67	8.94	69.18	8.55	13.27	11.41	2.28	98591.99
3	5.99	10.07	71.93	8.62	12.88	11.29	2.26	101700.60
4	5.26	3.25	73.33	8.57	13.31	11.46	2.25	99384.80
5	4.19	11.97	74.87	8.46	13.16	11.31	2.25	101496.16
6	4.16	3.27	71.05	8.38	13.37	11.26	2.23	101435.39
7	3.65	0.54	92.68	8.99	13.52	11.83	2.24	96023.31
8	2.89	0.67	93.96	9.28	13.80	11.93	2.20	94045.09
9	3.10	5.44	83.81	8.31	14.73	11.08	2.23	101304.57
10	4.41	40.85	69.47	8.71	12.54	11.39	2.24	99316.58
11	5.08	13.92	67.00	8.68	12.56	11.44	2.26	97787.74
12	4.59	6.65	66.11	8.47	12.93	11.32	2.28	97543.08
13	4.12	3.43	67.99	8.67	11.98	11.45	2.27	95947.37
14	5.35	16.38	71.88	8.72	11.71	11.49	2.27	95877.24
15	6.22	12.07	72.75	8.83	11.48	11.62	2.26	95698.90
16	8.80	20.95	72.60	8.95	11.52	11.63	2.27	95108.33
17	7.83	18.97	72.71	8.87	12.10	11.50	2.27	97437.37
18	6.02	15.10	61.95	8.46	12.74	11.24	2.25	100911.88
19	6.37	10.40	69.89	8.81	13.06	11.52	2.30	98710.74
20	6.28	18.36	64.63	8.19	13.97	11.03	2.30	102913.80
21	3.97	42.25	58.01	8.13	15.76	11.07	2.30	100619.23
22	4.88	47.33	65.25	8.63	12.07	11.28	2.31	100972.70
23	6.45	22.24	62.31	8.51	12.59	11.21	2.31	101495.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.06	14.39	72.56	8.67	13.08	11.44	2.26	98435.45
最 大 值	8.80	47.33	93.96	9.57	16.22	12.32	2.32	102913.80
發生時間	16	22	8	0	1	0		20
最 小 值	2.89	0.54	58.01	8.13	11.48	11.03	2.18	91742.53
發生時間	8	7	21	21	15	20		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	-0.03 %	0.07 %	0.06 %		-0.21	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %