

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.65	3.79	57.25	0.12	19.19	11.68	1.54	80925.54
1	11.48	6.25	52.74	0.23	19.23	11.51	1.55	82433.35
2	10.85	5.42	55.45	0.23	18.37	11.77	1.57	80931.40
3	12.73	6.37	49.28	0.40	17.86	11.52	1.57	81805.63
4	11.79	5.97	56.32	0.17	18.45	11.99	1.57	78035.91
5	10.92	5.12	54.08	0.36	18.63	11.23	1.52	82846.16
6	13.04	6.59	46.67	0.67	18.23	11.16	1.51	85501.52
7	11.66	6.81	58.06	0.44	18.41	11.59	1.54	81828.43
8	14.68	8.15	50.57	1.03	17.21	11.48	1.56	83125.10
9	14.53	7.74	51.93	0.91	17.47	11.59	1.51	83282.45
10	12.64	8.56	52.78	0.92	17.02	11.82	1.53	82109.91
11	13.16	5.73	61.31	0.48	18.48	11.92	1.56	79773.82
12	10.54	7.78	50.09	0.27	18.81	11.17	1.51	85083.48
13	7.93	2.02	61.99	0.17	18.73	11.98	1.52	78957.41
14	11.78	2.14	57.55	0.33	19.09	11.58	1.53	82106.05
15	12.79	5.25	50.32	0.64	17.81	11.44	1.51	84208.16
16	14.02	6.89	48.32	1.11	17.15	11.39	1.52	85394.13
17	14.98	7.60	49.63	1.34	16.22	11.57	1.53	83013.10
18	13.90	8.99	52.72	1.14	16.65	11.68	1.57	81929.56
19	11.99	5.35	63.68	0.21	19.22	11.44	1.56	82564.27
20	4.56	5.77	69.48	0.08	20.46	11.45	1.54	80857.09
21	11.76	8.44	54.41	0.16	19.97	11.09	1.54	84427.92
22	8.78	5.22	58.25	0.21	21.56	10.52	1.57	87959.64
23	13.69	6.55	43.04	0.17	21.67	9.72	1.54	94564.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.95	6.19	54.41	0.49	18.58	11.43	1.54	83069.36
最 大 值	14.98	8.99	69.48	1.34	21.67	11.99	1.57	94564.60
發生時間	17	18	20	17	23	4		23
最 小 值	4.56	2.02	43.04	0.08	16.22	9.72	1.47	78035.91
發生時間	20	13	23	20	17	23		4
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.89 %	0.70 %	-0.41 %	0.21 %		0.13	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月17日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.88	1.68	64.26	0.15	19.61	10.74	1.46	84318.91
1	14.95	10.46	50.35	0.14	18.60	11.40	1.47	81247.38
2	11.72	4.83	46.90	0.21	16.87	10.96	1.48	85454.56
3	10.61	8.46	50.62	0.16	16.76	11.64	1.49	80105.96
4	12.72	2.35	55.72	0.14	17.18	11.37	1.48	81497.91
5	13.83	7.45	62.45	0.10	18.45	11.10	1.46	82558.37
6	7.56	4.47	53.68	0.13	17.88	11.47	1.49	78753.20
7	11.27	9.90	55.83	0.14	17.46	11.48	1.51	79568.35
8	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.52	80026.87
9	13.30	4.34	55.68	0.32	17.32	10.92	1.52	85997.88
10	11.03	18.24	56.93	0.47	17.08	10.82	1.51	83380.80
11	11.13	0.54	53.27	0.33	17.31	10.97	1.51	78980.46
12	10.26	1.98	49.03	0.24	16.92	11.00	1.55	79670.90
13	11.39	10.03	50.58	0.16	18.80	10.89	1.55	82035.40
14	11.39	16.10	43.49	0.73	29.10	9.91	1.54	82042.91
15	10.19	3.02	39.52	0.02	30.66	9.87	1.54	81149.18
16	11.04	1.81	36.50	0.01	29.98	10.14	1.55	80175.04
17	13.71	8.61	33.90	1.46	31.34	9.26	1.56	84674.97
18	7.86	3.59	40.64	0.00	31.00	10.31	1.56	77270.33
19	12.71	7.37	35.56	0.86	31.53	9.13	1.55	85315.16
20	10.44	1.86	57.08	0.10	28.72	11.32	1.52	76008.68
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	2	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	21
平 均 值	11.35	6.35	49.60	0.29	22.13	10.74	1.52	81439.68
最 大 值	14.95	18.24	64.26	1.46	31.53	11.64	1.56	85997.88
發生時間	1	10	0	17	19	3	17	9
最 小 值	7.56	0.54	33.9	0	16.76	9.13	1.46	76008.68
發生時間	6	11	17	18	3	19	0	20
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.33	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.46 %	-3.44 %	-1.05 %	-3.05 %		0.00	0.00	0.00 %
有效比率	95.23 %	95.23 %	95.23 %	95.23 %	95.23 %	95.23 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.34	8.62	52.25	1.26	18.32	9.40	1.61	77190.67
1	14.95	5.88	62.15	1.28	17.64	10.17	1.61	78764.75
2	16.44	7.20	57.26	1.50	16.15	10.38	1.59	76278.14
3	14.71	8.84	52.30	1.65	15.08	10.56	1.59	71642.96
4	13.44	5.04	49.15	1.24	16.14	10.33	1.61	72383.27
5	9.91	6.61	53.35	0.87	16.71	10.84	1.60	67721.02
6	10.04	5.41	70.54	1.51	15.75	11.72	1.61	63465.06
7	7.78	8.01	62.00	1.11	18.37	10.68	1.57	68884.64
8	13.98	8.15	47.89	1.41	16.47	10.19	1.61	75341.24
9	13.80	1.63	46.70	1.95	16.52	10.27	1.57	75470.43
10	16.44	9.22	47.58	1.62	16.81	10.02	1.57	73741.76
11	12.03	12.06	45.19	1.41	16.83	9.88	1.62	74181.49
12	11.58	5.98	46.46	1.19	17.25	10.25	1.58	70344.12
13	15.88	9.61	45.26	1.08	20.84	9.20	1.55	80426.22
14	11.56	1.61	43.95	1.12	17.76	9.83	1.55	76001.31
15	13.31	5.99	48.03	1.87	19.42	8.90	1.55	78332.98
16	14.79	2.25	54.35	2.64	16.51	9.29	1.55	77200.34
17	12.72	1.08	61.41	1.79	17.12	10.18	1.57	74191.15
18	10.84	1.05	62.88	1.23	20.06	10.16	1.57	70002.38
19	13.45	3.50	47.95	2.23	20.39	8.47	1.56	81674.12
20	13.62	5.88	58.19	1.78	18.27	9.33	1.61	79584.53
21	14.24	4.43	43.90	1.25	19.91	9.56	1.56	76891.42
22	14.87	5.78	50.50	1.64	20.63	8.53	1.57	85089.57
23	13.28	1.77	60.74	1.60	16.94	10.08	1.62	79767.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.17	5.65	52.92	1.51	17.75	9.93	1.58	75190.45
最 大 值	16.44	12.06	70.54	2.64	20.84	11.72	1.63	85089.57
發生時間	2	11	6	16	13	6		22
最 小 值	7.78	1.05	43.90	0.87	15.08	8.47	1.54	63465.06
發生時間	7	18	21	5	3	19		6
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.30	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.03 %	-0.33 %	0.04 %		0.08	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								