

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年06月23日

報表日期: 111年06月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	16.27	7.90	49.42	0.91	16.95	11.81	1.46	82473.79
1	17.05	11.20	48.72	1.19	16.38	12.11	1.43	80147.19
2	14.82	18.63	48.39	1.23	15.98	12.24	1.45	78680.47
3	14.30	2.41	44.11	1.12	16.79	11.90	1.44	77897.89
4	15.05	4.38	50.49	0.90	17.94	11.48	1.44	81188.64
5	14.27	13.74	56.16	1.12	15.38	12.41	1.50	78274.62
6	12.25	5.43	52.00	0.72	17.17	12.01	1.50	78829.31
7	15.58	7.73	44.76	0.73	17.45	11.55	1.47	82463.38
8	12.35	6.38	56.54	0.51	17.69	11.41	1.51	82305.52
9	14.62	8.08	46.28	0.81	16.93	11.71	1.48	80812.97
10	14.07	11.42	49.58	0.92	16.21	12.07	1.50	76923.89
11	14.43	10.19	48.41	0.81	16.85	11.72	1.53	81771.35
12	17.37	13.34	50.77	0.98	17.00	11.54	1.51	83167.59
13	14.71	5.51	53.80	0.85	16.56	12.26	1.51	77867.77
14	12.02	2.62	49.16	0.35	18.01	11.67	1.51	82045.60
15	14.13	6.53	48.31	0.88	16.11	12.09	1.49	79808.36
16	15.55	10.37	53.96	1.38	15.61	12.21	1.50	79601.87
17	13.90	3.59	60.69	0.77	16.50	12.02	1.51	81025.65
18	7.81	1.50	59.23	0.30	17.12	12.08	1.51	81141.19
19	8.97	1.91	54.07	0.93	16.75	12.29	1.51	80966.85
20	9.64	2.08	55.40	0.49	16.88	12.06	1.51	81197.25
21	14.21	3.81	55.02	0.49	17.24	11.96	1.51	81594.12
22	11.59	2.68	59.35	0.32	18.58	11.54	1.51	84340.43
23	13.13	3.76	54.00	0.45	18.25	11.48	1.51	84509.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.67	6.88	52.03	0.80	16.93	11.90	1.49	80793.15
最 大 值	17.37	18.63	60.69	1.38	18.58	12.41	1.54	84509.91
發生時間	12	2	17	16	22	5		23
最 小 值	7.81	1.50	44.11	0.30	15.38	11.41	1.43	76923.89
發生時間	18	18	3	18	5	8		10
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.37 %	-0.36 %	-0.04 %	-0.04 %		-0.03	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月23日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	16.55	4.86	46.75	1.94	16.56	10.61	1.38	80113.18
2	14.90	2.64	51.04	0.36	17.89	11.42	1.38	76552.26
3	14.10	2.40	56.36	0.34	17.26	10.57	1.38	83943.52
4	13.09	4.64	46.34	0.27	17.35	10.45	1.40	79762.76
5	14.58	7.24	55.75	0.21	18.36	10.43	1.38	83323.75
6	13.58	11.04	58.12	0.13	18.96	10.12	1.37	85664.07
7	15.17	7.65	49.63	0.33	15.69	11.32	1.37	74826.72
8	17.03	3.74	55.70	0.34	17.40	10.45	1.39	85197.00
9	17.08	4.01	54.72	0.38	16.79	10.98	1.40	81855.38
10	16.87	9.76	38.92	0.59	16.40	10.74	1.40	83331.84
11	14.31	11.27	47.90	0.46	16.21	11.02	1.38	79913.96
12	11.91	6.82	43.45	0.22	16.30	11.44	1.38	75020.91
13	13.15	8.54	50.58	0.13	18.92	10.19	1.38	86862.56
14	14.14	1.10	50.25	0.12	19.00	10.12	1.38	85407.60
15	14.67	0.84	53.14	0.11	18.20	10.14	1.38	88155.71
16	16.40	1.41	58.97	0.28	16.59	11.03	1.38	86857.37
17	13.21	5.20	57.76	0.31	16.91	11.04	1.38	86491.80
18	15.05	3.33	44.72	0.41	16.85	10.63	1.34	81744.15
19	7.69	0.80	60.59	0.17	16.48	10.99	1.34	89331.50
20	11.72	1.07	54.53	0.28	17.03	11.06	1.34	88691.83
21	14.47	2.29	57.31	0.15	17.27	10.76	1.35	87877.63
22	12.49	0.98	55.62	0.11	17.72	10.71	1.36	88284.20
23	13.85	0.49	58.43	0.13	18.97	10.60	1.36	89015.00
24	14.10	0.69	66.64	0.16	19.79	10.89	1.36	86172.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.17	4.28	53.05	0.33	17.45	10.74	1.37	83933.21
最 大 值	17.08	11.27	66.64	1.94	19.79	11.44	1.43	89331.50
發生時間	8	10	23	0	23	11		18
最 小 值	7.69	0.49	38.92	0.11	15.69	10.12	1.33	74826.72
發生時間	18	22	9	14	6	5		6
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.96 %	0.54 %	-0.07 %	0.28 %		0.49	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年06月23日

報表日期: 111年06月23日

[illegible]