P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.99	4.79	77.41	0.51	14.92	13.58	1.25	72222.04
1	3.48	19.23	60.96	0.27	15.76	13.11	1.27	74900.14
2	2.69	52.49	64.50	1.15	14.03	13.32	1.31	73423.81
3	2.68	15.56	61.55	0.86	14.05	13.39	1.28	74115.86
4	2.71	39.44	57.26	0.75	14.37	13.12	1.27	74988.43
5	2.37	25.14	63.67	1.24	13.49	13.56	1.30	69018.28
6	2.15	26.08	62.22	0.97	14.54	13.37	1.28	71821.56
7	2.23	7.78	67.01	0.74	14.70	13.39	1.27	71359.05
8	2.62	5.38	64.75	0.51	15.30	13.50	1.29	72119.04
9	2.62	45.96	54.43	0.96	15.61	12.78	1.28	77007.45
10	3.82	81.86	84.94	2.91	12.73	14.62	1.29	58359.45
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	5.58	25.48	67.03	1.04	14.26	13.21	1.30	73324.50
16	9.27	15.90	66.97	1.55	14.21	13.07	1.28	75145.16
17	16.32	7.53	62.91	1.75	14.77	13.00	1.26	76684.92
18	20.72	5.66	59.96	1.19	15.15	12.77	1.28	79810.53
19	18.77	3.61	61.17	0.94	15.03	12.95	1.29	78047.51
20	13.21	50.83	58.99	1.54	14.70	13.18	1.32	74882.86
21	12.60	28.27	54.93	1.09	15.02	12.80	1.35	76478.14
22	12.06	21.64	53.50	1.56	14.51	12.76	1.35	76725.21
23	6.96	10.71	50.05	0.78	14.62	12.68	1.34	76667.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	7.39	24.67	62.71	1.12	14.59	13.21	1.29	73855.05
最 大 值	20.72	81.86	84.94	2.91	15.76	14.62	1.58	79810.53
發生時間	18	10	10	10	1	10		18
最 小 值	2.15	3.61	50.05	0.27	12.73	12.68	1.21	58359.45
發生時間	6	19	23	1	10	23		10
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	0.17 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.36	4.12	92.75	0.52	16.64	11.18	1.50	64184.24
1	12.44	8.37	87.43	0.91	15.57	11.52	1.50	63264.08
2	24.70	50.40	85.86	3.42	14.86	11.48	1.50	63270.41
3	18.77	3.78	87.79	1.92	15.90	10.84	1.50	65575.39
4	18.84	11.64	82.02	2.64	14.61	11.38	1.49	61478.59
5	14.41	2.95	83.50	1.43	15.95	10.98	1.50	63236.75
6	11.53	3.36	86.26	0.91	16.47	10.65	1.49	65969.92
7	11.53	3.89	78.95	1.14	15.57	11.49	1.45	59999.86
8	9.59	21.96	110.01	0.95	17.62	10.51	1.41	66683.24
9	12.49	5.94	75.45	1.25	16.43	10.84	1.41	63457.45
10	12.66	7.83	77.03	1.95	14.81	11.26	1.45	62927.98
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	10.82	3.96	86.13	1.08	14.09	11.36	1.55	64136.15
16	15.75	2.96	80.42	1.44	15.81	11.03	1.52	65560.55
17	14.81	1.84	77.83	0.58	18.55	10.01	1.49	65901.43
18	16.02	4.45	75.53	0.48	18.42	9.97	1.47	69344.10
19	23.08	23.41	73.25	1.51	16.81	10.28	1.46	69462.76
20	8.00	17.81	73.14	0.70	15.66	10.86	1.44	64606.55
21	16.01	1.99	75.95	1.11	15.91	10.96	1.45	65276.70
22	17.48	5.06	67.00	0.85	16.17	10.56	1.45	64425.33
23	13.57	3.61	76.32	0.68	16.67	10.80	1.47	64035.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	14.69	9.47	81.63	1.27	16.13	10.90	1.48	64639.85
最 大 值	24.70	50.40	110.01	3.42	18.55	11.52	1.55	69462.76
發生時間	2	2	8	2	17	1		19
最 小 值	8.00	1.84	67.00	0.48	14.09	9.97	1.40	59999.86
發生時間	20	17	22	18	15	18		7
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	2.28 %	0.37 %	0.35 %	0.15 %		-0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.24	9.34	62.56	1.63	15.23	10.94	1.38	78803.49
1	10.16	3.48	66.62	1.49	15.95	11.24	1.38	77540.63
2	9.68	7.32	56.03	2.00	15.45	11.40	1.39	76345.23
3	13.39	5.71	65.64	2.56	14.71	11.44	1.38	77441.19
4	10.85	6.36	51.66	2.45	14.70	11.05	1.37	80377.22
5	18.47	17.65	55.77	4.27	13.65	11.20	1.38	78276.89
6	16.64	7.89	56.61	3.60	13.98	11.28	1.38	77245.58
7	13.88	5.64	61.83	2.87	15.11	11.37	1.38	77392.29
8	8.13	2.89	75.59	1.94	15.96	11.21	1.38	77754.66
9	9.13	4.96	82.45	1.87	15.98	11.57	1.39	74810.98
10	5.01	4.26	114.44	1.36	17.16	11.47	1.41	78577.27
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	19.85	28.07	62.40	3.17	14.04	11.54	1.41	72226.31
16	16.52	12.67	64.19	2.97	13.78	11.65	1.40	78790.48
17	13.24	4.38	69.94	1.54	15.64	11.32	1.38	78039.39
18	11.58	4.93	59.16	1.24	16.09	10.76	1.38	84056.45
19	16.06	4.82	62.83	2.01	15.50	10.78	1.38	84912.99
20	20.09	33.91	53.65	3.49	14.79	10.65	1.38	81217.61
21	15.97	21.49	47.80	3.45	14.34	10.74	1.38	79687.26
22	13.67	25.08	56.27	4.45	15.32	10.66	1.38	77366.29
23	13.80	4.10	53.51	2.11	15.37	10.89	1.38	77500.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	13.32	10.75	63.95	2.52	15.14	11.16	1.38	78418.16
最 大 值	20.09	33.91	114.44	4.45	17.16	11.65	1.43	84912.99
發生時間	20	20	10	22	10	16		19
最 小 值	5.01	2.89	47.80	1.24	13.65	10.65	1.36	72226.31
發生時間	10	8	21	18	5	20		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.07 %	0.23 %	0.41 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %