P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.21	25.19	81.02	1.98	16.89	11.59	1.37	62619.26
1	18.98	2.36	94.58	1.95	18.20	10.86	1.36	66465.91
2	18.88	10.71	67.03	2.75	15.26	11.11	1.33	65548.44
3	24.72	43.46	63.42	4.30	14.45	11.52	1.32	62709.76
4	15.78	4.14	70.38	1.90	14.94	11.67	1.33	62551.41
5	12.82	5.35	84.95	0.18	16.84	11.55	1.36	62381.11
6	20.38	8.78	75.48	0.28	16.57	11.06	1.35	65734.19
7	12.44	5.58	84.28	0.10	16.70	11.48	1.35	62767.26
8	10.46	6.56	77.87	0.10	17.00	11.25	1.34	64442.21
9	10.75	3.66	77.73	0.09	17.79	10.64	1.35	66945.69
10	12.04	15.79	68.39	0.16	17.24	10.66	1.31	65264.85
11	13.62	18.17	65.34	0.29	17.91	10.33	1.31	68196.62
12	13.20	18.16	59.48	0.20	16.83	10.32	1.33	67508.57
13	11.20	2.69	78.23	0.11	17.22	10.68	1.32	65202.24
14	13.47	1.86	77.92	0.15	16.33	11.09	1.32	63408.73
15	10.55	4.32	79.78	0.15	16.95	11.74	1.33	59886.24
16	12.44	15.80	68.97	0.14	17.18	10.60	1.32	68306.36
17	13.89	12.81	73.48	0.13	17.71	10.25	1.33	68997.08
18	14.83	11.43	81.50	0.09	18.04	10.67	1.30	65899.64
19	14.60	15.22	74.33	0.08	18.60	10.32	1.28	68441.30
20	12.07	8.42	87.84	0.12	17.94	11.37	1.33	61980.68
21	14.63	14.70	76.13	0.10	20.01	9.58	1.34	72030.34
22	15.60	3.75	78.40	0.11	19.96	10.09	1.35	68675.57
23	14.80	6.21	74.20	0.08	18.74	10.66	1.33	65240.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.52	11.05	75.86	0.65	17.30	10.88	1.33	65466.84
最 大 值	24.72	43.46	94.58	4.30	20.01	11.74	1.39	72030.34
發生時間	3	3	1	3	21	15		21
最 小 值	10.46	1.86	59.48	0.08	14.45	9.58	1.26	59886.24
發生時間	8	14	12	19	3	21		15
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.05 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.07 %	0.02 %		0.03	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.88	0.67	110.55	1.25	16.37	10.83	1.40	60867.85
1	17.48	5.79	95.56	0.93	16.89	10.80	1.40	58810.18
2	22.34	11.96	89.89	1.33	15.76	10.74	1.40	59834.34
3	14.99	5.74	96.11	0.59	16.30	11.02	1.36	57798.37
4	12.84	6.25	88.44	0.31	16.68	10.67	1.34	58828.88
5	10.55	1.50	105.97	0.14	18.06	10.73	1.36	58226.15
6	8.01	1.13	97.54	0.11	18.04	10.69	1.38	57594.10
7	13.01	0.72	116.16	0.35	17.90	10.65	1.36	60301.01
8	12.30	1.19	89.67	0.32	18.01	10.35	1.36	61052.47
9	11.45	8.73	97.72	0.21	18.98	9.92	1.41	63896.95
10	10.51	2.28	83.57	0.26	18.08	10.22	1.39	59690.80
11	9.97	1.81	84.57	0.20	17.88	10.24	1.37	60698.82
12	13.88	0.98	104.57	0.57	17.13	10.71	1.39	61508.33
13	11.45	1.79	108.15	0.53	16.40	11.00	1.39	59808.52
14	14.78	4.91	104.98	1.26	16.25	10.68	1.39	61779.62
15	11.83	1.61	99.89	0.84	17.29	10.29	1.37	59023.22
16	14.60	19.60	81.50	2.28	18.23	9.66	1.36	65249.44
17	12.43	4.06	82.27	0.33	17.21	10.39	1.35	62181.17
18	11.53	1.57	96.87	0.16	18.54	10.32	1.36	64549.12
19	10.32	2.41	98.77	0.13	18.63	10.54	1.37	64799.78
20	12.53	11.08	104.47	0.13	17.79	11.05	1.38	59058.58
21	14.39	3.03	92.33	0.16	18.66	10.47	1.36	61853.70
22	12.33	6.12	105.39	0.15	18.81	10.84	1.37	61125.28
23	12.22	2.25	96.33	0.14	19.19	10.56	1.39	63271.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.07	4.47	97.14	0.53	17.63	10.56	1.38	60908.67
最 大 值	22.34	19.60	116.16	2.28	19.19	11.05	1.48	65249.44
發生時間	2	16	7	16	23	20		16
最 小 值	8.01	0.67	81.50	0.11	15.76	9.66	1.33	57594.10
發生時間	6	0	16	6	2	16		6
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.05	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.57	14.27	55.67	7.96	16.71	10.43	1.33	73837.95
1	16.96	9.53	66.93	5.68	17.62	11.07	1.33	69632.25
2	16.42	5.58	87.55	3.51	17.23	11.17	1.34	69995.97
3	34.61	12.02	67.14	3.50	17.44	10.04	1.34	79826.72
4	9.29	10.64	89.77	2.20	18.03	10.96	1.34	72354.57
5	12.92	8.50	59.24	5.30	17.46	9.94	1.34	80059.62
6	8.06	39.05	64.40	2.56	19.17	10.08	1.34	75464.95
7	9.35	14.11	71.78	1.97	17.37	10.90	1.34	73635.38
8	13.40	4.24	74.80	0.97	19.19	10.01	1.37	73383.53
9	12.04	8.80	60.41	0.60	20.39	8.97	1.35	80566.42
10	12.99	44.23	43.02	0.74	18.84	9.51	1.38	77226.21
11	13.90	8.60	43.59	0.80	18.59	9.55	1.40	78374.17
12	14.52	5.59	42.20	1.90	17.63	9.42	1.35	76526.43
13	13.19	10.63	42.44	2.15	17.86	9.38	1.34	75108.63
14	12.62	9.01	46.83	1.55	16.16	10.33	1.33	66946.10
15	11.48	7.05	55.88	0.81	18.43	9.59	1.33	74991.00
16	14.02	71.04	49.27	1.10	18.98	9.15	1.37	78222.84
17	13.19	14.97	48.69	0.67	17.58	9.79	1.37	81667.11
18	14.39	1.43	60.76	0.66	19.00	9.56	1.33	81227.86
19	13.96	3.23	61.16	0.67	20.94	8.58	1.34	88768.56
20	13.94	43.56	45.01	0.59	20.00	8.88	1.34	84726.88
21	14.20	7.26	50.47	0.75	19.66	9.14	1.35	83641.93
22	16.47	15.40	52.93	2.00	18.21	9.51	1.35	82099.34
23	14.24	2.53	69.60	0.98	20.45	9.66	1.34	77165.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.28	15.47	58.73	2.07	18.46	9.82	1.35	77310.41
最 大 值	34.61	71.04	89.77	7.96	20.94	11.17	1.42	88768.56
發生時間	3	16	4	0	19	2		19
最 小 值	8.06	1.43	42.20	0.59	16.16	8.58	1.30	66946.10
發生時間	6	18	12	20	14	19		14
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.15 %	-0.03 %	-0.08 %		0.10	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %