

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年10月26日

報表日期: 111年10月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.36	0.88	50.69	0.07	19.41	10.72	1.46	97100.48
1	7.17	1.08	50.06	0.08	20.13	10.22	1.46	102013.40
2	8.75	1.20	44.53	0.11	19.28	10.37	1.47	100848.35
3	9.50	3.24	43.25	0.16	18.20	10.75	1.46	98883.69
4	5.35	1.93	46.47	0.09	20.57	10.35	1.46	99441.90
5	6.21	4.36	55.74	0.07	19.93	10.84	1.46	101152.07
6	3.72	5.94	49.43	0.09	20.28	10.43	1.46	98871.96
7	1.81	5.82	48.70	0.11	20.73	10.18	1.44	101474.76
8	7.04	6.73	43.44	0.08	19.32	10.53	1.42	98934.68
9	6.92	1.81	44.72	0.07	18.82	11.06	1.46	94941.24
10	9.28	9.14	43.41	0.08	20.01	10.32	1.43	100072.76
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	16	16	16	16	16	16	16	16
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	11	11	11	11	11	11	11	11
平 均 值	6.74	3.83	47.31	0.09	19.70	10.52	1.45	99430.48
最 大 值	9.50	9.14	55.74	0.16	20.73	11.06	1.47	102013.40
發生時間	3	10	5	3	7	9		2
最 小 值	1.81	0.88	43.25	0.07	18.20	10.18	1.42	94941.24
發生時間	7	0	3	0	9	7		9
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.10 %	-0.07 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.47 %	-0.07 %	-0.16 %	0.16 %		0.16	0.00	0.30 %
有效比率	68.75%	68.75%	68.75%	68.75%	68.75%	68.75%	68.75%	68.75%
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月26日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.74 %	0.41 %	-0.05 %	0.19 %		0.12	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.46	8.09	37.85	3.72	16.22	9.64	1.25	86108.07
1	9.67	2.20	46.73	2.14	15.24	10.15	1.25	83133.21
2	7.63	1.31	50.54	1.79	14.98	10.61	1.25	81220.32
3	9.12	5.67	46.16	2.09	15.25	10.47	1.25	80620.62
4	7.04	1.63	46.28	1.31	16.98	10.26	1.25	79389.29
5	6.53	9.34	41.11	1.13	18.40	9.77	1.25	84344.20
6	10.38	2.44	44.65	1.40	16.46	10.35	1.27	84300.68
7	3.51	6.36	48.36	0.98	16.18	10.22	1.27	79913.13
8	4.83	2.46	51.21	1.40	15.14	10.42	1.25	79738.68
9	7.43	9.72	49.28	1.76	15.13	10.57	1.27	78214.80
10	7.76	7.89	46.47	1.46	15.60	10.50	1.25	79763.72
11	7.28	5.82	46.12	1.51	15.54	10.33	1.25	80456.03
12	7.92	27.06	42.64	1.67	15.16	11.29	1.25	61867.18
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	13	13	13	13	13	13	13	13
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	13	13	13	13	13	13	13	13
平 均 值	7.50	6.92	45.95	1.72	15.87	10.35	1.25	79928.46
最 大 值	10.38	27.06	51.21	3.72	18.40	11.29	1.27	86108.07
發生時間	6	12	8	0	5	12		0
最 小 值	3.51	1.31	37.85	0.98	14.98	9.64	1.25	61867.18
發生時間	7	2	0	7	2	0		12
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.13 %	0.21 %	-0.28 %	0.00 %		0.30	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								