P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.67	5.66	58.65	4.84	14.40	11.80	1.05	103906.79
1	4.37	5.17	59.31	4.53	15.09	11.42	1.04	105732.72
2	3.28	4.26	53.69	4.22	17.10	11.63	1.04	101788.04
3	2.57	2.41	59.65	4.55	15.16	11.59	1.04	104465.65
4	2.60	2.57	74.68	4.87	14.44	12.03	1.05	95820.29
5	2.26	9.59	59.44	4.35	15.22	11.56	1.07	100315.41
6	2.60	13.12	75.83	4.35	15.19	10.93	1.13	108992.60
7	4.18	2.26	79.42	4.54	14.53	11.28	1.17	103308.61
8	5.93	2.09	77.44	4.89	14.01	11.63	1.10	104477.52
9	9.19	2.34	73.87	5.26	14.68	11.50	1.12	107156.71
10	10.19	3.50	72.68	5.27	14.29	11.40	1.10	105626.75
11	8.93	2.98	78.06	5.69	13.24	12.04	1.10	98959.95
12	4.52	6.68	70.79	5.42	13.78	12.76	1.16	90140.09
13	2.86	9.23	72.84	4.96	14.49	12.42	1.14	94413.97
14	2.45	4.23	51.25	4.39	15.20	11.79	1.10	101757.54
15	2.46	2.92	52.08	4.17	15.49	11.33	1.11	106739.25
16	2.53	3.85	54.21	4.47	14.59	11.74	1.12	104015.63
17	2.75	2.86	56.31	4.51	14.93	11.72	1.12	102524.27
18	2.60	3.06	51.35	4.47	14.40	11.51	1.10	103591.04
19	2.34	3.51	53.95	4.18	15.37	11.38	1.07	106213.59
20	2.58	4.84	59.99	4.56	14.82	11.72	1.10	102107.14
21	3.16	3.36	56.41	4.53	15.14	11.59	1.13	104560.07
22	2.72	4.69	51.86	4.57	14.89	11.82	1.14	102803.79
23	2.49	2.45	62.68	4.32	15.63	11.77	1.12	102507.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.93	4.48	63.18	4.66	14.84	11.68	1.10	102580.19
最 大 值	10.19	13.12	79.42	5.69	17.10	12.76	1.20	108992.60
發生時間	10	6	7	11	2	12		6
最 小 值	2.26	2.09	51.25	4.17	13.24	10.93	1.02	90140.09
發生時間	5	8	14	15	11	6		12
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	0.03 %	0.08 %	0.08 %		0.00	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.53	1.50	79.40	4.46	14.28	12.05	1.21	77245.27
1	0.59	7.01	69.82	4.34	14.67	11.69	1.15	79976.94
2	0.51	2.21	72.26	4.33	15.46	11.57	1.10	79435.32
3	0.40	2.77	74.34	4.54	13.35	11.97	0.99	79705.69
4	1.01	25.09	67.74	4.75	12.73	11.77	1.06	79626.53
5	1.19	10.09	71.54	4.61	14.15	11.74	1.06	79774.30
6	0.94	0.89	70.36	4.50	13.17	11.87	1.08	79081.80
7	0.90	0.96	72.76	4.72	12.72	12.06	1.05	75946.03
8	0.82	2.49	73.07	4.38	13.19	11.81	1.06	78448.83
9	0.84	2.05	72.06	4.38	14.27	11.76	0.99	80248.48
10	0.83	30.25	66.29	4.29	14.94	11.33	1.21	70727.72
11	0.74	1.93	76.35	4.34	13.91	11.87	1.10	77396.95
12	0.65	0.58	111.90	4.80	13.66	12.67	1.20	68199.91
13	0.55	0.31	101.15	4.77	14.73	12.51	1.19	71452.09
14	0.40	2.68	85.39	4.37	14.53	11.73	1.15	78126.38
15	0.33	17.40	66.53	4.40	15.41	11.67	1.15	78511.54
16	0.27	2.39	71.93	4.38	14.22	11.67	1.11	79040.31
17	0.25	22.65	68.18	4.60	14.45	11.72	1.13	78677.33
18	0.38	1.03	72.77	4.43	14.79	11.79	1.04	80692.30
19	0.46	1.14	75.27	4.70	16.11	12.34	1.06	73841.14
20	0.26	3.63	68.77	4.32	15.38	11.58	1.09	81109.75
21	0.28	2.16	72.64	4.40	13.70	11.97	1.06	78929.98
22	0.26	0.95	75.65	4.36	14.81	11.72	0.99	80066.67
23	0.17	0.60	78.00	4.32	15.48	11.68	0.99	80460.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.57	5.95	75.59	4.48	14.34	11.86	1.09	77780.06
最 大 值	1.19	30.25	111.90	4.80	16.11	12.67	1.78	81109.75
發生時間	5	10	12	12	19	12		20
最 小 值	0.17	0.31	66.29	4.29	12.72	11.33	0.93	68199.91
發生時間	23	13	10	10	7	10		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.11 %	0.03 %	0.05 %	0.16 %		0.09	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.52	14.29	84.16	6.62	16.32	9.85	1.22	100089.12
1	5.76	28.31	85.11	6.66	16.12	9.70	1.22	101588.20
2	5.74	6.32	81.66	6.66	17.72	9.53	1.21	103706.05
3	23.60	43.08	83.01	12.36	16.80	8.69	1.21	96866.74
4	7.14	19.41	74.03	7.18	15.56	9.65	1.21	84930.07
5	8.01	9.90	70.27	6.88	16.32	9.30	1.21	90986.52
6	20.96	22.33	72.72	8.13	14.95	9.49	1.19	90966.55
7	22.28	13.19	82.35	8.02	15.76	9.54	1.21	87951.26
8	22.03	2.80	71.54	10.82	16.20	9.00	1.25	97872.01
9	17.24	5.28	77.17	8.49	16.12	9.36	1.26	95959.53
10	3.72	15.77	73.37	6.90	17.77	9.36	1.26	96190.14
11	2.98	2.56	79.01	6.06	17.25	9.43	1.27	96497.25
12	2.55	2.73	81.98	6.18	17.45	9.56	1.25	96750.27
13	2.48	2.59	86.50	6.18	18.05	9.15	1.25	101249.15
14	10.90	2.39	83.04	6.31	18.90	8.97	1.27	103817.75
15	12.50	2.67	80.49	6.42	18.91	9.09	1.26	106754.37
16	14.82	6.61	80.66	6.73	18.04	9.36	1.25	100093.39
17	14.19	5.43	83.89	6.93	19.68	9.41	1.25	99093.82
18	12.28	6.37	98.92	6.73	20.00	9.81	1.25	94586.52
19	10.06	2.89	91.20	6.27	20.79	9.14	1.23	102619.78
20	23.11	7.34	96.50	7.44	20.25	9.28	1.23	104297.50
21	19.08	20.23	81.12	7.94	19.13	9.27	1.23	104696.38
22	14.04	13.05	85.81	7.66	18.97	9.41	1.22	102284.44
23	5.93	4.75	88.69	6.73	20.22	9.18	1.23	102850.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.91	10.85	82.22	7.35	17.80	9.36	1.23	98445.72
最 大 值	23.60	43.08	98.92	12.36	20.79	9.85	1.29	106754.37
發生時間	3	3	18	3	19	0		15
最 小 值	2.48	2.39	70.27	6.06	14.95	8.69	1.19	84930.07
發生時間	13	14	5	11	6	3		4
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.06 %	-0.05 %		0.35	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %