

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年03月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.31	9.68	44.31	1.51	16.30	11.45	1.40	86852.95
1	14.51	25.31	46.86	1.23	16.49	11.39	1.42	87316.54
2	15.59	26.56	43.00	1.62	15.36	11.55	1.42	86757.58
3	15.19	8.39	52.97	1.64	15.72	11.49	1.39	87249.10
4	15.13	8.52	48.67	1.59	16.17	11.35	1.38	87931.47
5	15.91	15.16	50.01	1.27	16.60	11.49	1.40	86505.84
6	12.89	16.02	39.19	1.48	15.61	11.72	1.42	84785.36
7	15.97	8.43	49.77	1.54	15.88	11.49	1.41	86283.08
8	16.05	36.92	40.93	1.70	15.30	11.43	1.42	87251.96
9	15.00	32.19	41.68	1.26	16.27	11.27	1.43	88856.49
10	14.52	12.22	51.79	1.20	15.48	11.75	1.45	85061.67
11	14.25	11.63	41.16	1.44	15.62	10.87	1.47	92080.75
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.48	129046.08
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.48	137037.59
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.43	117391.50
15	12.76	15.89	67.26	0.43	16.12	12.46	1.47	85057.29
16	12.45	11.61	58.39	1.01	15.31	12.32	1.48	80202.96
17	14.80	11.14	57.32	0.95	15.86	12.12	1.44	81149.27
18	14.47	5.80	61.14	0.68	16.23	11.80	1.40	80046.23
19	14.45	13.48	53.60	0.94	15.71	11.92	1.47	82855.92
20	14.37	6.83	55.79	0.90	15.54	12.16	1.48	80713.42
21	14.10	9.73	58.34	0.73	15.64	12.27	1.47	79598.35
22	13.35	16.76	62.99	0.54	16.34	12.23	1.46	79135.24
23	14.29	10.07	59.99	0.42	16.74	12.13	1.46	80384.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	24	24
平均值	14.59	14.87	51.67	1.15	15.92	11.75	1.44	89981.30
最大值	16.31	36.92	67.26	1.70	16.74	12.46	1.50	137037.59
發生時間	0	8	15	8	23	15		13
最小值	12.45	5.80	39.19	0.42	15.30	10.87	1.24	79135.24
發生時間	16	18	6	23	8	11		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.41 %	-0.15 %	0.51 %	0.05 %		0.06	-0.00	0.31 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年03月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.29	23.30	58.55	0.96	15.33	11.35	1.52	59702.93
1	17.07	18.75	67.75	1.29	14.94	11.97	1.55	56026.21
2	16.01	6.86	60.89	1.23	14.67	11.65	1.54	57058.35
3	13.39	16.08	69.15	0.95	15.40	11.47	1.51	58637.62
4	14.99	2.78	72.75	1.03	15.77	11.35	1.51	59590.22
5	15.57	3.63	66.67	1.20	15.88	11.33	1.53	58944.00
6	14.15	11.71	69.55	1.37	14.90	11.46	1.52	58721.51
7	15.70	7.49	53.80	1.28	14.64	11.64	1.51	57673.53
8	14.27	5.72	52.71	0.90	14.98	11.53	1.51	57086.06
9	13.64	28.10	57.40	1.00	14.66	11.27	1.52	57313.16
10	15.29	35.10	60.22	1.14	14.48	11.33	1.51	56835.64
11	13.87	11.63	59.37	1.04	14.70	11.65	1.54	57037.66
12	12.32	23.31	61.35	0.50	15.61	12.14	1.57	54066.45
13	12.04	9.57	61.47	0.24	17.06	11.21	1.57	58680.43
14	14.80	13.48	55.20	0.30	16.53	11.34	1.48	58075.30
15	9.64	13.01	66.49	0.18	19.02	10.95	1.53	87685.60
16	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.56	77697.62
17	13.18	3.39	58.31	0.46	17.04	11.16	1.53	59471.96
18	13.52	3.35	69.51	0.15	16.96	11.52	1.50	55287.51
19	14.34	4.45	61.76	0.14	17.96	10.82	1.57	61078.24
20	13.04	6.67	54.25	0.23	16.90	11.23	1.55	59152.24
21	14.76	4.57	59.49	0.12	17.83	11.10	1.53	58878.50
22	14.16	2.06	61.55	0.14	19.30	10.67	1.52	60892.60
23	13.59	6.00	58.88	0.10	17.05	11.57	1.51	57151.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平均值	14.11	11.35	61.61	0.69	16.16	11.38	1.53	60114.39
最大值	17.07	35.10	72.75	1.37	19.30	12.14	1.58	87685.60
發生時間	1	10	4	6	22	12		15
最小值	9.64	2.06	52.71	0.10	14.48	10.67	1.28	54066.45
發生時間	15	22	8	23	10	22		12
零點偏移	-0.27 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	1.85 %	-0.00 %	-0.26 %	0.00 %		0.01	-0.06	0.20 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2022年03月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.90	2.45	50.46	1.91	17.17	10.51	1.30	72476.44
1	15.53	3.86	44.65	2.23	17.27	10.12	1.30	75843.95
2	14.38	10.96	44.95	2.79	15.01	10.28	1.30	74640.30
3	15.16	5.78	49.45	2.76	15.29	10.28	1.29	73074.93
4	15.48	5.94	48.02	2.73	15.52	10.06	1.30	72282.74
5	14.41	7.01	43.68	2.55	14.99	10.32	1.30	72286.65
6	14.83	10.41	48.95	2.61	15.43	10.42	1.28	71660.61
7	14.58	4.47	52.15	2.93	14.48	10.59	1.29	71394.19
8	15.77	7.37	38.64	2.44	14.33	10.41	1.30	72099.43
9	14.75	5.82	38.24	1.93	14.67	10.40	1.30	72555.72
10	15.74	24.68	44.37	1.84	15.25	10.27	1.31	73990.09
11	14.18	24.25	50.01	3.03	13.49	10.82	1.36	73470.10
12	14.02	14.93	56.51	1.89	14.91	11.27	1.38	69141.96
13	14.60	3.19	57.72	1.37	16.32	10.69	1.38	75291.00
14	13.46	2.96	55.21	1.21	17.07	10.52	1.26	75690.61
15	14.98	3.46	54.54	1.75	16.31	10.30	1.31	81392.91
16	13.56	3.17	57.95	1.35	17.04	11.05	1.36	74645.11
17	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.35	102777.01
18	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.31	87222.05
19	16.05	2.69	54.81	1.29	16.83	10.88	1.37	73269.54
20	15.62	10.16	49.16	1.50	17.57	9.93	1.36	79858.59
21	14.79	15.37	52.91	1.88	15.85	10.66	1.30	74634.36
22	15.09	6.78	50.08	1.51	18.50	9.94	1.30	75692.82
23	14.72	3.88	44.38	1.22	18.16	10.27	1.30	74138.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平均值	14.85	8.16	49.40	2.03	15.98	10.45	1.32	75813.72
最大值	16.05	24.68	57.95	3.03	18.50	11.27	1.38	102777.01
發生時間	19	10	16	11	22	12		17
最小值	13.46	2.45	38.24	1.21	13.49	9.93	1.09	69141.96
發生時間	14	0	9	14	11	20		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	1.61 %	0.90 %	0.49 %	-0.35 %		-0.05	-0.03	0.20 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %