

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月26日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.31	4.10	93.79	1.62	18.69	11.19	1.48	68385.48
1	12.20	7.20	78.59	2.01	17.81	10.99	1.45	70618.94
2	11.96	5.07	87.38	1.93	18.14	11.14	1.45	70703.33
3	13.69	4.64	86.50	1.44	19.41	10.72	1.45	71336.63
4	14.40	4.56	80.77	2.33	17.02	11.30	1.46	68828.39
5	12.55	4.67	83.45	2.07	17.35	11.11	1.48	70841.28
6	9.55	5.02	78.82	2.19	18.08	10.92	1.44	71071.79
7	14.19	14.03	75.56	1.93	18.62	10.56	1.41	72773.37
8	14.51	7.07	68.96	2.16	17.83	10.59	1.41	72944.17
9	13.42	4.82	70.01	2.33	17.76	10.69	1.37	71344.47
10	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	13.87	19.29	71.22	4.58	15.46	11.34	無效	69020.04
16	11.81	7.63	75.91	3.87	16.15	11.20	1.25	69610.20
17	12.48	11.34	75.54	4.67	15.47	11.23	1.22	70673.23
18	12.21	7.39	78.35	3.62	16.68	11.17	1.24	69850.06
19	7.17	5.77	109.89	3.55	17.23	12.36	1.39	60705.77
20	15.46	8.69	76.17	2.02	20.04	10.14	1.33	73760.48
21	15.02	3.64	72.76	3.06	17.60	10.69	1.32	72692.68
22	13.73	5.89	84.74	2.89	18.01	10.37	1.35	73696.58
23	15.20	6.50	81.34	2.96	17.80	10.78	1.34	70752.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	18	19
平均 值	12.83	7.23	80.51	2.70	17.64	10.97	1.37	70505.77
最 大 值	15.46	19.29	109.89	4.67	20.04	12.36	1.54	73760.48
發生時間	20	15	19	17	20	19		20
最 小 值	7.17	3.64	68.96	1.44	15.46	10.14	1.18	60705.77
發生時間	19	21	8	3	15	20		19
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.07 %	0.10 %		0.16	-0.00	0.32 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	75.00 %	79.17 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月26日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.33	1.65	77.66	0.16	20.17	10.18	1.44	66260.60
1	12.06	5.31	68.95	0.14	19.88	9.94	1.43	67768.78
2	13.36	1.92	74.99	0.17	20.89	9.94	1.44	66736.51
3	16.43	8.54	64.61	0.16	21.31	9.65	1.44	67867.17
4	36.45	3.59	65.66	0.11	18.75	10.28	1.45	64823.09
5	11.85	2.47	76.53	0.10	18.04	10.57	1.45	63203.33
6	15.21	1.69	77.71	0.12	18.75	10.24	1.44	64273.49
7	12.00	3.53	71.71	0.15	19.99	9.71	1.43	67814.77
8	13.58	2.73	73.03	0.13	19.32	10.32	1.41	66710.60
9	13.21	7.59	75.45	0.12	18.66	10.44	1.44	63504.21
10	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	無效
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	11.13	1.95	75.73	0.10	17.72	10.53	無效	63577.94
16	15.16	2.08	78.51	0.12	18.32	10.25	1.40	65065.34
17	11.22	2.99	81.18	0.11	17.89	10.57	1.39	63100.19
18	11.64	10.90	81.34	0.17	18.31	10.24	1.38	64387.59
19	3.40	1.78	101.06	0.17	19.63	11.20	1.44	59457.54
20	3.82	1.62	87.37	0.18	20.75	10.53	1.42	63807.49
21	10.16	1.56	83.45	0.15	19.26	10.78	1.41	62910.85
22	14.09	1.83	85.38	0.12	18.40	10.81	1.41	64233.75
23	11.23	2.05	94.45	0.14	18.53	11.10	1.43	62534.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	18	19
平均 值	13.18	3.46	78.67	0.14	19.19	10.38	1.42	64633.57
最 大 值	36.45	10.90	101.06	0.18	21.31	11.20	1.49	67867.17
發生時間	4	18	19	20	3	19		3
最 小 值	3.40	1.56	64.61	0.10	17.72	9.65	1.37	59457.54
發生時間	19	21	3	5	15	3		19
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.17 %	0.47 %	-0.52 %	0.13 %		-0.02	-0.02	-0.07 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	75.00 %	79.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月26日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	無效	15.47	103.21	7.31	14.27	10.76	無效	73483.33
16	無效	17.28	82.18	5.25	16.03	10.63	1.34	75626.41
17	13.13	2.48	97.67	3.30	18.83	9.96	1.35	78862.69
18	14.02	8.07	113.24	3.59	17.90	10.12	1.37	80659.51
19	13.56	12.81	108.22	3.52	16.21	10.85	1.38	80332.68
20	16.75	12.73	91.71	3.73	17.14	10.56	1.38	80955.83
21	12.36	10.36	95.45	3.53	17.57	10.52	1.37	72174.47
22	15.41	37.30	81.01	3.77	14.35	10.81	1.38	73450.97
23	14.52	27.57	92.47	3.93	15.96	11.25	1.38	74114.97
監測時數	11	11	11	11	11	11	11	11
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	7	9	9	9	9	9	8	9
平均 值	14.25	16.01	96.13	4.21	16.47	10.61	1.37	76628.98
最 大 值	16.75	37.30	113.24	7.31	18.83	11.25	1.39	80955.83
發生時間	20	22	18	15	17	23		20
最 小 值	12.36	2.48	81.01	3.30	14.27	9.96	1.31	72174.47
發生時間	21	17	22	17	15	17		21
零點偏移	0.00%	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00%	0.04 %	0.16 %	0.08 %		0.08	-0.00	0.12 %
有效比率	63.64%	81.82 %	81.82 %	81.82 %	81.82 %	81.82 %	72.73 %	81.82 %