

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月30日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月30日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.37	3.56	58.23	0.19	19.36	11.15	1.44	83736.86
1	9.94	11.14	54.21	0.14	18.67	11.47	1.45	81487.80
2	11.62	5.94	58.59	0.15	18.40	11.36	1.44	83099.49
3	10.61	1.15	51.96	0.16	18.93	10.89	1.42	85529.89
4	11.16	2.71	50.13	0.14	17.83	11.36	1.43	82223.24
5	10.46	1.03	56.68	0.18	19.90	10.90	1.43	83817.14
6	10.73	5.20	43.36	0.19	19.92	10.72	1.43	82457.19
7	13.27	3.43	44.33	0.16	20.11	10.51	1.44	88129.69
8	10.86	5.50	51.21	0.15	19.25	11.18	1.44	82431.36
9	10.98	2.78	50.22	0.19	20.22	10.62	1.45	86223.00
10	11.04	5.49	43.31	0.17	18.87	10.80	1.45	85961.04
11	10.93	4.21	48.26	0.14	17.65	11.21	1.45	83614.51
12	11.32	5.99	53.78	0.13	17.29	11.75	1.45	79966.58
13	9.92	2.46	58.53	0.18	19.38	11.06	1.47	83667.98
14	11.26	3.89	53.08	0.16	18.96	10.94	1.48	85045.87
15	11.18	2.32	49.03	0.13	18.22	10.93	1.46	86271.40
16	11.75	9.72	50.31	0.15	17.84	10.70	1.44	88199.14
17	11.23	3.71	52.05	0.14	17.19	11.10	1.44	85983.43
18	10.60	7.72	52.63	0.17	15.91	11.25	1.43	85121.72
19	12.94	16.91	52.84	0.55	15.43	11.55	1.43	83325.69
20	11.76	2.96	52.09	0.44	16.44	11.49	1.44	82834.40
21	10.14	7.39	61.01	0.10	17.44	11.62	1.44	80882.28
22	10.76	4.46	57.71	0.16	18.38	11.14	1.44	83948.64
23	10.10	10.62	74.23	0.13	16.51	12.73	1.45	72422.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.08	5.43	53.24	0.18	18.25	11.18	1.44	83599.21
最 大 值	13.27	16.91	74.23	0.55	20.22	12.73	1.49	88199.14
發生時間	7	19	23	19	9	23		16
最 小 值	9.92	1.03	43.31	0.10	15.43	10.51	1.41	72422.60
發生時間	13	5	10	21	19	7		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.17 %	-0.40 %	-0.09 %	0.11 %		0.10	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月30日

[illegible]