P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.98	29.84	57.20	6.18	11.79	14.08	1.47	67354.33
1	18.33	14.11	52.60	5.57	13.06	13.57	1.47	73097.50
2	13.94	21.07	62.14	2.90	13.90	13.48	1.48	72912.36
3	11.33	34.04	61.62	2.48	14.36	13.15	1.53	75680.25
4	13.38	27.04	55.80	3.49	13.34	13.26	1.55	74954.91
5	13.75	8.22	72.86	4.20	12.60	13.55	1.56	71920.06
6	8.19	13.35	56.86	3.16	13.20	13.49	1.52	73065.99
7	8.32	10.40	50.77	3.34	12.73	13.43	1.54	73663.79
8	13.65	32.97	47.65	3.66	13.28	13.52	1.45	72848.93
9	12.85	51.44	47.03	3.79	12.68	13.61	1.56	72000.80
10	11.84	13.47	102.79	3.98	12.71	14.74	1.54	61976.33
11	8.60	6.30	70.39	3.33	13.16	14.04	1.47	68019.12
12	17.51	8.24	49.88	3.64	12.95	13.66	1.48	71343.08
13	12.34	7.02	56.65	3.13	13.03	13.79	1.42	71272.65
14	12.42	5.77	58.77	3.71	12.37	14.15	1.52	67019.45
15	7.40	12.69	81.34	5.35	10.92	15.30	1.49	57138.28
16	4.55	7.37	59.87	3.38	12.79	14.07	1.45	67574.69
17	6.00	2.29	90.32	2.31	14.06	13.93	1.40	69140.83
18	7.50	38.77	64.82	2.06	14.53	13.10	1.46	75197.74
19	13.52	27.38	45.96	3.15	13.65	13.00	1.48	76957.63
20	7.72	8.47	67.30	2.83	13.36	13.61	1.43	69191.21
21	5.15	23.58	49.60	3.11	12.77	13.68	1.49	63065.33
22	4.26	24.26	54.97	3.06	12.54	13.60	1.56	60049.65
23	4.00	17.76	64.65	2.96	13.23	14.00	1.54	55542.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.56	18.58	61.74	3.53	13.04	13.74	1.50	69207.83
最 大 值	18.33	51.44	102.79	6.18	14.53	15.30	2.03	76957.63
發生時間	1	9	10	0	18	15		19
最 小 值	4.00	2.29	45.96	2.06	10.92	13.00	1.34	55542.96
發生時間	23	17	19	18	15	19		23
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	-0.06 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.43	26.58	109.96	2.19	13.94	11.71	1.34	62731.98
1	16.37	1.81	115.49	0.70	17.29	10.97	1.35	65886.36
2	13.46	1.65	118.14	0.39	17.51	11.10	1.34	64751.25
3	15.46	2.40	106.83	0.99	16.79	10.95	1.34	65390.59
4	16.68	2.53	108.93	1.01	16.96	11.01	1.32	66022.10
5	18.30	2.70	109.94	1.36	16.40	11.21	1.31	64381.44
6	11.75	1.62	117.25	0.81	16.29	11.52	1.29	62744.79
7	15.29	1.64	101.47	0.49	18.12	10.29	1.34	68938.18
8	15.87	2.34	112.27	0.83	16.96	10.96	1.38	66690.19
9	14.56	2.02	121.96	0.83	16.68	11.42	1.39	63027.55
10	24.42	1.51	119.60	0.95	18.71	10.97	1.39	64311.77
11	21.69	2.35	139.74	0.45	18.42	11.80	1.35	59611.16
12	19.46	2.16	128.35	0.11	18.68	11.98	1.36	55506.07
13	27.28	1.59	113.59	0.30	18.49	11.42	1.34	60636.43
14	34.13	6.41	96.11	1.25	16.86	11.92	1.33	58895.29
15	29.75	12.52	117.02	0.22	18.78	11.18	1.35	57448.59
16	18.97	1.61	148.32	0.10	19.82	11.10	1.32	58675.03
17	18.64	2.59	127.21	0.24	18.36	11.24	1.32	60844.31
18	21.93	2.68	121.20	0.67	18.49	11.34	1.33	64030.57
19	23.77	1.97	120.32	0.86	19.68	11.00	1.33	64720.69
20	18.61	4.69	97.83	0.93	18.54	10.99	1.32	64522.17
21	11.78	3.04	112.96	0.76	18.85	11.26	1.33	61314.89
22	9.23	3.80	108.58	0.47	19.24	11.26	1.32	61934.12
23	3.92	1.72	141.92	0.17	19.82	11.67	1.32	59163.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.32	3.91	117.29	0.71	17.90	11.26	1.34	62590.81
最 大 值	34.13	26.58	148.32	2.19	19.82	11.98	1.41	68938.18
發生時間	14	0	16	0	16	12		7
最 小 值	3.92	1.51	96.11	0.10	13.94	10.29	1.29	55506.07
發生時間	23	10	14	16	0	7		12
零點偏移	-0.03 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.30 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %		0.17	-0.04	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.92	40.62	70.10	3.60	16.21	10.86	1.97	79662.14
1	13.81	4.13	61.34	2.24	18.45	10.20	1.97	90237.55
2	15.52	5.38	66.03	2.72	18.16	11.10	1.97	79087.45
3	16.07	7.70	56.74	3.17	18.65	9.92	1.98	83406.77
4	13.16	4.78	57.38	2.90	18.70	10.16	1.98	77777.14
5	11.58	4.19	58.98	2.70	17.39	10.20	1.99	77800.60
6	15.37	4.69	61.26	3.22	17.48	10.28	2.00	75162.78
7	9.85	4.76	60.47	2.20	18.97	10.19	2.04	79916.03
8	8.73	14.96	41.96	1.96	19.02	9.88	2.26	82088.82
9	11.15	4.80	48.02	2.19	17.85	10.44	2.27	78712.84
10	11.57	5.72	42.66	2.00	17.50	10.13	2.28	79421.70
11	9.43	5.24	48.86	1.97	17.78	10.32	2.31	78413.32
12	10.10	4.96	56.83	2.09	19.23	10.67	2.28	76608.63
13	12.40	3.68	58.76	2.10	18.45	10.71	2.26	76960.15
14	10.29	6.01	51.37	1.98	17.57	10.87	2.29	75645.35
15	12.90	14.21	42.70	2.15	16.86	10.52	2.31	78511.50
16	6.84	2.96	60.16	1.96	19.34	10.51	2.29	80767.88
17	5.50	6.40	75.50	2.00	17.86	11.82	2.27	72331.75
18	6.11	5.88	55.37	1.79	18.58	10.95	2.27	77864.92
19	6.58	5.57	49.49	1.82	19.31	10.52	2.25	81536.54
20	6.93	5.01	48.40	1.71	18.70	10.36	2.25	83815.17
21	6.18	3.89	61.46	1.86	18.57	11.32	2.27	75541.76
22	8.84	3.14	56.48	1.91	18.96	10.68	2.28	81256.52
23	5.67	3.78	57.64	1.85	19.03	10.75	2.27	80027.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.56	7.19	56.17	2.25	18.28	10.56	2.18	79273.13
最 大 值	18.92	40.62	75.50	3.60	19.34	11.82	2.31	90237.55
發生時間	0	0	17	0	16	17		1
最 小 值	5.50	2.96	41.96	1.71	16.21	9.88	1.97	72331.75
發生時間	17	16	8	20	0	8		17
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	-0.07 %	-0.10 %		0.21	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %