P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.07	34.21	57.29	3.05	11.76	13.79	1.31	76026.65
1	5.91	11.57	75.65	2.93	12.09	14.30	1.30	70435.34
2	5.41	6.76	58.57	1.96	13.33	13.69	1.31	75866.74
3	5.54	10.25	69.36	2.69	12.31	13.82	1.34	75062.03
4	7.71	2.95	89.62	2.76	12.53	14.26	1.35	70044.56
5	4.99	2.11	98.42	1.59	13.73	13.64	1.29	75621.94
6	3.41	2.07	92.86	1.57	13.61	13.45	1.34	76332.29
7	3.91	1.61	84.98	1.33	14.11	13.46	1.31	75913.13
8	3.28	1.77	85.53	1.21	14.52	13.84	1.29	71837.89
9	2.57	5.66	63.21	1.12	14.31	13.28	1.35	77649.38
10	2.68	6.88	52.45	1.50	13.79	13.55	1.35	75114.49
11	3.38	21.97	53.47	1.45	13.93	13.33	1.37	76954.12
12	7.87	6.77	62.68	2.27	13.57	13.64	1.31	74454.28
13	5.40	23.88	60.95	2.35	12.99	13.46	1.36	76937.63
14	7.64	26.84	63.27	2.62	12.91	13.60	1.38	76168.32
15	6.58	15.19	52.66	1.63	14.08	13.32	1.39	76829.56
16	5.64	12.97	45.27	1.27	14.62	13.25	1.46	77602.01
17	8.04	4.74	50.59	1.61	14.08	13.33	1.39	76819.04
18	6.05	4.83	50.52	1.30	14.12	13.27	1.30	77870.71
19	5.62	6.72	47.89	1.67	13.59	13.16	1.26	79281.78
20	4.98	35.95	41.27	1.23	14.38	13.10	1.27	78821.13
21	4.99	6.53	45.12	1.16	14.33	13.21	1.27	78367.36
22	3.63	3.98	50.31	1.15	14.31	13.46	1.32	75605.54
23	3.08	3.49	80.71	1.50	14.04	14.35	1.34	67165.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.31	10.82	63.86	1.79	13.63	13.57	1.33	75532.55
最 大 值	9.07	35.95	98.42	3.05	14.62	14.35	1.73	79281.78
發生時間	0	20	5	0	16	23		19
最 小 值	2.57	1.61	41.27	1.12	11.76	13.10	1.21	67165.25
發生時間	9	7	20	9	0	20		23
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	0.05 %	0.09 %	-0.01 %		0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.57	18.84	86.16	0.09	16.67	12.33	1.26	57586.84
1	6.70	11.22	65.29	0.12	18.65	10.79	1.26	66758.92
2	10.83	5.55	55.60	0.14	20.03	10.24	1.29	69663.01
3	16.60	7.77	57.60	0.57	18.32	10.94	1.29	65569.70
4	14.35	12.10	73.83	0.12	19.06	11.52	1.30	61438.26
5	10.65	20.92	69.21	0.13	21.30	10.11	1.30	67622.00
6	16.88	8.94	80.10	0.16	20.74	9.92	1.29	70691.93
7	12.50	17.01	84.09	0.13	20.17	10.85	1.28	65242.26
8	6.71	75.15	121.49	0.07	17.48	12.82	1.36	52011.02
9	3.58	3.28	117.90	0.16	20.96	10.54	1.43	65295.62
10	6.46	5.38	102.47	0.11	18.46	10.87	1.35	65348.08
11	10.78	16.71	85.46	0.08	18.98	10.56	1.31	67042.51
12	14.57	15.99	90.51	0.10	19.50	10.49	1.36	67618.16
13	15.54	11.80	90.75	0.28	18.24	10.72	1.37	65837.28
14	12.33	6.12	89.55	0.14	18.06	10.83	1.31	65635.77
15	14.12	4.74	93.76	0.27	18.62	10.72	1.30	65975.78
16	15.67	7.94	90.74	0.29	18.62	11.00	1.30	64171.05
17	11.00	8.61	92.15	0.27	17.04	11.14	1.33	63751.48
18	8.64	68.65	107.81	0.32	16.79	11.91	1.37	59245.83
19	11.22	3.43	97.78	0.11	18.99	10.60	1.36	67980.58
20	8.98	8.92	101.98	0.09	19.21	10.81	1.33	66696.95
21	8.99	19.13	100.32	0.11	19.64	10.57	1.31	67970.90
22	8.73	3.56	104.88	0.17	21.31	10.25	1.32	68880.63
23	7.36	4.27	106.63	0.15	20.45	10.68	1.34	66334.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.78	15.25	90.25	0.17	19.05	10.88	1.32	65182.05
最 大 值	16.88	75.15	121.49	0.57	21.31	12.82	1.88	70691.93
發生時間	6	8	8	3	22	8		6
最 小 值	3.58	3.28	55.60	0.07	16.67	9.92	1.25	52011.02
發生時間	9	9	2	8	0	6		8
零點偏移	-0.00 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.22 %	0.13 %	-0.03 %	0.01 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.09	3.76	81.14	1.19	17.17	11.29	1.44	74075.16
1	14.15	4.72	68.56	1.21	17.57	10.77	1.43	82991.20
2	20.85	12.17	51.17	1.43	17.89	10.35	1.41	86528.19
3	22.81	24.63	52.35	1.89	16.90	10.26	1.41	80366.12
4	36.35	20.24	66.04	2.89	15.59	10.97	1.44	82063.55
5	21.29	9.37	77.37	1.61	17.25	11.29	1.44	77466.52
6	11.03	64.55	66.60	1.36	19.49	10.03	1.44	75868.77
7	19.10	19.99	75.82	1.51	18.62	9.68	1.44	88382.60
8	18.69	4.71	61.42	1.21	19.27	10.53	1.44	79780.81
9	12.85	3.28	79.91	1.16	18.53	10.81	1.46	78220.55
10	27.10	38.21	56.02	4.51	16.01	10.45	1.45	75760.98
11	15.57	23.73	37.73	9.91	15.81	10.15	1.47	80112.21
12	29.39	17.30	39.63	7.93	15.25	10.32	1.46	78556.63
13	25.06	3.17	52.53	2.41	17.50	9.91	1.48	81797.61
14	23.25	13.36	57.95	1.78	17.27	9.65	1.61	84521.69
15	20.81	9.42	54.76	1.33	18.13	9.92	1.52	80829.79
16	24.69	6.71	43.85	1.21	17.03	10.02	1.48	81535.78
17	18.96	4.60	47.37	1.02	18.02	9.89	1.48	81773.55
18	17.19	3.92	52.91	1.20	17.16	9.84	1.45	81958.99
19	22.54	10.76	57.66	1.64	17.49	10.01	1.44	81782.75
20	23.93	10.66	51.75	1.46	18.51	9.64	1.45	84330.45
21	19.48	3.32	55.18	1.35	19.25	9.73	1.45	85224.37
22	20.35	4.13	54.64	1.20	18.54	10.25	1.46	81094.87
23	21.54	3.61	52.27	1.20	18.13	10.20	1.45	81775.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.67	13.35	58.11	2.23	17.60	10.25	1.46	81116.60
最 大 值	36.35	64.55	81.14	9.91	19.49	11.29	1.67	88382.60
發生時間	4	6	0	11	6	0		7
最 小 值	9.09	3.17	37.73	1.02	15.25	9.64	1.40	74075.16
發生時間	0	13	11	17	12	20		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	0.12 %	0.02 %		0.07	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %