P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.43	5.15	61.95	0.16	20.33	11.35	1.52	82715.88
1	14.33	4.75	60.26	0.17	21.65	10.88	1.51	85017.18
2	13.15	3.45	60.90	0.14	20.92	10.99	1.54	85237.89
3	13.07	2.66	58.49	0.17	21.43	10.48	1.54	89810.35
4	11.57	4.57	50.42	0.26	20.71	10.58	1.54	89074.30
5	12.36	4.25	36.61	0.60	20.12	10.31	1.49	103794.83
6	12.51	1.77	45.26	0.57	18.54	11.17	1.46	82439.07
7	13.80	1.87	47.06	0.65	19.42	10.92	1.49	85543.10
8	15.64	1.78	39.99	0.66	19.18	10.95	1.51	85245.95
9	12.39	2.20	59.20	0.13	19.53	11.21	1.48	83413.24
10	11.19	3.14	49.20	0.31	19.35	11.05	1.51	83232.06
11	13.32	5.27	59.27	0.19	18.80	12.18	1.50	76310.14
12	11.17	2.14	58.04	0.13	20.92	11.02	1.50	83949.57
13	14.32	3.71	48.23	0.32	19.16	11.01	1.50	84429.51
14	14.00	23.38	42.90	0.94	17.43	11.13	1.49	78761.24
15	8.86	2.43	46.80	0.15	18.95	11.56	1.51	74037.93
16	13.03	5.08	51.47	0.15	19.81	11.21	1.51	80613.80
17	11.98	4.12	60.29	0.17	20.12	11.03	1.50	84004.72
18	13.56	4.69	56.94	0.20	18.92	11.34	1.51	82119.80
19	10.54	3.46	67.69	0.13	20.44	11.19	1.51	81781.24
20	12.71	9.39	53.50	0.10	20.45	10.39	1.52	88841.99
21	12.84	7.85	51.13	0.15	19.50	11.19	1.50	82980.68
22	12.70	6.82	49.09	0.14	19.31	11.28	1.50	83657.81
23	14.28	4.86	51.86	0.17	19.19	11.17	1.51	84529.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.82	4.95	52.77	0.28	19.76	11.07	1.51	84230.90
最 大 值	15.64	23.38	67.69	0.94	21.65	12.18	1.55	103794.83
發生時間	8	14	19	14	1	11		5
最 小 值	8.86	1.77	36.61	0.10	17.43	10.31	1.46	74037.93
發生時間	15	6	5	20	14	5		15
零點偏移(率)	-0.19 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.31	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.42 %	0.58 %	-0.33 %	1.14 %		0.07	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.34	4.95	55.58	0.16	16.10	11.32	1.44	61122.25
1	7.04	4.10	60.09	0.20	18.04	11.47	1.45	57921.75
2	12.45	1.52	62.13	0.13	18.24	11.24	1.46	58406.89
3	13.83	4.84	56.39	0.12	18.27	10.52	1.46	64723.02
4	11.90	0.79	51.76	0.11	17.18	10.81	1.46	62604.94
5	12.22	5.22	57.94	0.20	16.59	11.43	1.46	60318.72
6	14.07	10.80	51.00	0.26	17.13	10.91	1.43	57557.43
7	14.71	1.29	59.10	0.32	17.22	10.81	1.45	62315.02
8	13.17	3.05	49.03	0.52	15.43	11.60	1.46	60601.54
9	10.27	5.61	41.89	0.31	15.68	11.83	1.45	57978.91
10	11.24	2.31	65.44	0.24	16.75	11.44	1.45	60330.53
11	14.21	5.61	58.76	0.19	18.21	10.83	1.48	62354.20
12	14.95	1.21	56.05	0.27	16.75	11.34	1.49	59942.81
13	14.25	1.61	62.61	0.30	17.36	11.03	1.49	61913.16
14	13.34	1.43	61.27	0.22	16.89	11.37	1.50	60117.69
15	15.18	0.85	61.80	0.40	17.13	11.05	1.49	61286.20
16	8.03	0.77	71.93	0.19	17.59	11.48	1.49	57385.67
17	11.22	1.81	65.73	0.11	18.17	10.53	1.47	58769.55
18	13.51	0.67	64.23	0.10	17.88	10.60	1.46	57989.76
19	11.79	0.78	73.26	0.11	17.81	10.86	1.47	56898.42
20	12.82	1.74	57.65	0.10	17.85	10.56	1.48	60416.53
21	9.20	1.91	54.89	0.14	18.49	10.94	1.45	57477.11
22	13.42	8.76	47.34	0.16	17.79	10.70	1.45	59269.41
23	11.16	17.01	59.58	0.23	16.87	11.37	1.47	56751.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.31	3.69	58.56	0.21	17.31	11.08	1.46	59768.89
最 大 值	15.18	17.01	73.26	0.52	18.49	11.83	1.51	64723.02
發生時間	15	23	19	8	21	9		3
最 小 值	7.04	0.67	41.89	0.10	15.43	10.52	1.43	56751.89
發生時間	1	18	9	18	8	3		23
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.03	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.49 %	-0.06 %	0.17 %	0.04 %		0.09	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.30	4.75	58.60	2.12	17.01	10.59	1.54	72293.67
1	16.02	0.93	69.03	2.37	18.42	10.81	1.50	71331.55
2	13.14	2.08	69.62	2.58	17.82	10.25	1.50	74341.43
3	15.71	9.06	53.59	2.87	16.06	9.89	1.51	76937.62
4	16.09	1.51	52.67	2.59	16.64	10.09	1.51	78886.70
5	14.10	2.51	61.20	2.44	16.76	10.28	1.52	80199.48
6	16.26	1.97	53.53	2.75	15.56	10.63	1.53	80462.80
7	13.67	5.81	51.94	2.18	17.39	10.29	1.50	74620.35
8	12.74	3.11	63.87	2.25	17.44	9.92	1.52	80004.32
9	12.07	6.14	61.88	1.99	15.88	10.57	1.50	76697.42
10	13.07	3.56	60.67	2.20	16.72	10.27	1.53	73995.26
11	9.35	5.37	55.47	1.99	16.34	10.69	1.51	73163.74
12	10.10	7.12	66.26	1.86	16.34	11.22	1.52	67845.49
13	13.05	6.63	53.07	2.09	15.65	10.61	1.54	73968.16
14	13.16	7.38	53.36	2.33	15.41	10.33	1.49	71239.05
15	11.04	7.03	54.96	2.12	15.74	10.64	1.49	65221.01
16	12.94	5.89	58.69	1.92	17.77	9.78	1.49	69493.85
17	13.27	3.83	56.86	1.92	17.45	9.86	1.51	72472.23
18	10.71	8.30	51.89	1.95	16.85	10.22	1.53	67879.19
19	13.72	3.51	57.24	1.91	17.14	10.37	1.49	66933.35
20	15.51	5.20	48.84	2.12	17.37	9.88	1.49	71875.94
21	12.29	7.80	46.34	1.78	17.26	9.87	1.52	72118.71
22	12.76	15.37	48.38	1.94	17.33	10.20	1.48	70037.76
23	13.14	5.15	52.55	1.92	17.98	10.00	1.49	68618.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.22	5.42	56.69	2.17	16.85	10.30	1.51	72943.22
最 大 值	16.26	15.37	69.62	2.87	18.42	11.22	1.57	80462.80
發生時間	6	22	2	3	1	12		6
最 小 值	9.35	0.93	46.34	1.78	15.41	9.78	1.46	65221.01
發生時間	11	1	21	21	14	16		15
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.16 %	-0.05 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.40 %	0.39 %	0.03 %	0.14 %		0.42	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								