P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.78	16.49	52.27	1.98	12.61	13.65	1.25	74726.52
1	4.85	10.17	56.53	1.56	13.38	13.65	1.23	75845.30
2	5.58	6.44	53.14	2.03	12.51	13.54	1.24	76541.97
3	5.52	6.22	69.08	2.00	12.37	13.58	1.23	76683.93
4	6.68	5.27	68.91	2.42	11.94	13.85	1.25	75840.49
5	7.53	4.66	67.86	2.51	11.94	13.88	1.26	75024.46
6	4.87	4.94	57.05	1.92	12.59	13.74	1.22	76492.95
7	4.90	9.21	92.67	1.97	12.56	13.72	1.21	76630.85
8	12.41	4.93	83.18	2.76	11.69	13.60	1.24	77641.05
9	9.39	4.86	78.29	1.82	13.09	13.45	1.22	78210.15
10	8.41	13.20	81.78	2.22	12.32	13.96	1.23	73769.58
11	8.63	32.80	79.49	2.14	12.26	13.81	1.23	74431.33
12	5.57	4.54	96.50	3.16	11.02	14.93	1.27	63972.79
13	4.64	6.66	97.85	3.91	10.60	15.57	1.29	57302.12
14	3.82	5.40	87.97	3.32	11.40	15.31	1.32	59809.40
15	3.17	3.00	98.18	2.72	11.94	14.76	1.33	64534.24
16	3.11	3.07	76.67	2.22	12.31	14.48	1.30	67958.44
17	3.26	2.20	96.01	1.76	13.03	14.61	1.25	65892.27
18	2.83	2.03	79.02	1.11	13.74	13.60	1.23	76248.75
19	2.87	7.98	52.41	1.29	13.12	13.28	1.25	79586.94
20	3.09	3.10	67.72	1.33	13.27	13.94	1.25	73545.92
21	2.93	2.64	80.81	2.29	12.24	14.69	1.27	66946.63
22	2.84	2.92	82.66	2.62	11.93	15.10	1.27	63239.21
23	2.63	3.18	74.73	1.50	13.35	14.26	1.25	70220.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.18	6.91	76.28	2.19	12.38	14.12	1.26	71712.32
最 大 值	12.41	32.80	98.18	3.91	13.74	15.57	1.47	79586.94
發生時間	8	11	15	13	18	13		19
最 小 值	2.63	2.03	52.27	1.11	10.60	13.28	1.17	57302.12
發生時間	23	18	0	18	13	19		13
零點偏移	-0.15 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	0.04 %	0.05 %	0.05 %		0.16	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.73	4.60	65.21	1.05	17.33	10.37	1.34	66906.62
1	15.05	9.76	64.14	0.73	17.46	11.01	1.31	62738.53
2	8.72	6.69	62.17	0.77	16.50	10.64	1.29	65388.97
3	29.73	16.20	64.34	2.27	15.35	10.92	1.29	64836.27
4	26.17	2.68	65.65	1.55	16.63	10.76	1.29	65159.21
5	27.40	2.06	73.67	1.46	17.17	10.52	1.29	65877.96
6	30.24	7.30	62.29	2.71	16.01	10.66	1.29	66659.10
7	28.08	20.30	60.61	2.30	16.30	10.72	1.32	65752.41
8	28.85	14.62	70.52	1.40	15.99	10.78	1.33	67024.91
9	24.34	4.49	69.45	0.76	16.89	11.14	1.37	63619.67
10	23.06	8.29	71.49	0.83	17.01	10.43	1.35	65537.16
11	11.11	4.17	74.82	0.20	17.59	11.02	1.39	62112.27
12	7.19	2.81	78.15	0.10	18.23	10.35	1.36	65889.39
13	6.55	21.62	81.95	0.18	17.60	11.40	1.33	58130.97
14	4.11	3.67	71.37	0.09	18.45	10.96	1.33	62290.22
15	6.46	5.40	59.12	0.17	18.24	10.02	1.32	68231.12
16	5.42	3.77	68.77	0.16	20.64	10.00	1.37	68691.61
17	3.04	4.23	88.19	0.16	20.25	10.50	1.39	66167.88
18	5.63	9.91	69.71	0.09	18.59	10.39	1.36	68790.25
19	6.57	6.95	64.75	0.10	17.94	10.89	1.33	65627.94
20	5.66	7.59	66.46	0.21	17.42	11.08	1.34	64979.66
21	3.64	5.24	77.25	0.13	18.98	11.26	1.37	62634.46
22	5.87	21.00	81.29	0.13	20.14	11.01	1.39	63956.60
23	8.01	19.19	57.02	0.11	20.09	9.83	1.38	71231.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.32	8.86	69.52	0.74	17.78	10.69	1.34	65343.11
最 大 值	30.24	21.62	88.19	2.71	20.64	11.40	1.40	71231.42
發生時間	6	13	17	6	16	13		23
最 小 值	3.04	2.06	57.02	0.09	15.35	9.83	1.27	58130.97
發生時間	17	5	23	14	3	23		13
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.07 %	0.36 %	0.03 %	0.01 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.02	36.30	63.77	1.91	15.06	10.72	1.38	81107.69
1	18.93	33.96	53.95	2.07	14.33	11.55	1.37	73150.43
2	18.14	18.39	55.64	1.80	16.23	10.18	1.39	82336.64
3	19.28	13.00	46.66	2.35	14.34	10.61	1.42	77970.70
4	20.55	7.57	43.08	2.22	14.65	10.52	1.42	77482.91
5	19.06	8.35	46.27	2.22	15.75	10.17	1.40	82600.12
6	28.53	5.63	54.92	3.36	16.27	10.42	1.37	82385.06
7	22.74	7.75	51.40	3.25	14.08	10.93	1.36	78805.52
8	15.13	18.88	58.34	1.88	16.09	10.30	1.43	82978.34
9	27.64	8.52	61.70	2.40	15.92	10.41	1.44	82406.41
10	23.21	21.39	41.38	2.68	14.76	10.21	1.46	77609.95
11	13.06	13.67	52.30	1.15	15.43	10.55	1.44	78524.90
12	6.32	3.94	70.60	1.15	15.13	11.02	1.45	76867.24
13	27.21	2.72	83.81	1.07	15.93	10.85	1.47	82325.88
14	19.45	3.22	84.02	0.94	16.36	11.49	1.45	78380.68
15	4.15	6.45	58.58	1.05	15.12	11.13	1.44	84085.08
16	4.94	16.56	77.67	1.46	14.84	12.15	1.44	77091.38
17	6.01	6.89	82.27	1.53	14.53	12.02	1.43	78193.08
18	13.77	22.75	80.62	1.89	13.96	12.04	1.46	78914.90
19	15.68	26.55	64.55	1.87	13.82	11.58	1.43	79559.13
20	16.77	6.28	60.20	1.04	16.83	10.57	1.39	86238.07
21	4.05	3.53	74.05	0.84	16.56	11.29	1.39	82950.55
22	2.90	5.47	88.11	1.52	14.62	12.44	1.43	74691.10
23	2.78	5.07	70.12	1.15	15.25	11.50	1.42	83512.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.22	12.62	63.50	1.78	15.24	11.03	1.42	80007.02
最 大 值	28.53	36.30	88.11	3.36	16.83	12.44	1.49	86238.07
發生時間	6	0	22	6	20	22		20
最 小 值	2.78	2.72	41.38	0.84	13.82	10.17	1.35	73150.43
發生時間	23	13	10	21	19	5		1
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.08 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.16 %	-0.02 %	0.02 %	-0.06 %		-0.05	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %