P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.11	2.65	113.75	1.97	12.73	14.80	1.35	63088.94
1	3.23	3.69	97.03	0.65	14.63	13.44	1.39	73883.05
2	4.23	23.05	64.43	1.34	13.45	13.46	1.44	75449.92
3	5.25	13.77	59.96	0.94	14.26	13.25	1.37	77443.77
4	4.64	2.78	75.09	0.70	14.32	13.36	1.37	76577.59
5	4.68	4.77	66.89	1.18	13.74	13.67	1.36	75719.18
6	9.71	7.05	63.10	2.46	13.45	13.67	1.31	74083.19
7	15.51	3.93	69.80	3.18	13.05	13.74	1.34	74263.85
8	8.90	3.65	72.63	2.10	12.82	13.73	1.39	73726.66
9	9.48	3.24	51.16	1.72	13.60	13.46	1.40	76231.39
10	8.89	31.68	62.63	1.93	13.12	13.74	1.36	72802.82
11	4.98	1.98	104.45	1.61	13.28	14.17	1.34	68351.42
12	5.17	25.21	64.86	1.43	13.56	13.44	1.36	75540.10
13	13.15	41.76	71.67	2.16	12.96	13.74	1.36	73391.60
14	10.62	12.60	64.08	2.05	12.57	13.97	1.35	70381.09
15	14.78	41.80	55.15	3.50	11.94	13.99	1.33	70854.50
16	12.94	26.63	60.11	2.47	12.59	14.02	1.30	70018.49
17	7.32	15.51	59.45	1.77	13.25	13.80	1.30	72872.56
18	10.71	16.66	55.18	2.40	12.87	13.56	1.36	74722.40
19	10.24	9.60	56.64	2.61	12.35	13.77	1.36	73337.35
20	8.20	5.41	57.91	1.96	13.14	13.81	1.35	71898.59
21	10.24	4.73	58.37	2.05	12.99	13.91	1.35	71647.41
22	14.90	8.73	56.94	2.46	12.90	13.81	1.34	71657.79
23	8.29	3.43	60.24	0.93	14.33	13.55	1.31	73217.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.76	13.10	67.56	1.90	13.25	13.74	1.36	72965.04
最 大 值	15.51	41.80	113.75	3.50	14.63	14.80	1.60	77443.77
發生時間	7	15	0	15	1	0		3
最 小 值	3.23	1.98	51.16	0.65	11.94	13.25	1.24	63088.94
發生時間	1	11	9	1	15	3		0
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.13 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.01 %	-0.05 %		0.07	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.21	2.63	121.87	0.16	21.21	9.55	1.29	70420.23
1	10.48	8.25	81.51	0.11	21.12	9.30	1.29	72773.20
2	16.52	12.99	87.63	0.23	20.69	9.76	1.31	70202.53
3	8.67	12.65	116.29	0.16	18.17	11.57	1.34	61312.91
4	7.90	1.47	105.30	0.14	21.02	9.72	1.31	71116.15
5	9.24	3.23	80.36	0.14	21.16	9.40	1.29	72893.27
6	16.33	26.13	83.30	1.04	20.66	9.09	1.29	73280.51
7	22.85	4.34	82.91	0.70	19.04	9.53	1.28	69198.02
8	26.91	1.72	78.45	1.20	18.70	9.84	1.28	66343.31
9	21.29	22.53	102.53	0.55	18.70	9.81	1.24	69521.55
10	16.23	16.72	99.79	0.26	20.62	9.86	1.25	69100.66
11	16.77	19.43	100.44	0.11	20.63	9.58	1.26	71048.83
12	25.47	50.96	77.58	0.99	18.22	10.18	1.33	70167.55
13	24.54	21.75	63.18	0.80	18.40	10.14	1.34	68789.66
14	25.94	0.83	68.20	0.34	19.27	9.91	1.28	68597.34
15	19.30	3.52	71.82	0.29	19.39	9.68	1.27	68673.50
16	11.24	2.78	77.21	0.13	20.23	9.38	1.26	68975.66
17	11.66	3.64	75.74	0.15	18.90	9.80	1.25	65881.66
18	16.76	2.90	78.31	0.28	19.61	9.71	1.25	66856.94
19	13.50	3.46	74.76	0.21	19.50	9.87	1.24	68210.58
20	14.14	3.00	81.12	0.15	20.04	9.74	1.24	68904.00
21	14.28	23.95	77.09	0.17	19.57	9.70	1.25	69184.62
22	12.83	2.10	82.84	0.11	20.37	9.60	1.26	66601.33
23	10.08	3.19	88.46	0.11	21.29	9.17	1.28	69920.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.84	10.59	85.70	0.36	19.85	9.75	1.28	69082.28
最 大 值	26.91	50.96	121.87	1.20	21.29	11.57	1.44	73280.51
發生時間	8	12	0	8	23	3		6
最 小 值	7.21	0.83	63.18	0.11	18.17	9.09	1.23	61312.91
發生時間	0	14	13	1	3	6		3
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.62 %	0.07 %	0.03 %	0.13 %		0.04	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.91	3.24	82.56	1.45	15.69	10.95	1.49	87109.15
1	8.25	2.03	99.15	1.04	16.96	10.97	1.50	84939.86
2	8.33	3.18	84.90	1.08	17.00	11.29	1.45	83296.36
3	9.24	5.75	84.69	1.26	15.74	11.54	1.45	81818.13
4	4.40	11.08	95.81	1.51	15.16	12.26	1.50	77061.20
5	12.66	3.10	89.14	1.35	16.41	10.91	1.48	89074.00
6	13.87	3.48	77.23	1.47	16.40	10.43	1.48	89852.73
7	20.57	2.29	71.37	2.44	15.28	10.67	1.47	83495.64
8	15.78	1.39	83.39	1.59	16.87	10.32	1.49	83824.69
9	16.48	1.31	90.18	1.55	16.33	10.52	1.54	84144.20
10	15.33	6.69	77.68	1.46	16.43	10.46	1.52	85917.74
11	15.76	12.15	72.11	1.60	15.87	10.56	1.50	85797.63
12	13.35	7.22	62.96	1.40	15.56	10.60	1.51	85037.42
13	13.46	2.36	82.58	1.17	16.66	10.51	1.52	86133.87
14	13.60	2.72	85.39	1.17	16.64	10.59	1.52	84443.55
15	13.20	3.04	77.59	1.15	16.15	10.95	1.52	84875.16
16	14.25	2.96	74.78	1.40	16.13	10.59	1.52	84035.85
17	15.70	2.76	63.10	1.90	14.68	10.52	1.52	80564.06
18	9.40	1.69	77.20	1.33	15.64	10.51	1.52	81513.74
19	9.94	2.33	84.19	1.27	16.25	11.06	1.52	78972.26
20	8.32	2.10	78.82	1.07	16.60	10.55	1.52	83175.09
21	12.13	4.14	72.38	1.28	15.41	10.84	1.52	85259.58
22	11.48	2.56	79.65	1.57	14.91	10.93	1.52	84148.84
23	14.42	3.17	86.07	1.65	15.33	11.09	1.52	82171.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.70	3.86	80.54	1.42	16.00	10.82	1.51	84027.60
最 大 值	20.57	12.15	99.15	2.44	17.00	12.26	1.68	89852.73
發生時間	7	11	1	7	2	4		6
最 小 值	4.40	1.31	62.96	1.04	14.68	10.32	1.44	77061.20
發生時間	4	9	12	1	17	8		4
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	-0.02 %	-0.08 %		0.32	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %