P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.99	3.11	78.74	0.45	14.10	13.86	1.25	73061.53
1	1.93	4.04	60.13	0.48	13.92	13.46	1.26	77891.16
2	2.97	21.67	57.18	1.74	12.11	13.50	1.27	78948.30
3	3.45	3.92	85.64	1.33	12.82	13.84	1.22	75826.16
4	2.31	4.43	71.49	0.93	13.27	13.55	1.23	78068.62
5	2.36	61.93	47.67	0.75	14.20	13.03	1.23	83470.49
6	2.03	28.06	58.25	3.25	11.28	13.98	1.25	75622.50
7	3.37	26.00	63.25	2.42	11.15	13.88	1.24	76511.90
8	7.93	18.61	57.40	2.49	11.30	13.78	1.24	75934.09
9	9.83	10.94	59.12	2.57	11.34	13.97	1.26	73541.40
10	8.09	4.65	59.41	1.95	11.93	13.72	1.29	75363.39
11	9.26	3.72	63.29	1.87	12.11	13.65	1.31	75733.57
12	8.22	3.31	65.32	1.95	11.69	13.67	1.30	75750.01
13	12.92	4.24	68.24	2.22	11.87	13.50	1.35	76916.44
14	11.38	3.14	65.78	1.98	12.18	13.65	1.37	75591.57
15	10.36	11.53	57.75	1.88	12.54	13.48	1.37	77134.92
16	15.57	6.25	55.89	2.35	12.18	13.57	1.36	76109.90
17	14.34	3.53	58.59	1.96	12.50	13.59	1.30	76150.38
18	8.04	3.46	67.48	1.24	13.37	13.89	1.32	72271.00
19	5.10	3.60	72.65	0.39	14.18	13.32	1.32	77784.48
20	4.71	3.46	65.83	0.69	13.67	13.35	1.33	78219.10
21	5.02	4.31	58.06	0.62	13.88	13.30	1.28	77934.40
22	4.32	3.88	57.31	0.42	14.49	13.19	1.26	77663.30
23	3.84	5.45	74.37	0.17	14.72	13.14	1.29	79076.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.64	10.30	63.70	1.50	12.78	13.58	1.29	76690.64
最 大 值	15.57	61.93	85.64	3.25	14.72	13.98	1.46	83470.49
發生時間	16	5	3	6	23	6		5
最 小 值	1.93	3.11	47.67	0.17	11.15	13.03	1.20	72271.00
發生時間	1	0	5	23	7	5		18
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.03 %	-0.13 %		0.34	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.28	4.48	89.92	0.18	24.21	9.80	1.25	71673.18
1	19.59	15.81	85.04	1.12	22.22	10.30	1.25	70189.72
2	25.50	18.40	92.35	1.45	22.18	10.10	1.25	70990.70
3	20.23	9.85	93.57	0.71	22.02	10.22	1.25	66505.70
4	21.15	14.88	92.60	0.45	21.42	10.49	1.26	67653.53
5	20.02	12.86	86.48	0.38	23.59	9.71	1.27	70794.14
6	16.31	6.14	86.79	0.21	23.05	9.55	1.27	71811.61
7	15.04	4.41	81.73	0.18	23.01	10.12	1.29	67598.04
8	21.35	6.21	86.83	0.16	23.48	9.46	1.29	72541.68
9	22.19	4.52	89.75	0.14	21.70	10.20	1.31	69934.56
10	23.37	6.16	75.94	0.50	20.55	10.41	1.30	69106.91
11	28.07	4.51	83.72	0.83	20.14	10.13	1.33	71635.37
12	33.67	5.38	76.63	1.48	19.77	10.50	1.30	66961.70
13	25.88	5.64	77.68	0.79	19.92	10.61	1.34	66934.12
14	24.14	10.08	78.84	0.84	19.79	10.36	1.33	67501.64
15	23.53	4.23	78.17	1.00	19.57	10.12	1.33	68078.84
16	22.13	4.18	90.27	0.80	20.12	10.29	1.33	66755.65
17	21.25	5.22	97.23	0.56	21.33	10.03	1.29	68819.00
18	16.34	4.50	87.09	0.14	22.43	9.65	1.30	68797.17
19	12.41	5.86	85.11	0.15	22.54	9.91	1.33	69198.17
20	16.37	9.39	86.86	0.20	21.18	10.25	1.29	68340.69
21	15.24	4.86	88.28	0.31	20.80	10.10	1.28	68103.48
22	11.66	2.87	99.15	0.17	23.16	9.68	1.29	71701.53
23	15.32	3.24	90.43	0.14	22.12	10.05	1.30	71883.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.25	7.24	86.69	0.54	21.68	10.09	1.29	69312.95
最 大 值	33.67	18.40	99.15	1.48	24.21	10.61	1.35	72541.68
發生時間	12	2	22	12	0	13		8
最 小 值	11.66	2.87	75.94	0.14	19.57	9.46	1.25	66505.70
發生時間	22	22	10	9	15	8		3
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.10 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.65 %	-0.01 %	-0.01 %	0.10 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.88	4.19	83.70	1.01	15.76	11.36	1.50	84622.27
1	6.90	7.27	77.32	1.20	15.26	11.36	1.49	85432.41
2	9.76	5.33	76.72	1.49	16.04	10.64	1.48	89943.10
3	6.89	3.39	83.67	1.07	15.88	11.31	1.48	82198.97
4	8.99	15.02	85.77	1.06	16.79	10.65	1.47	90449.67
5	8.82	3.98	72.52	1.17	16.36	10.60	1.44	90992.33
6	9.03	2.26	84.09	1.05	17.43	10.43	1.43	91775.95
7	5.62	3.22	76.06	0.98	16.74	11.01	1.43	87537.11
8	5.75	3.43	77.15	1.22	17.20	10.40	1.50	90032.23
9	5.70	6.30	69.39	1.04	15.70	10.99	1.54	87120.46
10	4.62	10.70	61.76	1.14	15.89	11.29	1.53	84153.91
11	4.48	6.72	52.71	0.90	15.28	11.04	1.52	87311.11
12	4.33	17.15	55.87	1.45	13.98	11.28	1.53	84860.27
13	5.04	26.04	53.90	1.77	13.20	11.39	1.53	83042.98
14	3.82	28.75	48.50	1.33	14.10	10.99	1.53	80414.62
15	4.64	5.42	49.79	0.96	15.17	10.67	1.52	80849.58
16	3.67	7.78	52.20	0.91	14.82	10.76	1.52	85231.88
17	5.28	4.30	52.34	0.77	15.99	10.54	1.51	88654.15
18	4.00	3.74	60.66	0.48	17.10	10.81	1.52	86824.95
19	4.24	8.20	49.52	0.65	16.26	10.78	1.52	87640.29
20	3.88	15.12	52.00	0.77	15.58	10.95	1.49	85357.87
21	5.77	4.74	56.56	0.86	16.69	10.60	1.49	88879.08
22	10.35	4.18	57.12	0.81	16.18	10.91	1.52	88499.70
23	6.76	8.90	54.96	1.00	15.29	11.19	1.51	86766.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.09	8.59	64.34	1.05	15.78	10.91	1.50	86607.98
最 大 值	10.35	28.75	85.77	1.77	17.43	11.39	1.57	91775.95
發生時間	22	14	4	13	6	13		6
最 小 值	3.67	2.26	48.50	0.48	13.20	10.40	1.41	80414.62
發生時間	16	6	14	18	13	8		14
零點偏移	-0.14 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	-0.05 %	-0.04 %		-0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %