P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.46	6.31	82.00	1.97	17.74	11.07	1.36	69821.47
1	12.90	14.78	75.71	2.91	16.87	11.50	1.35	66903.67
2	11.53	14.20	82.02	2.66	17.23	11.43	1.38	67245.13
3	14.29	14.25	71.93	2.60	17.15	11.10	1.36	70233.56
4	14.56	18.11	75.39	3.17	16.61	11.20	1.35	69566.27
5	14.83	15.91	76.97	2.67	17.46	10.98	1.34	70416.09
6	12.08	10.36	81.01	2.46	17.45	10.97	1.34	69785.95
7	16.21	15.07	79.31	1.96	18.66	10.44	1.34	73343.42
8	13.92	21.58	68.67	3.59	16.05	10.85	1.33	70850.38
9	18.22	8.70	66.08	3.41	16.32	11.01	1.33	68832.87
10	17.64	6.03	61.30	3.85	15.94	11.06	1.34	69356.44
11	19.89	7.41	66.96	4.55	15.56	11.31	1.34	69572.12
12	16.52	8.11	64.15	4.38	15.01	11.87	1.34	67975.81
13	21.03	10.50	67.42	3.81	16.37	11.54	1.35	70018.49
14	15.95	3.02	70.97	3.58	16.20	11.44	1.35	69985.74
15	12.97	2.19	72.45	3.75	15.64	11.84	1.35	67902.67
16	15.34	15.72	71.20	3.02	16.81	11.12	1.37	69167.57
17	13.86	5.68	68.85	3.27	16.39	11.19	1.37	68551.47
18	14.38	7.48	71.54	3.78	15.83	11.28	1.37	67567.79
19	14.34	30.54	71.39	5.54	14.57	11.27	1.37	67505.69
20	15.42	7.34	75.93	7.37	14.32	11.50	1.36	66836.37
21	13.83	1.19	79.47	3.59	16.04	11.23	1.37	68300.46
22	16.06	13.65	80.13	3.92	16.03	11.03	1.39	70214.23
23	16.97	65.39	69.73	4.41	15.47	11.18	1.39	69081.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.09	13.48	72.94	3.59	16.32	11.23	1.35	69126.45
最 大 值	21.03	65.39	82.02	7.37	18.66	11.87	1.41	73343.42
發生時間	13	23	2	20	7	12		7
最 小 值	9.46	1.19	61.30	1.96	14.32	10.44	1.32	66836.37
發生時間	0	21	10	7	20	7		20
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %	-0.05 %		0.12	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.37	2.87	100.60	0.14	17.43	11.53	1.42	58484.24
1	7.98	2.87	85.96	0.15	17.91	10.72	1.41	61739.27
2	12.73	2.61	84.22	0.27	16.97	10.76	1.44	60429.80
3	14.02	3.12	79.32	0.35	17.29	10.57	1.44	60884.86
4	11.85	4.47	86.39	0.30	16.62	11.03	1.42	59798.00
5	13.96	3.74	79.39	0.67	16.04	10.74	1.41	60330.01
6	12.08	4.22	81.52	0.54	16.75	10.51	1.42	60683.70
7	11.91	3.73	84.00	0.38	17.62	10.52	1.43	61887.00
8	14.53	14.48	80.90	0.56	16.41	10.70	1.41	63714.88
9	14.45	6.30	79.31	0.32	16.79	10.71	1.41	64045.01
10	12.48	3.23	88.00	0.28	16.39	10.91	1.43	65707.18
11	11.36	1.92	86.22	0.14	17.04	11.36	1.46	62488.18
12	16.60	3.20	76.21	0.24	17.19	11.01	1.47	62845.10
13	12.30	4.41	78.23	0.57	15.87	11.44	1.47	61389.56
14	15.47	2.45	82.07	0.37	16.83	11.02	1.47	62500.16
15	13.22	2.50	77.71	0.22	16.78	10.73	1.47	63328.64
16	17.00	9.23	77.44	0.37	17.24	10.63	1.46	64411.31
17	13.22	6.42	78.00	0.33	16.41	10.90	1.46	63421.05
18	16.24	31.38	93.04	1.95	15.51	10.97	1.46	63328.20
19	17.62	7.35	85.37	1.98	15.61	10.98	1.45	62979.63
20	32.11	21.52	79.92	2.10	14.76	11.20	1.45	63083.96
21	20.41	23.60	88.75	1.64	14.59	11.16	1.44	67240.12
22	29.18	23.91	81.88	2.95	14.45	11.54	1.44	64591.50
23	14.14	17.65	84.33	0.68	16.44	10.70	1.44	66944.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.18	8.63	83.28	0.73	16.46	10.93	1.44	62760.65
最 大 值	32.11	31.38	100.60	2.95	17.91	11.54	1.49	67240.12
發生時間	20	18	0	22	1	22		21
最 小 值	7.98	1.92	76.21	0.14	14.45	10.51	1.40	58484.24
發生時間	1	11	12	0	22	6		0
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.16 %	-0.20 %	0.28 %	0.02 %		0.22	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.03	5.00	78.34	2.44	18.78	10.91	1.38	75311.52
1	11.93	9.84	73.82	2.59	19.18	10.67	1.39	79158.64
2	15.06	11.09	61.69	2.81	18.61	10.14	1.38	84472.52
3	12.27	7.08	70.57	2.58	18.36	10.56	1.38	81736.70
4	13.50	4.34	59.87	2.25	18.84	10.24	1.38	80569.86
5	14.75	33.78	65.30	2.97	16.50	10.68	1.38	76886.45
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	15.33	21.13	55.69	2.85	17.02	9.75	1.62	82219.07
12	12.95	6.59	56.92	2.30	18.51	10.27	1.64	78473.24
13	13.35	4.75	56.75	2.39	18.56	10.04	1.64	84137.62
14	16.89	5.25	63.32	2.54	18.17	10.34	1.62	80347.28
15	14.23	5.04	57.68	2.44	18.35	9.93	1.62	81986.69
16	14.37	15.09	63.31	2.67	17.03	10.12	1.61	81125.65
17	25.87	8.86	62.16	3.35	16.49	10.84	1.62	78220.42
18	18.86	7.58	53.88	3.24	17.19	10.10	1.60	80360.79
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	14	14	14	14	14	14	14	14
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平 均 值	14.96	10.39	62.81	2.67	17.97	10.33	1.53	80357.60
最 大 值	25.87	33.78	78.34	3.35	19.18	10.91	2.25	84472.52
發生時間	17	5	0	17	1	0		2
最 小 值	10.03	4.34	53.88	2.25	16.49	9.75	1.37	75311.52
發生時間	0	4	18	4	17	11		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.04 %	0.06 %		0.36	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %