P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.03	2.89	71.25	1.07	13.46	13.59	1.20	76232.89
1	2.67	3.91	67.33	0.59	14.04	13.31	1.22	80486.09
2	2.64	3.37	66.41	1.02	13.29	13.55	1.21	78344.75
3	3.04	5.79	62.57	0.94	13.72	13.43	1.21	78782.21
4	2.64	2.23	71.44	0.63	13.95	13.16	1.20	81579.32
5	2.61	1.93	83.24	0.32	14.68	13.35	1.21	80059.61
6	2.34	4.51	68.26	0.62	14.27	13.48	1.21	77157.76
7	2.45	3.96	61.69	0.55	14.14	13.21	1.21	81043.80
8	2.63	16.01	60.42	1.11	13.42	13.38	1.21	78090.99
9	3.96	19.80	64.33	1.36	13.22	13.32	1.20	79311.70
10	5.30	60.52	68.58	2.03	12.63	13.43	1.24	77060.63
11	7.22	9.39	65.28	1.78	13.12	13.11	1.25	77004.78
12	4.40	2.78	102.10	0.45	14.33	13.30	1.22	76722.75
13	3.34	11.27	84.01	0.57	14.16	13.07	1.26	79154.52
14	3.38	47.74	72.57	0.89	13.81	12.95	1.29	77610.15
15	5.86	10.93	100.50	1.47	13.47	12.90	1.29	75910.80
16	10.24	33.01	81.99	2.40	12.35	13.24	1.30	76079.57
17	16.54	27.20	68.65	3.17	11.59	13.35	1.26	75533.22
18	14.63	28.17	61.71	2.33	12.07	13.46	1.22	74109.65
19	18.91	42.97	64.56	1.56	13.39	13.45	1.23	75256.38
20	8.86	13.35	75.15	0.80	13.95	13.36	1.24	75275.52
21	14.15	23.50	65.03	2.15	12.27	13.24	1.24	78466.20
22	7.62	10.84	59.11	1.25	13.09	13.28	1.23	76696.47
23	8.35	17.23	66.39	2.04	11.81	13.83	1.23	71075.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.53	16.80	71.36	1.30	13.34	13.32	1.23	77376.89
最 大 值	18.91	60.52	102.10	3.17	14.68	13.83	1.34	81579.32
發生時間	19	10	12	17	5	23		4
最 小 值	2.34	1.93	59.11	0.32	11.59	12.90	1.17	71075.59
發生時間	6	5	22	5	17	15		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.33 %	0.01 %	-0.10 %	0.07 %		0.33	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.97	8.57	73.29	1.40	13.93	11.30	1.43	64085.67
1	13.88	2.31	78.03	0.69	16.28	10.93	1.42	65484.15
2	15.20	3.40	75.50	1.18	15.00	10.95	1.40	66386.65
3	12.32	10.13	78.73	0.55	16.90	10.25	1.40	67480.69
4	14.18	4.33	76.80	0.91	16.17	10.82	1.40	65054.00
5	10.52	2.31	69.64	0.51	16.44	10.66	1.42	65234.54
6	10.63	9.85	68.99	0.60	16.95	10.46	1.41	64158.71
7	14.95	2.37	72.36	0.86	16.56	9.98	1.39	70961.79
8	15.94	0.98	86.87	0.76	16.66	10.63	1.39	67033.45
9	15.42	6.81	83.37	0.58	16.33	10.68	1.41	66192.31
10	16.42	10.13	76.75	1.05	15.48	11.23	1.42	64230.70
11	14.32	3.93	74.41	0.45	17.73	10.64	1.37	65074.79
12	7.84	1.69	84.91	0.08	18.30	10.25	1.43	68242.10
13	9.61	11.33	77.38	0.34	17.35	10.69	1.44	65835.29
14	19.65	11.77	77.84	1.72	14.55	11.09	1.38	62851.81
15	13.90	6.96	79.93	0.91	15.35	11.08	1.37	63673.98
16	19.93	19.26	62.23	1.66	15.73	10.54	1.38	63525.04
17	20.11	16.65	67.72	2.50	15.72	10.75	1.41	63529.95
18	19.46	15.65	72.41	3.83	15.79	10.86	1.39	63737.37
19	13.83	3.11	85.89	0.55	17.09	11.15	1.36	59706.28
20	17.17	5.74	64.18	0.91	18.33	10.38	1.37	66534.29
21	15.89	25.01	63.63	1.43	15.92	10.94	1.40	64897.03
22	24.89	26.16	78.72	1.57	15.11	11.24	1.40	66645.30
23	21.50	12.52	79.92	1.63	15.44	11.06	1.40	65646.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.52	9.21	75.40	1.11	16.21	10.77	1.40	65258.45
最 大 值	24.89	26.16	86.87	3.83	18.33	11.30	1.46	70961.79
發生時間	22	22	8	18	20	0		7
最 小 值	7.84	0.98	62.23	0.08	13.93	9.98	1.35	59706.28
發生時間	12	8	16	12	0	7		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	0.10 %	-0.04 %		-0.00	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.62	4.28	60.04	1.70	14.63	11.08	1.41	82546.78
1	11.83	22.07	58.01	2.33	14.19	11.55	1.44	78506.44
2	10.38	6.11	56.90	2.39	14.44	10.92	1.44	84947.27
3	13.52	8.64	59.89	3.07	13.82	11.14	1.45	81111.58
4	12.29	4.67	56.83	2.42	14.93	10.73	1.45	84726.86
5	11.20	16.76	62.63	2.14	14.46	11.39	1.44	79967.94
6	9.93	5.24	70.63	1.95	15.32	10.95	1.44	84056.25
7	9.20	8.59	55.42	1.97	14.61	11.05	1.43	83205.18
8	8.35	9.76	60.45	2.28	13.18	11.51	1.44	78224.95
9	11.31	4.56	57.62	2.06	14.91	11.05	1.48	81684.08
10	19.93	3.73	62.24	2.21	17.21	11.04	1.45	79567.34
11	20.32	4.38	59.31	2.21	18.06	10.64	1.49	83484.44
12	21.68	5.51	63.10	1.15	17.65	11.08	1.45	82329.01
13	26.98	6.63	57.00	2.10	16.94	10.98	1.46	84004.04
14	27.80	40.01	59.35	4.35	15.49	11.09	1.46	76326.84
15	37.09	91.88	55.77	12.91	14.80	10.85	1.46	74653.59
16	26.14	13.32	57.48	11.70	16.19	11.10	1.45	78290.56
17	25.89	27.15	51.73	3.16	14.27	11.10	1.45	77923.88
18	18.06	21.12	53.26	2.41	13.64	11.10	1.49	79159.54
19	17.16	15.53	53.71	1.90	14.77	10.84	1.48	82531.21
20	19.69	17.83	52.76	2.24	14.44	10.73	1.45	82490.61
21	16.80	19.07	53.02	2.23	14.50	10.57	1.44	82629.55
22	17.13	41.61	48.84	2.46	13.02	11.10	1.44	78285.66
23	15.34	36.76	55.52	2.66	12.99	10.99	1.43	84643.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.48	18.13	57.56	3.17	14.94	11.02	1.45	81054.04
最 大 值	37.09	91.88	70.63	12.91	18.06	11.55	1.50	84947.27
發生時間	15	15	6	15	11	1		2
最 小 值	8.35	3.73	48.84	1.15	12.99	10.57	1.40	74653.59
發生時間	8	10	22	12	23	21		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	-0.07 %	-0.05 %		-0.05	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %